

# #148830#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4701  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00155898  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,837	0	81,6	73,51	0	80,21	72,44	0	7,77	24	0	0	60,6	55,5	5,07	0,7	0,7	-
25.08.2025	0,335	0	78,88	72,24	0	78,39	71,83	0	6,56	24	0	0	36,3	34,9	1,36	0,7	0,7	-
26.08.2025	0,182	0	77,21	71,97	0	76,97	71,73	0	5,24	24	0	0	27,5	27	0,52	0,7	0,7	-
27.08.2025	0,141	0	77,97	73,48	0	77,73	73,24	0	4,49	24	0	0	25,6	25,2	0,37	0,7	0,7	-
28.08.2025	0,107	0	78,72	74,43	0	78,48	74,19	0	4,29	24	0	0	23,8	23,8	0,06	0,7	0,7	-
29.08.2025	0,098	0	78,23	74,46	0	77,99	74,22	0	3,77	24	0	0	23,6	23,5	0,13	0,7	0,7	-
30.08.2025	0,378	0	80,82	74,43	0	80,33	74,04	0	6,29	24	0	0	33,6	31,3	2,26	0,7	0,7	-
31.08.2025	0,988	0	85,26	75,45	0	83,76	74,26	0	9,5	24	0	0	62,2	56,8	5,35	0,7	0,7	-
01.09.2025	0,863	0	82,19	74,36	0	80,74	73,2	0	7,54	24	0	0	62,2	56,9	5,35	0,7	0,7	-
02.09.2025	0,882	0	81,62	73,29	0	80,17	72,15	0	8,02	24	0	0	62,2	56,9	5,3	0,7	0,7	-
03.09.2025	0,803	0	80,17	73,06	0	78,73	71,96	0	6,77	24	0	0	62	56,7	5,29	0,7	0,7	-
04.09.2025	0,802	0	80,05	73,03	0	78,61	71,86	0	6,75	24	0	0	62,3	57	5,27	0,7	0,7	-
05.09.2025	0,814	0	80,37	73	0	78,92	71,85	0	7,07	24	0	0	62,3	57,1	5,2	0,7	0,7	-
06.09.2025	0,816	0	80,51	73,17	0	79,07	71,98	0	7,09	24	0	0	62,3	57,1	5,2	0,7	0,7	-
07.09.2025	0,852	0	81,04	73,12	0	79,6	71,97	0	7,63	24	0	0	62,2	57	5,22	0,7	0,7	-
08.09.2025	0,81	0	80,77	73,58	0	79,33	72,39	0	6,94	24	0	0	62,2	57	5,22	0,7	0,7	-
09.09.2025	0,872	0	81,63	73,52	0	80,19	72,33	0	7,86	24	0	0	62,3	57	5,26	0,7	0,7	-
10.09.2025	0,85	0	81,48	73,7	0	80,04	72,5	0	7,54	24	0	0	62,2	57	5,25	0,7	0,7	-
11.09.2025	0,824	0	81,08	73,78	0	79,64	72,6	0	7,04	24	0	0	62,2	57	5,28	0,7	0,7	-
12.09.2025	0,851	0	81,48	73,79	0	80,04	72,59	0	7,45	24	0	0	62,2	56,9	5,31	0,7	0,7	-
13.09.2025	0,848	0	81,24	73,61	0	79,79	72,42	0	7,37	24	0	0	62,3	56,9	5,34	0,7	0,7	-
14.09.2025	0,874	0	81,51	73,39	0	80,07	72,23	0	7,84	24	0	0	62,2	56,9	5,34	0,7	0,7	-
15.09.2025	0,858	0	81,41	73,65	0	79,97	72,47	0	7,5	24	0	0	62,3	56,9	5,4	0,7	0,7	-
16.09.2025	0,853	0	81,51	73,84	0	80,07	72,65	0	7,42	24	0	0	62,2	56,9	5,39	0,7	0,7	-
17.09.2025	0,872	0	81,74	73,87	0	80,3	72,71	0	7,59	24	0	0	62,3	56,8	5,47	0,7	0,7	-
18.09.2025	0,853	0	81,95	74,4	0	80,49	73,21	0	7,28	24	0	0	62,2	56,8	5,47	0,7	0,7	-
19.09.2025	0,812	0	81,06	74,24	0	79,62	73,04	0	6,58	24	0	0	62,2	56,7	5,51	0,7	0,7	-
20.09.2025	0,778	0	80,41	74	0	78,97	72,81	0	6,16	24	0	0	62,2	56,8	5,4	0,7	0,7	-
21.09.2025	0,869	0	81,72	73,67	0	80,27	72,48	0	7,79	24	0	0	62,2	57	5,26	0,7	0,7	-
22.09.2025	0,823	0	81,02	73,83	0	79,57	72,65	0	6,92	24	0	0	62,3	56,8	5,43	0,7	0,7	-
23.09.2025	0,869	0	81,72	73,91	0	80,28	72,73	0	7,55	24	0	0	62,3	56,8	5,5	0,7	0,7	-
Итого:	22,414	0	2506,37	2283,78	0	2468,34	2252,73	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,414																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2025	2434,026	109548,65	78363,36	0	107507,07	77131,02	0
23.09.2025	2456,44	112055,02	80647,14	0	109975,41	79383,75	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2025 15:49:04