

#163365#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)

4113

4701

ВКТ-7

00155898

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,873	0	81,8	73,98	0	80,35	72,82	0	7,53	24	0	0	62,2	56,7	5,54	0,7	0,7	-
25.09.2025	0,903	0	82,28	74,05	0	80,84	72,9	0	7,94	24	0	0	62,2	56,6	5,59	0,7	0,7	-
26.09.2025	0,932	0	82,61	73,92	0	81,17	72,78	0	8,39	24	0	0	62,2	56,6	5,61	0,7	0,7	-
27.09.2025	0,915	0	82,35	73,88	0	80,91	72,76	0	8,15	24	0	0	62,2	56,6	5,62	0,7	0,7	-
28.09.2025	0,977	0	83,04	73,52	0	81,57	72,42	0	9,15	24	0	0	62,2	56,6	5,61	0,7	0,7	-
29.09.2025	0,968	0	82,95	73,69	0	81,49	72,61	0	8,88	24	0	0	62,2	56,5	5,75	0,7	0,7	-
30.09.2025	0,918	0	82,21	73,86	0	80,77	72,74	0	8,03	24	0	0	62,2	56,4	5,76	0,7	0,7	-
01.10.2025	0,924	0	82,17	73,7	0	80,71	72,61	0	8,1	24	0	0	62,2	56,4	5,8	0,7	0,7	-
02.10.2025	0,916	0	82,34	73,93	0	80,89	72,8	0	8,09	24	0	0	62,2	56,5	5,72	0,7	0,7	-
03.10.2025	0,881	0	81,87	74,06	0	80,42	72,88	0	7,54	24	0	0	62,3	56,6	5,65	0,7	0,7	-
04.10.2025	0,924	0	82,43	73,83	0	80,99	72,7	0	8,29	24	0	0	62,3	56,7	5,61	0,7	0,7	-
05.10.2025	0,945	0	79,8	70,34	0	78,39	69,26	0	9,13	23	1	1	62,2	56,8	5,45	0,7	0,7	-
06.10.2025	0,93	0	82,75	73,96	0	81,29	72,77	0	8,52	24	0	0	62,3	56,8	5,46	0,7	0,7	-
07.10.2025	0,917	0	82,8	74,09	0	81,32	72,91	0	8,41	24	0	0	62,3	56,9	5,38	0,7	0,7	-
08.10.2025	0,895	0	82,49	74,12	0	81,02	72,93	0	8,09	24	0	0	62,3	56,9	5,34	0,7	0,7	-
09.10.2025	0,87	0	82,14	74,15	0	80,68	72,96	0	7,72	24	0	0	62,3	57	5,33	0,7	0,7	-
10.10.2025	0,848	0	81,99	74,36	0	80,55	73,16	0	7,39	24	0	0	62,3	56,9	5,33	0,7	0,7	-
11.10.2025	0,876	0	82,32	74,26	0	80,88	73,07	0	7,81	24	0	0	62,3	57	5,32	0,7	0,7	-
12.10.2025	0,941	0	83,39	74,24	0	81,91	73,06	0	8,85	24	0	0	62,3	56,9	5,34	0,7	0,7	-
13.10.2025	0,912	0	83,09	74,5	0	81,65	73,3	0	8,35	24	0	0	62,2	56,9	5,33	0,7	0,7	-
14.10.2025	0,907	0	82,94	74,45	0	81,49	73,25	0	8,24	24	0	0	62,3	56,9	5,37	0,7	0,7	-
15.10.2025	0,907	0	82,79	74,27	0	81,34	73,08	0	8,26	24	0	0	62,3	56,9	5,37	0,7	0,7	-
16.10.2025	0,866	0	82,25	74,44	0	80,8	73,25	0	7,55	24	0	0	62,3	56,9	5,36	0,7	0,7	-
17.10.2025	0,919	0	83,09	74,33	0	81,63	73,13	0	8,5	24	0	0	62,2	56,9	5,31	0,7	0,7	-
18.10.2025	0,902	0	80,04	71,36	0	78,65	70,21	0	8,44	23	1	1	62,3	56,9	5,36	0,7	0,7	-
19.10.2025	0,939	0	83,51	74,3	0	82,05	73,16	0	8,89	24	0	0	62	56,8	5,26	0,7	0,7	-
20.10.2025	0,874	0	82,79	74,73	0	81,34	73,55	0	7,79	24	0	0	62,1	56,8	5,34	0,7	0,7	-
21.10.2025	0,919	0	83,45	74,69	0	82,01	73,52	0	8,49	24	0	0	62	56,7	5,33	0,7	0,7	-
22.10.2025	0,913	0	83,46	74,87	0	82	73,67	0	8,33	24	0	0	62,2	56,8	5,35	0,7	0,7	-
23.10.2025	0,872	0	82,87	74,9	0	81,43	73,7	0	7,73	24	0	0	62,2	56,9	5,3	0,7	0,7	-
Итого:	27,283	0	2474,01	2218,78	0	2430,54	2183,96	0	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,283																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2025	2456,44	112055,02	80647,14	0	109975,41	79383,75	0
23.10.2025	2483,723	114529,03	82865,92	0	112405,95	81567,71	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 8:33:54