

#163364#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)

4113

4700

ВКТ-7

00155898

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 01.10.2025 | -0,001      | 0            | 0,4        | 0,36       | 0          | 0,4     | 0,36    | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 19,4      | 27,1      | -7,64 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 02.10.2025 | 1,832       | 0            | 289,77     | 295,56     | 0          | 286,54  | 293,03  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 48,9      | 42,5      | 6,38  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 03.10.2025 | 2,625       | 0            | 423,33     | 432,08     | 0          | 418,11  | 427,94  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 51,4      | 45,1      | 6,28  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 04.10.2025 | 2,436       | 0            | 421,23     | 429,85     | 0          | 416,26  | 425,8   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 50,4      | 44,6      | 5,86  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 05.10.2025 | 2,082       | 0            | 402,49     | 410,63     | 0          | 398,21  | 407,1   | 0         | 0         | 23          | 1          | 1      | 48        | 42,7      | 5,23  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 06.10.2025 | 2,07        | 0            | 419,67     | 428,1      | 0          | 415,3   | 424,5   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 47,5      | 42,5      | 4,99  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 07.10.2025 | 2,15        | 0            | 419,09     | 427,68     | 0          | 414,51  | 423,93  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 48,5      | 43,3      | 5,2   | 0,7        | 0,7        | -              |
| 08.10.2025 | 2,898       | 0            | 427,25     | 436,57     | 0          | 421,19  | 431,74  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 55,3      | 48,4      | 6,89  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 09.10.2025 | 2,523       | 0            | 424,89     | 433,88     | 0          | 419,13  | 429,25  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 53,7      | 47,7      | 6,03  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 10.10.2025 | 2           | 0            | 415,68     | 424,06     | 0          | 411,27  | 420,46  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 47,8      | 42,9      | 4,87  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 11.10.2025 | 1,968       | 0            | 415,61     | 423,95     | 0          | 411,27  | 420,35  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 47,5      | 42,7      | 4,8   | 0,7        | 0,7        | -              |
| 12.10.2025 | 2,001       | 0            | 416,6      | 424,96     | 0          | 412,25  | 421,36  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 47,5      | 42,6      | 4,87  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 13.10.2025 | 2,183       | 0            | 417,86     | 426,39     | 0          | 413,25  | 422,61  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 48,8      | 43,5      | 5,29  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 14.10.2025 | 2,244       | 0            | 417,31     | 425,92     | 0          | 412,53  | 422,05  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 49,6      | 44,1      | 5,45  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 15.10.2025 | 2,13        | 0            | 415,88     | 424,36     | 0          | 411,31  | 420,6   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 48,6      | 43,4      | 5,19  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 16.10.2025 | 2,037       | 0            | 415        | 423,33     | 0          | 410,64  | 419,7   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 47,7      | 42,7      | 4,97  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 17.10.2025 | 2,191       | 0            | 418,56     | 427,11     | 0          | 413,86  | 423,28  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 49        | 43,7      | 5,31  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 18.10.2025 | 2,442       | 0            | 406,51     | 415,15     | 0          | 401,38  | 411,05  | 0         | 0         | 23          | 1          | 1      | 52        | 46        | 6,09  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 19.10.2025 | 2,554       | 0            | 423,39     | 432,36     | 0          | 418,01  | 428,05  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 52,2      | 46,1      | 6,12  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 20.10.2025 | 2,773       | 0            | 428,13     | 437,41     | 0          | 422,33  | 432,8   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 54,1      | 47,5      | 6,59  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 21.10.2025 | 2,672       | 0            | 424,44     | 433,58     | 0          | 418,79  | 429,07  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 53,4      | 47        | 6,39  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 22.10.2025 | 2,298       | 0            | 422,45     | 431,2      | 0          | 417,52  | 427,19  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 50        | 44,5      | 5,51  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 23.10.2025 | 2,018       | 0            | 419,39     | 427,87     | 0          | 415,07  | 424,27  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 47,4      | 42,6      | 4,87  | 0,7        | 0,7        | -              |
| Итого:     | 50,126      | 0            | 9084,93    | 9272,36    | 0          | 8979,13 | 9186,49 | 0         | 0         | 550         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 50,126      |              |            |            |            |         |         |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

550

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dV2, м3   | dV3, м3 | dM1, т    | dM2, т    | dM3, т |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 30.09.2025 | 1135,284 | 162907,56 | 166909,22 | 0       | 160566,76 | 165067,57 | 0      |
| 23.10.2025 | 1185,41  | 171992,49 | 176181,58 | 0       | 169545,89 | 174254,06 | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2025 11:51:24