

#35811#

Отчёт по теплопотреблению за период с 10.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)
4113
4700
ВКТ-7
00155898
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
11.10.2023	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	0	24	0	0	18,9	18,3	0,6	0,7	0,7	-
12.10.2023	1,305	0	236,08	241,02	0	233,66	239,11	0	0	24	0	0	46,8	41,2	5,61	0,7	0,7	-
13.10.2023	2,166	0	429,64	438,37	0	425,13	434,72	0	0	24	0	0	47,3	42,2	5,1	0,7	0,7	-
14.10.2023	1,973	0	419,01	427,63	0	414,69	424,1	0	0	24	0	0	46,7	42	4,77	0,7	0,7	-
15.10.2023	2,18	0	419,37	428,31	0	414,69	424,51	0	0	24	0	0	48,8	43,5	5,28	0,7	0,7	-
16.10.2023	2,311	0	418,6	427,82	0	413,79	423,93	0	0	24	0	0	49,7	44,1	5,6	0,7	0,7	-
17.10.2023	2,293	0	419,36	428,7	0	414,49	424,78	0	0	24	0	0	49,7	44,2	5,54	0,7	0,7	-
18.10.2023	1,772	0	337,96	345,71	0	334,2	342,64	0	0	20	4	1	48,7	43,4	5,32	0,7	0,7	-
19.10.2023	2,39	0	420,69	430,45	0	415,77	426,52	0	0	24	0	0	50	44,3	5,76	0,7	0,7	-
20.10.2023	2,524	0	412,38	423,49	0	407,22	419,36	0	0	24	0	0	51,8	45,6	6,21	0,7	0,7	-
21.10.2023	2,348	0	415,43	424,87	0	410,51	420,89	0	0	24	0	0	50,5	44,8	5,72	0,7	0,7	-
22.10.2023	2,128	0	415,65	425,24	0	411,09	421,52	0	0	24	0	0	48,4	43,2	5,18	0,7	0,7	-
23.10.2023	2,052	0	416,52	426,2	0	412,08	422,57	0	0	24	0	0	47,8	42,8	4,99	0,7	0,7	-
Итого:	25,442	0	4760,7	4867,81	0	4707,33	4824,65	0	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,442																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

312

308

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
10.10.2023	-0,003	1,72	0,04	0	1,72	0,04	0
23.10.2023	25,439	4762,42	4867,85	0	4709,05	4824,69	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.10.2023 11:38:23