

#166797#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)

4113

4700

ВКТ-7

00155898

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,022	0	419,18	427,65	0	414,86	424,05	0	0	24	0	0	47,5	42,6	4,89	0,7	0,7	-
25.10.2025	2,204	0	418,04	426,59	0	413,37	422,79	0	0	24	0	0	49	43,7	5,34	0,7	0,7	-
26.10.2025	2,451	0	421,47	430,33	0	416,27	426,09	0	0	24	0	0	51,6	45,7	5,9	0,7	0,7	-
27.10.2025	2,482	0	419,54	428,34	0	414,26	424,08	0	0	24	0	0	52	46	6,01	0,7	0,7	-
28.10.2025	2,362	0	419,25	427,96	0	414,26	423,94	0	0	24	0	0	50,4	44,7	5,71	0,7	0,7	-
29.10.2025	2,333	0	420,25	428,93	0	415,31	424,94	0	0	24	0	0	50,2	44,5	5,64	0,7	0,7	-
30.10.2025	2,247	0	419,19	427,73	0	414,48	423,87	0	0	24	0	0	49,2	43,7	5,43	0,7	0,7	-
31.10.2025	2,32	0	418,11	426,67	0	413,3	422,83	0	0	24	0	0	49,5	43,9	5,62	0,7	0,7	-
01.11.2025	2,432	0	407,99	416,47	0	402,94	412,44	0	0	24	0	0	51,5	45,4	6,06	0,7	0,7	-
02.11.2025	2,149	0	420,39	428,84	0	415,85	425,13	0	0	24	0	0	48,2	43,1	5,18	0,7	0,7	-
03.11.2025	2,087	0	418,71	427,06	0	414,3	423,43	0	0	24	0	0	47,7	42,6	5,04	0,7	0,7	-
04.11.2025	2,257	0	420,9	429,37	0	416,14	425,51	0	0	24	0	0	49,3	43,9	5,43	0,7	0,7	-
05.11.2025	2,877	0	427,76	436,94	0	421,7	432,11	0	0	24	0	0	55,2	48,3	6,83	0,7	0,7	-
06.11.2025	2,317	0	424	432,59	0	418,84	428,39	0	0	24	0	0	51	45,5	5,55	0,7	0,7	-
07.11.2025	2,427	0	422,62	431,32	0	417,44	427,16	0	0	24	0	0	51,3	45,5	5,83	0,7	0,7	-
08.11.2025	2,719	0	427,13	436,18	0	421,41	431,62	0	0	24	0	0	53,7	47,2	6,47	0,7	0,7	-
09.11.2025	2,711	0	424,07	433,04	0	418,42	428,57	0	0	24	0	0	53,6	47,1	6,49	0,7	0,7	-
10.11.2025	2,548	0	422,27	431,06	0	416,92	426,86	0	0	24	0	0	52,1	46	6,12	0,7	0,7	-
11.11.2025	2,446	0	418,94	427,61	0	413,83	423,47	0	0	24	0	0	51,2	45,3	5,92	0,7	0,7	-
12.11.2025	2,496	0	419,8	428,51	0	414,6	424,36	0	0	24	0	0	51,6	45,6	6,03	0,7	0,7	-
13.11.2025	2,275	0	418,99	427,5	0	414,19	423,62	0	0	24	0	0	49,6	44,1	5,5	0,7	0,7	-
14.11.2025	2,229	0	419,8	428,32	0	415,12	424,5	0	0	24	0	0	49	43,6	5,38	0,7	0,7	-
15.11.2025	2,869	0	429,12	438,31	0	423,15	433,59	0	0	24	0	0	54,8	48	6,8	0,7	0,7	-
16.11.2025	3,297	0	430,46	440,06	0	423,62	434,72	0	0	24	0	0	58,8	51	7,8	0,7	0,7	-
17.11.2025	3,082	0	427,73	437,04	0	421,36	432,04	0	0	24	0	0	56,9	49,6	7,34	0,7	0,7	-
18.11.2025	3,201	0	428,23	437,68	0	421,59	432,51	0	0	24	0	0	58	50,3	7,61	0,7	0,7	-
19.11.2025	3,087	0	425,71	434,98	0	419,42	430,04	0	0	24	0	0	56,7	49,3	7,37	0,7	0,7	-
20.11.2025	3,36	0	431,8	441,49	0	424,9	436,13	0	0	24	0	0	59	51	7,92	0,7	0,7	-
21.11.2025	3,205	0	428,39	437,83	0	421,82	432,71	0	0	24	0	0	57,8	50,1	7,61	0,7	0,7	-
22.11.2025	3,345	0	430,04	439,6	0	423,22	434,3	0	0	24	0	0	58,8	50,9	7,92	0,7	0,7	-
23.11.2025	3,713	0	433,59	443,59	0	425,99	437,76	0	0	24	0	0	62	53,2	8,73	0,7	0,7	-
Итого:	81,55	0	13113,47	13389,59	0	12942,88	13253,56	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	81,55																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.10.2025	1185,41	171992,49	176181,58	0	169545,89	174254,06	0
23.11.2025	1266,96	185105,96	189571,17	0	182488,77	187507,62	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:53:45