

#166798#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)

4113

4701

ВКТ-7

00155898

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,853	0	82,6	74,93	0	81,16	73,73	0	7,43	24	0	0	62,2	56,9	5,3	0,7	0,7	-
25.10.2025	0,92	0	83,57	74,78	0	82,12	73,58	0	8,54	24	0	0	62,2	56,9	5,29	0,7	0,7	-
26.10.2025	0,921	0	83,45	74,62	0	82	73,47	0	8,53	24	0	0	62,1	56,8	5,3	0,7	0,7	-
27.10.2025	0,955	0	84,11	74,72	0	82,66	73,54	0	9,12	24	0	0	62,2	56,9	5,29	0,7	0,7	-
28.10.2025	0,953	0	83,9	74,53	0	82,43	73,37	0	9,06	24	0	0	62	56,8	5,3	0,7	0,7	-
29.10.2025	0,952	0	84	74,67	0	82,54	73,5	0	9,04	24	0	0	62,1	56,8	5,3	0,7	0,7	-
30.10.2025	0,915	0	83,82	75,17	0	82,36	73,98	0	8,38	24	0	0	62,1	56,8	5,34	0,7	0,7	-
31.10.2025	0,94	0	84,17	75,18	0	82,72	73,99	0	8,73	24	0	0	62,1	56,7	5,39	0,7	0,7	-
01.11.2025	0,876	0	83,36	75,36	0	81,91	74,17	0	7,74	24	0	0	62,2	56,8	5,34	0,7	0,7	-
02.11.2025	0,949	0	84,35	75,08	0	82,86	73,88	0	8,98	24	0	0	62,2	56,9	5,27	0,7	0,7	-
03.11.2025	0,888	0	82,97	74,73	0	81,52	73,54	0	7,98	24	0	0	62,2	56,9	5,33	0,7	0,7	-
04.11.2025	0,937	0	83,59	74,51	0	82,12	73,34	0	8,78	24	0	0	62,1	56,8	5,32	0,7	0,7	-
05.11.2025	0,963	0	84,19	74,68	0	82,73	73,5	0	9,23	24	0	0	62,2	56,9	5,29	0,7	0,7	-
06.11.2025	0,875	0	82,89	74,74	0	81,44	73,56	0	7,88	24	0	0	62	56,8	5,23	0,7	0,7	-
07.11.2025	0,87	0	83,03	75,02	0	81,58	73,82	0	7,76	24	0	0	61,9	56,7	5,26	0,7	0,7	-
08.11.2025	0,933	0	83,65	74,68	0	82,19	73,48	0	8,71	24	0	0	62,1	56,8	5,33	0,7	0,7	-
09.11.2025	0,921	0	83,43	74,67	0	81,97	73,49	0	8,48	24	0	0	62,1	56,8	5,31	0,7	0,7	-
10.11.2025	0,915	0	83,59	74,93	0	82,13	73,74	0	8,39	24	0	0	62,1	56,8	5,33	0,7	0,7	-
11.11.2025	0,918	0	83,53	74,69	0	82,08	73,53	0	8,55	24	0	0	62	56,8	5,29	0,7	0,7	-
12.11.2025	0,88	0	82,92	74,85	0	81,48	73,67	0	7,81	24	0	0	62,1	56,8	5,35	0,7	0,7	-
13.11.2025	0,914	0	83,37	74,71	0	81,91	73,54	0	8,37	24	0	0	62,1	56,8	5,36	0,7	0,7	-
14.11.2025	0,924	0	83,69	74,83	0	82,24	73,64	0	8,6	24	0	0	62,2	56,9	5,3	0,7	0,7	-
15.11.2025	0,96	0	84,18	74,77	0	82,72	73,57	0	9,15	24	0	0	62,2	56,8	5,34	0,7	0,7	-
16.11.2025	0,927	0	83,34	74,51	0	81,89	73,32	0	8,57	24	0	0	62,2	56,8	5,4	0,7	0,7	-
17.11.2025	0,966	0	84,35	74,9	0	82,89	73,72	0	9,17	24	0	0	62,1	56,7	5,4	0,7	0,7	-
18.11.2025	0,892	0	83,08	74,94	0	81,64	73,77	0	7,87	24	0	0	62,1	56,7	5,45	0,7	0,7	-
19.11.2025	0,933	0	83,53	74,77	0	82,09	73,58	0	8,51	24	0	0	62,2	56,7	5,49	0,7	0,7	-
20.11.2025	0,923	0	83,44	74,86	0	81,99	73,67	0	8,32	24	0	0	62,2	56,6	5,51	0,7	0,7	-
21.11.2025	0,903	0	82,44	74,11	0	81	72,94	0	8,06	24	0	0	62,2	56,6	5,52	0,7	0,7	-
22.11.2025	0,974	0	85,4	75,95	0	83,9	74,75	0	9,15	24	0	0	62,2	56,8	5,41	0,7	0,7	-
23.11.2025	0,983	0	85,6	76,02	0	84,11	74,82	0	9,29	24	0	0	62,2	56,8	5,42	0,7	0,7	-
Итого:	28,633	0	2593,54	2320,91	0	2548,38	2284,2	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,633																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.10.2025	2483,723	114529,03	82865,92	0	112405,95	81567,71	0
23.11.2025	2512,356	117122,57	85186,83	0	114954,33	83851,91	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:32:36