

#112969#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)

4113

4700

ВКТ-7

00155898

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,961	0	424,29	434,84	0	418,33	430,15	0	0	24	0	0	55	48	7,09	0,7	0,7	1,8
25.12.2024	2,958	0	423,55	434,11	0	417,61	429,44	0	0	24	0	0	55	48	7,09	0,7	0,7	2,1
26.12.2024	2,811	0	421,29	431,62	0	415,65	427,18	0	0	24	0	0	53,7	47	6,78	0,7	0,7	3,8
27.12.2024	2,653	0	420,46	430,63	0	415,12	426,34	0	0	24	0	0	52,4	46	6,39	0,7	0,7	5,3
28.12.2024	2,738	0	421,48	431,74	0	415,97	427,4	0	0	24	0	0	53,2	46,6	6,59	0,7	0,7	4,3
29.12.2024	2,811	0	422,14	432,47	0	416,48	427,99	0	0	24	0	0	53,8	47	6,77	0,7	0,7	3,9
30.12.2024	2,723	0	420,13	430,38	0	414,65	426,06	0	0	24	0	0	53	46,4	6,58	0,7	0,7	4,8
31.12.2024	2,721	0	419,92	430,12	0	414,48	425,8	0	0	24	0	0	52,9	46,3	6,58	0,7	0,7	5,5
01.01.2025	2,757	0	420,71	430,91	0	415,11	426,47	0	0	24	0	0	53,6	46,9	6,66	0,7	0,7	4,2
02.01.2025	2,927	0	422,68	433,07	0	416,85	428,48	0	0	24	0	0	54,6	47,5	7,02	0,7	0,7	4
03.01.2025	3,302	0	425,02	435,87	0	418,42	430,74	0	0	24	0	0	58,1	50,2	7,9	0,7	0,7	-0,5
04.01.2025	3,467	0	426,6	437,65	0	419,74	432,37	0	0	24	0	0	59,2	50,9	8,27	0,7	0,7	-0,9
05.01.2025	3,454	0	425,73	436,84	0	418,88	431,56	0	0	24	0	0	59,2	51	8,27	0,7	0,7	-1,8
06.01.2025	3,334	0	425,3	436,31	0	418,63	431,14	0	0	24	0	0	58,3	50,3	7,98	0,7	0,7	-1,4
07.01.2025	2,814	0	420,41	430,81	0	414,83	426,41	0	0	24	0	0	53,4	46,7	6,79	0,7	0,7	4,9
08.01.2025	3,046	0	422,46	433	0	416,44	428,27	0	0	24	0	0	55,6	48,2	7,33	0,7	0,7	2,3
09.01.2025	3,175	0	424,78	435,46	0	418,47	430,58	0	0	24	0	0	56,7	49,1	7,6	0,7	0,7	0,7
10.01.2025	3,051	0	422,68	433,22	0	416,65	428,53	0	0	24	0	0	55,4	48,1	7,34	0,7	0,7	-
11.01.2025	3,283	0	424,65	435,47	0	418,15	430,43	0	0	24	0	0	57,6	49,7	7,87	0,7	0,7	-
12.01.2025	3,259	0	424,89	435,69	0	418,45	430,69	0	0	24	0	0	57,3	49,5	7,81	0,7	0,7	-
13.01.2025	3,433	0	425,47	436,48	0	418,73	431,28	0	0	24	0	0	58,7	50,4	8,22	0,7	0,7	-
14.01.2025	3,321	0	423,33	434,15	0	416,84	429,15	0	0	24	0	0	57,6	49,7	7,98	0,7	0,7	-
15.01.2025	2,882	0	421,65	432,09	0	415,91	427,56	0	0	24	0	0	54,2	47,2	6,94	0,7	0,7	-
16.01.2025	2,946	0	421,47	431,91	0	415,71	427,41	0	0	24	0	0	54,4	47,2	7,1	0,7	0,7	-
17.01.2025	2,904	0	421,02	431,42	0	415,37	427,01	0	0	24	0	0	53,9	46,9	7,01	0,7	0,7	-
18.01.2025	2,847	0	421,36	431,7	0	415,69	427,27	0	0	24	0	0	53,7	46,9	6,86	0,7	0,7	-
19.01.2025	3,007	0	422,62	433,17	0	416,69	428,56	0	0	24	0	0	55	47,8	7,23	0,7	0,7	-
20.01.2025	3,345	0	427,11	438,11	0	420,46	432,96	0	0	24	0	0	58,2	50,2	7,97	0,7	0,7	-
21.01.2025	3,414	0	426,58	437,65	0	419,78	432,38	0	0	24	0	0	59	50,8	8,15	0,7	0,7	-
22.01.2025	3,403	0	426,63	437,68	0	419,83	432,4	0	0	24	0	0	58,9	50,8	8,12	0,7	0,7	-
23.01.2025	3,39	0	427,54	438,58	0	420,74	433,29	0	0	24	0	0	58,9	50,8	8,08	0,7	0,7	-
Итого:	95,137	0	13123,95	13453,15	0	12934,66	13305,3	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,137																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2024	800,409	115288,9	118117,18	0	113635,08	116815,46	0
23.01.2025	895,546	128412,85	131570,33	0	126569,74	130120,76	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2025 14:09:22