

#194517#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)
4113
4700
ВКТ-7
00155898
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	4,101	0	436,35	446,85	0	428,02	440,54	0	0	24	0	0	64,9	55,4	9,59	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	4,04	0	431,51	441,89	0	423,39	435,73	0	0	24	0	0	64,4	54,9	9,55	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	2,912	0	420,98	430,16	0	415,19	425,61	0	0	24	0	0	54,6	47,5	7,02	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	2,893	0	423,13	432,24	0	417,39	427,73	0	0	24	0	0	54,2	47,3	6,95	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	3,086	0	425,75	435,09	0	419,57	430,26	0	0	24	0	0	56,1	48,7	7,37	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	3,202	0	427,55	437,01	0	421,09	432,02	0	0	24	0	0	57,2	49,6	7,62	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	3,54	0	430,75	440,66	0	423,6	435,17	0	0	24	0	0	60,2	51,8	8,37	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	3,855	0	434,89	445,11	0	427,12	439,17	0	0	24	0	0	62,6	53,6	9,04	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	3,79	0	430,39	440,53	0	422,65	434,62	0	0	24	0	0	62,8	53,8	8,98	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	3,438	0	425,8	435,51	0	418,92	430,21	0	0	24	0	0	59,4	51,2	8,22	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	3,673	0	429,95	439,91	0	422,57	434,23	0	0	24	0	0	61,3	52,6	8,7	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	3,912	0	432	442,22	0	424,1	436,19	0	0	24	0	0	63,4	54,2	9,24	0,7	0,7	-4
05.01.2026	3,874	0	429,35	439,46	0	421,68	433,6	0	0	24	0	0	62,7	53,5	9,2	0,7	0,7	-3
06.01.2026	4,085	0	432,9	443,26	0	424,74	437,09	0	0	24	0	0	64,4	54,8	9,63	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	4,44	0	434,39	445,1	0	425,59	438,49	0	0	24	0	0	67,2	56,7	10,44	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	4,593	0	435,86	446,74	0	426,65	439,9	0	0	24	0	0	68,5	57,7	10,78	0,7	0,7	-11
09.01.2026	4,47	0	433,73	444,49	0	424,83	437,84	0	0	24	0	0	67,6	57	10,53	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	4,077	0	429,97	440,24	0	421,95	434,21	0	0	24	0	0	64	54,4	9,67	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	3,969	0	430,09	440,26	0	422,29	434,36	0	0	24	0	0	63,1	53,7	9,41	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	4,247	0	434,36	444,86	0	425,97	438,57	0	0	24	0	0	65,2	55,2	9,98	0,7	0,7	-
13.01.2026	4,471	0	433,46	444,18	0	424,59	437,58	0	0	24	0	0	67,4	56,8	10,54	0,7	0,7	-
14.01.2026	4,381	0	432,12	442,75	0	423,45	436,28	0	0	24	0	0	66,6	56,3	10,36	0,7	0,7	-
15.01.2026	3,849	0	427,86	437,92	0	420,37	432,26	0	0	24	0	0	62	52,8	9,17	0,7	0,7	-
16.01.2026	4,236	0	431,86	442,34	0	423,63	436,16	0	0	24	0	0	64,9	54,9	10,01	0,7	0,7	-
17.01.2026	4,405	0	433,65	444,33	0	424,97	437,86	0	0	24	0	0	66,5	56,2	10,38	0,7	0,7	-
18.01.2026	4,687	0	434,84	445,83	0	425,68	439,03	0	0	24	0	0	68,6	57,6	11,01	0,7	0,7	-
19.01.2026	4,798	0	435,79	446,9	0	426,4	439,97	0	0	24	0	0	69,3	58	11,26	0,7	0,7	-
20.01.2026	4,657	0	433,79	444,67	0	424,67	437,91	0	0	24	0	0	68,4	57,4	10,98	0,7	0,7	-
21.01.2026	4,606	0	434,29	445,11	0	425,2	438,35	0	0	24	0	0	68,3	57,4	10,84	0,7	0,7	-
22.01.2026	4,36	0	427,33	437,81	0	419,03	431,64	0	0	24	0	0	65,5	55,1	10,41	0,7	0,7	-
23.01.2026	4,587	0	429,57	440,27	0	420,76	433,75	0	0	24	0	0	67,5	56,6	10,91	0,7	0,7	-
Итого:	125,234	0	13364,26	13683,7	0	13116,06	13496,33	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	125,234																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2025	1357,649	197907,24	202651,31	0	195105,48	200443,37	0
23.01.2026	1482,883	211271,5	216335,01	0	208221,54	213939,7	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 8:11:18