

#194516#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)
4113
4701
ВКТ-7
00155898
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	1,019	0	84,22	74,15	0	82,74	72,97	0	9,77	24	0	0	62,2	56,6	5,6	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	0,931	0	79,26	70,44	0	77,88	69,31	0	8,57	24	0	0	62,2	56,5	5,74	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	0,9	0	84,21	76,26	0	82,76	75,06	0	7,7	24	0	0	62,2	56,6	5,59	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	0,958	0	84,86	75,92	0	83,4	74,72	0	8,68	24	0	0	62,2	56,6	5,58	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	1,023	0	85,72	75,62	0	84,22	74,43	0	9,79	24	0	0	62,2	56,6	5,56	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	0,998	0	85,58	75,9	0	84,08	74,7	0	9,38	24	0	0	62,2	56,7	5,54	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	1,023	0	85,75	75,71	0	84,25	74,51	0	9,74	24	0	0	62,2	56,6	5,59	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	1,199	0	87,67	74,51	0	86,13	73,4	0	12,73	24	0	0	62,2	56,6	5,58	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	0,866	0	83,37	75,9	0	81,93	74,7	0	7,23	24	0	0	62,1	56,5	5,6	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	0,945	0	83,99	75,28	0	82,54	74,08	0	8,46	24	0	0	62,2	56,6	5,64	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	0,926	0	83,58	75,09	0	82,13	73,9	0	8,23	24	0	0	62,2	56,6	5,6	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	0,951	0	83,78	75,03	0	82,32	73,83	0	8,49	24	0	0	62,2	56,5	5,72	0,7	0,7	-4
05.01.2026	0,958	0	83,81	74,86	0	82,34	73,66	0	8,68	24	0	0	62,2	56,5	5,69	0,7	0,7	-3
06.01.2026	0,984	0	84,15	74,7	0	82,68	73,53	0	9,15	24	0	0	62,1	56,5	5,66	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	0,955	0	83,61	74,71	0	82,15	73,56	0	8,59	24	0	0	62,1	56,4	5,71	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	0,975	0	83,6	74,4	0	82,15	73,29	0	8,86	24	0	0	62,1	56,4	5,78	0,7	0,7	-11
09.01.2026	0,954	0	83,18	74,31	0	81,72	73,2	0	8,52	24	0	0	62,2	56,4	5,78	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	0,987	0	83,64	74,22	0	82,18	73,12	0	9,06	24	0	0	62,2	56,4	5,82	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	0,989	0	83,31	73,74	0	81,85	72,68	0	9,17	24	0	0	62,2	56,4	5,8	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	0,932	0	82,77	74,23	0	81,33	73,09	0	8,24	24	0	0	62,1	56,4	5,76	0,7	0,7	-
13.01.2026	0,969	0	83,04	73,83	0	81,58	72,76	0	8,82	24	0	0	62,1	56,3	5,84	0,7	0,7	-
14.01.2026	0,908	0	82,01	73,93	0	80,57	72,85	0	7,72	24	0	0	62,1	56,2	5,84	0,7	0,7	-
15.01.2026	0,951	0	82,64	73,73	0	81,19	72,62	0	8,57	24	0	0	62,1	56,3	5,78	0,7	0,7	-
16.01.2026	0,903	0	82,35	74,26	0	80,91	73,16	0	7,75	24	0	0	62,1	56,3	5,8	0,7	0,7	-
17.01.2026	1,094	0	84,9	73,7	0	83,41	72,65	0	10,76	24	0	0	62,1	56,3	5,83	0,7	0,7	-
18.01.2026	1,028	0	83,76	73,77	0	82,28	72,71	0	9,57	24	0	0	62,2	56,2	5,96	0,7	0,7	-
19.01.2026	0,994	0	83,49	74,05	0	82,04	72,95	0	9,09	24	0	0	62,1	56,2	5,88	0,7	0,7	-
20.01.2026	1,018	0	83,85	74,06	0	82,38	72,95	0	9,43	24	0	0	62,2	56,3	5,9	0,7	0,7	-
21.01.2026	0,982	0	83,26	74,02	0	81,81	72,9	0	8,91	24	0	0	62,2	56,3	5,87	0,7	0,7	-
22.01.2026	0,975	0	82,96	74,02	0	81,49	72,95	0	8,54	24	0	0	62,2	56,1	6,06	0,7	0,7	-
23.01.2026	0,97	0	83,01	74,03	0	81,55	73	0	8,55	24	0	0	62,1	56,1	6,02	0,7	0,7	-
Итого:	30,265	0	2595,33	2308,38	0	2549,99	2273,24	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,265																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2025	2540,692	119633,81	87429,63	0	117421,79	86059,34	0
23.01.2026	2570,957	122229,14	89738,01	0	119971,78	88332,58	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.01.2026 7:28:00