

#208016#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 109, г. Калининград
4113
4735
ВКТ-7
00158942
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	2,769	0	195,91	193,25	0	191,75	190,64	0	0	24	0	0	68,8	54,3	14,44	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	2,545	0	194,11	191,55	0	190,33	189,07	0	0	24	0	0	66,1	52,7	13,39	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	2,347	0	193,19	190,81	0	189,71	188,5	0	0	24	0	0	63,4	51	12,38	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	2,298	0	193,6	191,25	0	190,15	189	0	0	24	0	0	62,6	50,5	12,1	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	2,433	0	194,9	192,48	0	191,22	190,05	0	0	24	0	0	64,5	51,8	12,73	0,7	0,7	-6
29.01.2026	2,694	0	194,98	192,34	0	190,91	189,74	0	0	24	0	0	68,1	54	14,12	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	2,843	0	194,03	191,26	0	189,71	188,62	0	0	24	0	0	70,4	55,4	14,99	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	2,874	0	193,33	190,55	0	189,03	187,91	0	0	24	0	0	70,4	55,1	15,22	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	2,92	0	192,72	189,89	0	188,4	187,25	0	0	24	0	0	70,4	54,9	15,52	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	2,948	0	192,07	189,23	0	187,75	186,59	0	0	24	0	0	70,4	54,7	15,72	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	2,79	0	191,11	188,41	0	187,07	185,91	0	0	24	0	0	68,2	53,3	14,94	0,7	0,7	-18
04.02.2026	2,6	0	189,41	186,93	0	185,82	184,73	0	0	24	0	0	64,8	50,7	14,02	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	2,59	0	191,13	188,67	0	187,41	186,28	0	0	24	0	0	65,7	51,9	13,85	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	2,358	0	190,23	187,95	0	186,83	185,79	0	0	24	0	0	62,8	50,1	12,64	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	2,277	0	190,5	188,24	0	187,17	186,08	0	0	24	0	0	62,1	50	12,17	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	2,408	0	191,94	189,56	0	188,38	187,27	0	0	24	0	0	64	51,1	12,82	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	2,695	0	193,54	190,93	0	189,52	188,33	0	0	24	0	0	68,2	53,9	14,22	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	2,644	0	192,84	190,27	0	188,87	187,75	0	0	24	0	0	67,4	53,4	14,02	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	2,265	0	190,5	188,24	0	187,12	185,98	0	0	24	0	0	62,2	50,1	12,11	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	2,067	0	189,97	187,83	0	186,87	185,71	0	0	24	0	0	59,7	48,6	11,07	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	2,156	0	190,33	188,14	0	187,09	185,96	0	0	24	0	0	60,9	49,4	11,54	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	2,383	0	191,98	189,62	0	188,37	187,27	0	0	24	0	0	64,2	51,5	12,67	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	2,589	0	192,93	190,39	0	189,01	187,9	0	0	24	0	0	67	53,3	13,71	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	2,709	0	191,14	188,37	0	187,06	185,82	0	0	24	0	0	68,8	54,2	14,51	0,7	0,7	-
17.02.2026	2,698	0	192,14	189,41	0	188,13	186,89	0	0	24	0	0	68,1	53,8	14,34	0,7	0,7	-
Итого:	63,9	0	4808,53	4745,57	0	4713,68	4685,04	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,9																	

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	203,384	21976,43	21755,76	0	21655,26	21533,59	0
17.02.2026	267,284	26784,96	26501,33	0	26368,94	26218,63	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 12:03:10