

#24467#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 109, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4736
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00158942
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	0,698	0,378	22,05	15,76	21,66	15,54	6,12	24	0	0	61,6	41	20,62	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	0,659	0,344	21,43	15,66	21,04	15,43	5,61	24	0	0	61,5	41,1	20,4	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	0,663	0,349	21,31	15,56	20,94	15,34	5,6	24	0	0	61,6	41	20,61	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	0,707	0,39	22,02	15,46	21,63	15,32	6,31	24	0	0	61,7	40,8	20,82	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	0,775	0,465	23,06	15,14	22,66	15,06	7,6	24	0	0	61,3	40,8	20,56	0,7	0,7	3
01.03.2021	0,723	0,403	22,06	15,11	21,65	15,1	6,55	24	0	0	61,6	40,6	21,01	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	0,657	0,339	20,79	14,93	20,41	14,93	5,48	24	0	0	61,6	40,3	21,34	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	0,762	0,448	22,32	14,7	21,94	14,7	7,24	24	0	0	61,7	40,1	21,6	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	0,679	0,362	20,99	14,76	20,62	14,76	5,86	24	0	0	61,6	40	21,63	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	0,651	0,337	20,3	14,5	19,95	14,5	5,45	24	0	0	61,6	39,8	21,76	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	0,716	0,405	21,21	14,33	20,85	14,33	6,52	24	0	0	61,7	39,8	21,92	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	0,747	0,436	21,69	14,25	21,28	14,25	7,03	24	0	0	61,7	39,7	22,02	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	0,744	0,431	21,63	14,29	21,24	14,29	6,95	24	0	0	61,7	39,6	22,14	0,7	0,7	0
09.03.2021	0,704	0,388	21,02	14,38	20,65	14,38	6,27	24	0	0	61,6	39,5	22,1	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	0,685	0,372	20,7	14,36	20,33	14,36	5,97	24	0	0	61,6	39,6	22,03	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	0,703	0,388	20,82	14,18	20,49	14,18	6,31	24	0	0	61,6	39,4	22,16	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	0,661	0,367	19,14	12,84	18,81	12,83	5,98	23	1	1	61,5	38,7	22,79	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	0,71	0,422	19,23	12,06	18,89	12,06	6,83	24	0	0	61,4	37,5	23,94	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	0,714	0,433	19,36	12,01	19,02	12,01	7,01	24	0	0	61,5	37,8	23,71	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	0,676	0,395	18,82	12,13	18,51	12,13	6,38	24	0	0	61,4	37,8	23,62	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	0,661	0,374	18,72	12,34	18,38	12,34	6,04	24	0	0	61,4	37,9	23,52	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	0,691	0,398	19,37	12,58	19,04	12,58	6,46	24	0	0	61,4	38	23,43	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	0,687	0,392	19,53	12,89	19,19	12,89	6,3	24	0	0	61,5	38,4	23,12	0,7	0,7	1
19.03.2021	0,653	0,367	18,35	12,15	18,06	12,15	5,91	24	0	0	61,4	37,4	23,96	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	0,681	0,391	18,82	12,2	18,51	12,2	6,31	24	0	0	61,4	37,4	24,03	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	0,732	0,443	19,66	12,16	19,32	12,16	7,16	24	0	0	61,5	37,4	24,07	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	0,667	0,384	18,56	12,04	18,26	12,04	6,22	24	0	0	61,4	37,6	23,82	0,7	0,7	2,6
23.03.2021	0,714	0,435	19,29	11,94	18,95	11,94	7,01	24	0	0	61,5	37,7	23,75	0,7	0,7	-
Итого:	19,52	0	572,25	384,71	562,28	383,8	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,52															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	395,652	13319,58	9539,7	13094,11	9452,3
23.03.2021	415,172	13891,83	9924,41	13656,39	9836,1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2021 19:48:47