

#24451#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 109, г. Калининград
4113
4736
ВКТ-7
00158942
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	0,729	0,365	29,68	23,46	29,18	23,22	5,96	24	0	0	61,1	45,5	15,66	0,7	0,7	4,7
25.02.2022	0,786	0,422	30,57	23,44	30,06	23,2	6,86	24	0	0	61,2	45,4	15,79	0,7	0,7	4,4
26.02.2022	0,758	0,396	30,17	23,48	29,68	23,24	6,44	24	0	0	61,2	45,4	15,78	0,7	0,7	2,9
27.02.2022	0,783	0,414	30,49	23,45	29,99	23,21	6,78	24	0	0	61,2	45,3	15,89	0,7	0,7	0,6
28.02.2022	0,708	0,343	29,32	23,46	28,84	23,22	5,62	24	0	0	61,2	45,4	15,75	0,7	0,7	0,5
01.03.2022	0,739	0,376	29,86	23,46	29,35	23,22	6,13	24	0	0	61,2	45,4	15,76	0,7	0,7	-1,2
02.03.2022	0,771	0,406	30,24	23,36	29,74	23,12	6,62	24	0	0	61,2	45,5	15,75	0,7	0,7	-0,1
03.03.2022	0,734	0,368	29,63	23,34	29,14	23,1	6,04	24	0	0	61,2	45,5	15,75	0,7	0,7	2,7
04.03.2022	0,707	0,342	29,22	23,41	28,74	23,17	5,57	24	0	0	61,2	45,3	15,87	0,7	0,7	2,1
05.03.2022	0,772	0,404	30,13	23,3	29,63	23,06	6,57	24	0	0	61,2	45,2	15,96	0,7	0,7	-2,2
06.03.2022	0,742	0,381	29,71	23,26	29,2	23,02	6,18	24	0	0	61,2	45,3	15,91	0,7	0,7	-1,1
07.03.2022	0,801	0,434	30,49	23,08	29,95	22,84	7,11	24	0	0	61,2	45,2	15,95	0,7	0,7	1,7
08.03.2022	0,778	0,413	30,06	23,09	29,57	22,85	6,72	24	0	0	61,2	45,2	15,95	0,7	0,7	2,8
09.03.2022	0,769	0,405	30,02	23,13	29,51	22,89	6,62	24	0	0	61,2	45,2	15,96	0,7	0,7	1,3
10.03.2022	0,726	0,358	29,2	23,09	28,7	22,85	5,85	24	0	0	61,2	45,1	16,08	0,7	0,7	-2,5
11.03.2022	0,68	0,32	28,44	23,04	27,96	22,8	5,16	24	0	0	61,2	45,1	16,02	0,7	0,7	-1,2
12.03.2022	0,731	0,37	29,2	22,93	28,7	22,69	6,01	24	0	0	61,2	45,2	16,02	0,7	0,7	-0,6
13.03.2022	0,827	0,469	30,65	22,7	30,11	22,46	7,65	24	0	0	61,2	45,2	15,97	0,7	0,7	0
14.03.2022	0,78	0,426	29,92	22,75	29,41	22,51	6,9	24	0	0	61,2	45,3	15,91	0,7	0,7	1,5
15.03.2022	0,699	0,339	28,63	22,87	28,15	22,63	5,52	24	0	0	61,2	45,3	15,88	0,7	0,7	1,8
16.03.2022	0,699	0,348	28,5	22,61	28	22,37	5,63	24	0	0	61,2	45,3	15,88	0,7	0,7	2,3
17.03.2022	0,738	0,384	29,05	22,54	28,56	22,3	6,26	24	0	0	61,2	45,2	16,01	0,7	0,7	3,3
18.03.2022	0,707	0,353	28,52	22,49	28,03	22,25	5,78	24	0	0	61,1	45,2	15,91	0,7	0,7	4,3
19.03.2022	0,707	0,354	28,45	22,44	27,96	22,2	5,76	24	0	0	61,2	45,2	15,96	0,7	0,7	2,6
20.03.2022	0,781	0,428	29,5	22,25	29	22,01	6,99	24	0	0	61,2	45,2	16,01	0,7	0,7	2,2
21.03.2022	0,708	0,36	28,39	22,27	27,9	22,03	5,87	24	0	0	61,2	45,3	15,86	0,7	0,7	3,3
22.03.2022	0,654	0,306	27,57	22,35	27,08	22,11	4,97	24	0	0	61,2	45,4	15,82	0,7	0,7	4,9
23.03.2022	0,683	0,332	27,95	22,26	27,45	22,02	5,43	24	0	0	61,2	45,3	15,87	0,7	0,7	-
Итого:	20,697	0	823,56	643,31	809,59	636,59	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,697															

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	43,335	1401,04	975,58	1377,55	970,59
23.03.2022	64,032	2224,6	1618,89	2187,14	1607,18

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2022 8:10:07