

#163362#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 109, г. Калининград

4113

4736

ВКТ-7

00158942

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,631	0,288	24,73	19,9	24,3	19,66	4,64	24	0	0	61,3	43,7	17,58	0,7	0,7	-
25.09.2025	0,619	0,27	24,45	19,89	24,02	19,65	4,37	24	0	0	61,3	43,5	17,81	0,7	0,7	-
26.09.2025	0,625	0,276	24,46	19,82	24,02	19,58	4,44	24	0	0	61,3	43,4	17,95	0,7	0,7	-
27.09.2025	0,658	0,308	24,94	19,72	24,49	19,48	5,01	24	0	0	61,3	43,3	18,02	0,7	0,7	-
28.09.2025	0,632	0,282	24,4	19,64	23,95	19,4	4,55	24	0	0	61,3	43,2	18,09	0,7	0,7	-
29.09.2025	0,628	0,282	24,31	19,61	23,88	19,37	4,51	24	0	0	61,3	43,1	18,21	0,7	0,7	-
30.09.2025	0,645	0,291	24,49	19,58	24,06	19,34	4,72	24	0	0	61,3	42,9	18,37	0,7	0,7	-
01.10.2025	0,668	0,313	24,82	19,51	24,35	19,27	5,08	24	0	0	61,3	42,8	18,51	0,7	0,7	-
02.10.2025	0,704	0,367	25,07	18,96	24,62	18,72	5,9	24	0	0	61,3	43	18,31	0,7	0,7	-
03.10.2025	0,614	0,266	23,97	19,46	23,53	19,22	4,31	24	0	0	61,4	43,2	18,14	0,7	0,7	-
04.10.2025	0,587	0,247	23,64	19,49	23,19	19,25	3,94	24	0	0	61,3	43,3	18,05	0,7	0,7	-
05.10.2025	0,656	0,335	23,93	18,33	23,51	18,1	5,41	23	1	1	61,4	43,4	17,95	0,7	0,7	-
06.10.2025	0,616	0,287	23,93	19,1	23,49	18,86	4,63	24	0	0	61,4	43,7	17,64	0,7	0,7	-
07.10.2025	0,628	0,292	24,36	19,43	23,93	19,19	4,74	24	0	0	61,4	43,8	17,61	0,7	0,7	-
08.10.2025	0,602	0,269	23,91	19,38	23,47	19,14	4,33	24	0	0	61,4	43,8	17,52	0,7	0,7	-
09.10.2025	0,585	0,259	23,7	19,33	23,26	19,09	4,17	24	0	0	61,4	44,1	17,26	0,7	0,7	-
10.10.2025	0,578	0,253	23,58	19,37	23,15	19,13	4,02	24	0	0	61,4	44	17,35	0,7	0,7	-
11.10.2025	0,62	0,291	24,2	19,29	23,78	19,05	4,73	24	0	0	61,4	44	17,35	0,7	0,7	-
12.10.2025	0,579	0,254	23,53	19,28	23,12	19,04	4,08	24	0	0	61,3	44	17,39	0,7	0,7	-
13.10.2025	0,609	0,281	23,92	19,23	23,49	18,99	4,5	24	0	0	61,4	43,9	17,47	0,7	0,7	-
14.10.2025	0,591	0,272	23,23	18,61	22,79	18,38	4,41	24	0	0	61,3	43,9	17,42	0,7	0,7	-
15.10.2025	0,594	0,266	23,5	19,02	23,07	18,78	4,29	24	0	0	61,3	43,8	17,53	0,7	0,7	-
16.10.2025	0,644	0,316	24,25	18,93	23,79	18,69	5,1	24	0	0	61,4	43,7	17,63	0,7	0,7	-
17.10.2025	0,594	0,271	23,37	18,82	22,93	18,58	4,35	24	0	0	61,3	43,7	17,63	0,7	0,7	-
18.10.2025	0,591	0,274	22,57	17,96	22,16	17,73	4,43	23	1	1	61,3	43,2	18,07	0,7	0,7	-
19.10.2025	0,621	0,293	23,59	18,6	23,17	18,36	4,81	24	0	0	61,1	43,2	17,87	0,7	0,7	-
20.10.2025	0,654	0,326	24,01	18,53	23,57	18,29	5,28	24	0	0	61,2	43,2	18,09	0,7	0,7	-
21.10.2025	0,606	0,284	23,21	18,45	22,79	18,21	4,58	24	0	0	61,1	43	18,05	0,7	0,7	-
22.10.2025	0,577	0,255	22,67	18,4	22,26	18,16	4,1	24	0	0	61,2	43,2	18	0,7	0,7	-
23.10.2025	0,601	0,285	23,04	18,28	22,6	18,04	4,56	24	0	0	61,2	43,3	17,96	0,7	0,7	-
Итого:	18,557	0	717,78	573,92	704,74	566,75	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,557															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	14,7	724,88	605,85	713,75	600,04
23.10.2025	33,257	1442,66	1179,77	1418,49	1166,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 12:36:35