

#190899#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 109, г. Калининград

4113

4736

ВКТ-7

00158942

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	0,655	0,347	21,76	15,96	21,38	15,73	5,65	24	0	0	61,1	41,4	19,76	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	0,666	0,353	22,08	16,18	21,69	15,95	5,74	24	0	0	61,2	41,3	19,86	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	0,67	0,348	22,03	16,21	21,63	15,97	5,66	24	0	0	61,1	40,9	20,19	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	0,72	0,367	26,35	20,14	25,93	19,93	6	24	0	0	61,3	43,6	17,66	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	0,877	0,477	34,11	26,06	33,54	25,82	7,72	24	0	0	61,5	45,8	15,63	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	0,771	0,389	31,84	25,18	31,29	24,94	6,35	24	0	0	61,4	46,2	15,18	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	0,764	0,366	32,34	26,1	31,78	25,86	5,92	24	0	0	61,4	46	15,47	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	0,723	0,324	31,78	26,26	31,24	26,02	5,22	24	0	0	61,4	46	15,43	0,7	0,7	-
02.12.2025	0,693	0,296	31,23	26,24	30,73	26	4,73	24	0	0	61,4	45,9	15,47	0,7	0,7	-
03.12.2025	0,733	0,343	31,67	25,78	31,14	25,54	5,6	24	0	0	61,4	46,1	15,29	0,7	0,7	-
04.12.2025	0,742	0,348	32	26,05	31,48	25,81	5,67	24	0	0	61,4	46	15,33	0,7	0,7	-
05.12.2025	0,671	0,281	30,7	25,9	30,2	25,66	4,54	24	0	0	61,4	46	15,37	0,7	0,7	-
06.12.2025	0,66	0,272	29,96	25,31	29,47	25,07	4,4	24	0	0	61,4	45,8	15,59	0,7	0,7	-
07.12.2025	0,782	0,41	31,46	24,6	30,94	24,36	6,58	24	0	0	61,3	45,8	15,55	0,7	0,7	-
08.12.2025	0,655	0,276	29,53	24,85	29,04	24,61	4,43	24	0	0	61,3	45,7	15,63	0,7	0,7	-
09.12.2025	0,78	0,399	31,4	24,6	30,86	24,36	6,5	24	0	0	61,4	45,7	15,64	0,7	0,7	-
10.12.2025	0,663	0,284	29,4	24,57	28,92	24,33	4,59	24	0	0	61,4	45,8	15,58	0,7	0,7	-
11.12.2025	0,722	0,347	30,06	24,12	29,55	23,88	5,67	24	0	0	61,2	45,6	15,58	0,7	0,7	-
12.12.2025	0,686	0,318	29,55	24,17	29,05	23,93	5,12	24	0	0	61,3	45,7	15,65	0,7	0,7	-
13.12.2025	0,678	0,304	29,22	24,05	28,73	23,81	4,92	24	0	0	61,3	45,5	15,79	0,7	0,7	-
14.12.2025	0,799	0,439	30,47	23	29,95	22,76	7,19	24	0	0	61,2	45,5	15,78	0,7	0,7	-
15.12.2025	0,728	0,355	29,78	23,79	29,29	23,55	5,74	24	0	0	61,4	45,3	16,08	0,7	0,7	-
16.12.2025	0,711	0,335	29,39	23,72	28,91	23,48	5,43	24	0	0	61,3	45,3	16,04	0,7	0,7	-
17.12.2025	0,719	0,348	29,47	23,57	28,96	23,33	5,63	24	0	0	61,4	45,2	16,16	0,7	0,7	-
18.12.2025	0,642	0,269	27,97	23,42	27,49	23,18	4,31	24	0	0	61,3	45	16,26	0,7	0,7	-
19.12.2025	0,643	0,271	27,93	23,3	27,45	23,06	4,39	24	0	0	61,3	45	16,29	0,7	0,7	-
20.12.2025	0,687	0,336	28,04	22,43	27,55	22,19	5,36	24	0	0	61,3	45,2	16,11	0,7	0,7	-
21.12.2025	0,757	0,394	29,4	22,73	28,9	22,49	6,41	24	0	0	61,2	45	16,24	0,7	0,7	-
22.12.2025	0,659	0,293	27,87	22,89	27,39	22,65	4,74	24	0	0	61,3	45,1	16,24	0,7	0,7	-
23.12.2025	0,673	0,309	27,99	22,79	27,5	22,55	4,95	24	0	0	61,3	44,8	16,48	0,7	0,7	-
Итого:	21,329	0	876,78	703,97	861,98	696,82	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,329															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	52,802	2132,58	1704,24	2096,24	1683,89
23.12.2025	74,131	3009,36	2408,21	2958,22	2380,71

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.12.2025 9:03:05