

#194515#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 109, г. Калининград

4113

4736

ВКТ-7

00158942

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	0,678	0,306	27,82	22,63	27,34	22,39	4,95	24	0	0	61,3	44,5	16,81	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	0,702	0,325	28,13	22,64	27,64	22,4	5,24	24	0	0	61,3	44,3	17,03	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	0,659	0,284	27,31	22,47	26,82	22,23	4,59	24	0	0	61,3	44,3	16,97	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	0,653	0,277	27,02	22,32	26,54	22,08	4,46	24	0	0	61,2	44,1	17,13	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	0,735	0,361	27,99	21,87	27,51	21,63	5,88	24	0	0	61,2	43,9	17,28	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	0,721	0,346	27,99	22,14	27,51	21,9	5,61	24	0	0	61,3	44,1	17,2	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	0,71	0,359	27,07	21,05	26,59	20,81	5,78	24	0	0	61,2	44	17,2	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	0,963	0,625	30,46	19,98	29,9	19,74	10,16	24	0	0	61,4	44	17,37	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	0,721	0,358	27,23	21,2	26,75	20,96	5,79	24	0	0	61,2	43,7	17,5	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	0,896	0,568	28,66	19,21	28,14	18,97	9,17	24	0	0	61,3	43,8	17,5	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	0,791	0,445	27,66	20,2	27,18	19,96	7,22	24	0	0	61,2	43,7	17,51	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	0,708	0,333	27,04	21,41	26,56	21,17	5,39	24	0	0	61,2	43,3	17,87	0,7	0,7	-4
05.01.2026	0,778	0,419	27,59	20,58	27,11	20,34	6,77	24	0	0	61,2	43,4	17,83	0,7	0,7	-3
06.01.2026	0,823	0,477	27,89	19,88	27,38	19,64	7,74	24	0	0	61,3	43,5	17,76	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	0,752	0,397	26,77	20,07	26,28	19,83	6,45	24	0	0	61,2	43,3	17,94	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	0,811	0,464	27,27	19,55	26,81	19,31	7,5	24	0	0	61,2	43,2	18,08	0,7	0,7	-11
09.01.2026	0,786	0,444	26,44	19,02	25,98	18,78	7,2	24	0	0	61,2	42,9	18,33	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	1,04	0,741	29,24	16,93	28,74	16,71	12,03	24	0	0	61,3	43,2	18,06	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	0,931	0,603	28,67	18,63	28,15	18,39	9,76	24	0	0	61,3	43,2	18,08	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	0,82	0,48	27,35	19,25	26,87	19,01	7,86	24	0	0	61,2	43,4	17,87	0,7	0,7	-
13.01.2026	0,77	0,417	26,74	19,74	26,27	19,5	6,77	24	0	0	61,2	42,9	18,27	0,7	0,7	-
14.01.2026	0,708	0,328	26,13	20,58	25,66	20,34	5,32	24	0	0	61,1	42,4	18,71	0,7	0,7	-
15.01.2026	0,717	0,341	26,27	20,52	25,81	20,28	5,53	24	0	0	61,2	42,6	18,57	0,7	0,7	-
16.01.2026	0,684	0,304	25,66	20,5	25,21	20,26	4,95	24	0	0	61,1	42,3	18,76	0,7	0,7	-
17.01.2026	0,747	0,374	26,5	20,28	26,06	20,04	6,02	24	0	0	61,2	42,2	18,93	0,7	0,7	-
18.01.2026	0,771	0,396	26,79	20,15	26,34	19,91	6,43	24	0	0	61,2	42,2	18,99	0,7	0,7	-
19.01.2026	0,71	0,332	25,75	20,13	25,3	19,89	5,41	24	0	0	61,2	42,1	19,04	0,7	0,7	-
20.01.2026	0,657	0,283	24,85	20,04	24,39	19,8	4,59	24	0	0	61,2	42,2	19	0,7	0,7	-
21.01.2026	0,825	0,489	26,45	18,29	26	18,05	7,95	24	0	0	61,2	42,5	18,71	0,7	0,7	-
22.01.2026	0,811	0,478	26,12	18,1	25,67	17,86	7,81	24	0	0	61,2	42,5	18,68	0,7	0,7	-
23.01.2026	0,902	0,592	26,92	17,05	26,44	16,81	9,63	24	0	0	61,2	42,6	18,63	0,7	0,7	-
Итого:	23,98	0	843,78	626,41	828,95	618,99	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,98															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	74,131	3009,36	2408,21	2958,22	2380,71
23.01.2026	98,111	3853,14	3034,62	3787,17	2999,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 7:28:30