

#142590#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Коммунистическая 48А-Г, Калининград

4342

4970

ВКТ-7

00091849

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,626	-0,067	128,37	129,33	125,38	126,75	-1,37	24	0	0	72,3	66,5	5,72	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,619	-0,065	125,23	126,16	122,32	123,65	-1,33	24	0	0	72,2	66,4	5,8	0,7	0,7	-
26.06.2025	0,634	-0,055	124,51	125,27	121,6	122,76	-1,16	24	0	0	72,5	66,7	5,86	0,7	0,7	-
27.06.2025	0,613	-0,05	124,04	124,77	121,15	122,27	-1,12	24	0	0	72,5	66,8	5,67	0,7	0,7	-
28.06.2025	0,637	-0,068	126,68	127,67	123,72	125,1	-1,38	24	0	0	72,7	66,8	5,91	0,7	0,7	-
29.06.2025	0,631	-0,069	126,26	127,28	123,28	124,71	-1,43	24	0	0	72,7	66,8	5,89	0,7	0,7	-
30.06.2025	0,607	-0,064	125,75	126,71	122,81	124,15	-1,34	24	0	0	72,6	67	5,69	0,7	0,7	-
01.07.2025	0,599	-0,058	126,67	127,54	123,71	124,92	-1,21	24	0	0	72,5	67	5,51	0,7	0,7	-
02.07.2025	0,604	-0,059	127,46	128,31	124,47	125,73	-1,26	24	0	0	72,6	67,1	5,52	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,561	-0,057	127,36	128,22	124,38	125,6	-1,22	24	0	0	72,5	67,4	5,18	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,584	-0,059	127,15	128,05	124,19	125,44	-1,25	24	0	0	72,5	67,1	5,36	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,567	-0,057	126,49	127,35	123,54	124,75	-1,21	24	0	0	72,5	67,2	5,26	0,7	0,7	-
06.07.2025	0,643	-0,052	126,56	127,31	123,59	124,76	-1,17	24	0	0	72,4	66,6	5,81	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,569	-0,05	127,98	128,75	124,98	126,11	-1,13	24	0	0	72,5	67,4	5,17	0,7	0,7	-
08.07.2025	0,589	-0,057	126,55	127,4	123,58	124,79	-1,21	24	0	0	72,5	67,1	5,43	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,566	-0,063	127,41	128,33	124,42	125,72	-1,3	24	0	0	72,6	67,4	5,26	0,7	0,7	-
10.07.2025	0,589	-0,058	126,5	127,37	123,56	124,79	-1,23	24	0	0	72,5	67	5,44	0,7	0,7	-
11.07.2025	0,578	-0,056	125,87	126,72	122,92	124,13	-1,21	24	0	0	72,4	67,1	5,37	0,7	0,7	-
12.07.2025	0,559	-0,061	125,92	126,79	122,98	124,22	-1,24	24	0	0	72,5	67,2	5,23	0,7	0,7	-
13.07.2025	0,601	-0,057	125,98	126,86	123,04	124,28	-1,24	24	0	0	72,5	67	5,56	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,545	-0,063	126,59	127,55	123,63	124,94	-1,31	24	0	0	72,6	67,5	5,11	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,535	-0,059	126,81	127,7	123,85	125,08	-1,23	24	0	0	72,5	67,5	5	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,541	-0,05	126,8	127,6	123,85	124,98	-1,13	24	0	0	72,4	67,5	4,97	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,564	-0,057	128,1	128,96	125,11	126,33	-1,22	24	0	0	72,5	67,4	5,16	0,7	0,7	-
18.07.2025	0,541	-0,054	127,83	128,68	124,84	126,04	-1,2	24	0	0	72,5	67,5	5	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,558	-0,044	126,11	126,81	123,15	124,19	-1,04	24	0	0	72,4	67,3	5,1	0,7	0,7	-
20.07.2025	0,554	-0,049	127,98	128,72	124,98	126,08	-1,1	24	0	0	72,6	67,6	5,03	0,7	0,7	-
21.07.2025	0,52	-0,051	131,93	132,67	128,83	129,9	-1,07	24	0	0	72,9	68,3	4,6	0,7	0,7	-
22.07.2025	0,539	-0,042	129,56	130,21	126,5	127,49	-0,99	24	0	0	72,6	67,8	4,79	0,7	0,7	-
23.07.2025	0,517	-0,054	130,29	131,1	127,23	128,39	-1,16	24	0	0	72,6	68	4,68	0,7	0,7	-
Итого:	17,39	0	3810,74	3836,19	3721,59	3758,05	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,39															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	1699,693	127004,94	131627,08	124244	129864,55
23.07.2025	1717,083	130815,68	135463,27	127965,59	133622,6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 6:47:50