

#145452#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Коммунистическая 48А-Г, Калининград

4342

4970

ВКТ-7

00091849

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,516	-0,062	129,69	130,61	126,63	127,89	-1,26	24	0	0	72,6	67,8	4,75	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,506	-0,065	129,97	130,96	126,92	128,25	-1,33	24	0	0	72,5	67,8	4,69	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,523	-0,066	130,5	131,46	127,43	128,76	-1,33	24	0	0	72,6	67,8	4,82	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,508	-0,062	129,86	130,81	126,81	128,1	-1,29	24	0	0	72,6	67,9	4,71	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,492	-0,068	130,25	131,3	127,2	128,55	-1,35	24	0	0	72,7	68,2	4,59	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,472	-0,066	119,67	120,66	116,86	118,16	-1,3	22	2	1	72,6	67,8	4,81	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,51	-0,073	129,6	130,74	126,55	128	-1,45	24	0	0	72,7	67,9	4,79	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,507	-0,076	129,52	130,67	126,46	127,94	-1,48	24	0	0	72,6	67,8	4,82	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,501	-0,078	131,25	132,43	128,17	129,66	-1,49	24	0	0	72,7	68	4,7	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,51	-0,081	131,1	132,35	128,05	129,66	-1,61	24	0	0	72,4	67,6	4,81	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,485	-0,114	131,76	133,5	128,68	130,75	-2,07	24	0	0	72,5	67,7	4,84	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,419	-0,18	132,06	134,75	128,97	131,99	-3,02	24	0	0	72,6	67,7	4,82	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,42	-0,178	127,53	130,24	124,58	127,58	-3	24	0	0	72,2	67,2	5	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,414	-0,191	126,74	129,64	123,8	126,99	-3,19	24	0	0	72,3	67,3	5,07	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,453	-0,173	127,61	130,18	124,6	127,52	-2,92	24	0	0	72,6	67,4	5,19	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,471	-0,156	127,63	129,96	124,67	127,3	-2,63	24	0	0	72,6	67,3	5,21	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,484	-0,138	128,77	130,88	125,77	128,19	-2,42	24	0	0	72,4	67,2	5,14	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,523	-0,127	128	129,88	125,01	127,23	-2,22	24	0	0	72,5	67,1	5,37	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,493	-0,123	127,38	129,19	124,39	126,55	-2,16	24	0	0	72,5	67,3	5,14	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,492	-0,114	124,19	125,93	121,31	123,36	-2,05	24	0	0	72,5	67,3	5,18	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,516	-0,1	125,02	126,52	122,06	123,92	-1,86	24	0	0	72,8	67,6	5,25	0,7	0,7	-
14.08.2025	0,489	-0,107	131,39	133,01	128,32	130,26	-1,94	24	0	0	72,4	67,5	4,83	0,7	0,7	-
15.08.2025	0,51	-0,075	127,97	129,09	124,99	126,46	-1,47	24	0	0	72,3	67,5	4,86	0,7	0,7	-
16.08.2025	0,478	-0,106	126,87	128,49	123,93	125,88	-1,95	24	0	0	72	67,1	4,94	0,7	0,7	-
17.08.2025	0,449	-0,143	127,36	129,51	124,38	126,86	-2,48	24	0	0	72,3	67,4	4,95	0,7	0,7	-
18.08.2025	0,455	-0,13	126,03	128,02	123,13	125,39	-2,26	24	0	0	72,2	67,3	4,94	0,7	0,7	-
19.08.2025	0,458	-0,137	125,61	127,67	122,69	125,09	-2,4	24	0	0	72,2	67,1	5,05	0,7	0,7	-
20.08.2025	0,477	-0,132	127,01	129,01	124,06	126,4	-2,34	24	0	0	72,3	67,2	5,11	0,7	0,7	-
21.08.2025	0,468	-0,131	127,98	130,02	125,03	127,35	-2,32	24	0	0	72,3	67,3	5	0,7	0,7	-
22.08.2025	0,489	-0,111	124,56	126,25	121,66	123,67	-2,01	24	0	0	72,5	67,4	5,14	0,7	0,7	-
23.08.2025	0,509	-0,11	121,11	122,8	118,31	120,32	-2,01	24	0	0	72,2	66,8	5,44	0,7	0,7	-
Итого:	14,997	0	3963,99	4016,53	3871,42	3934,03	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,997															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	1717,083	130815,68	135463,27	127965,59	133622,6
23.08.2025	1732,08	134779,67	139479,8	131837,01	137556,63

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 7:52:05