

#147825#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 27.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Коммунистическая 48А-Г, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 00091849	Показания прибора, Гкал 27.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1735,731	1732,08	3.651

Подпись исполнителя



01.09.2025 06.09.25 от
21.10.25

#147824#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 27.09.2025.

Номер абонента 4342
Порядковый номер 4970
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091849
Номер системы 1
Отчёт сформирован 30.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,499	-0,1	116,78	118,35	114,15	116,05	-1,9	24	0	0	71,1	65,6	5,47	0,7	0,7
25.08.2025	-	0,08	-0,011	30,55	30,88	30,12	30,5	-0,38	24	0	0	55,1	51,8	3,39	0,7	0,7
26.08.2025	-	0	0,003	0,27	0,16	0,27	0,16	0,11	24	0	1	26,6	35,4	-8,82	0,7	0,7
27.08.2025	-	0,006	0,005	0,57	0,34	0,57	0,34	0,23	24	0	1	25,1	26	-0,94	0,7	0,7
28.08.2025	-	0,001	0,002	0,6	0,56	0,6	0,56	0,04	24	0	1	23,7	25,7	-2,04	0,7	0,7
29.08.2025	-	0	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0	24	0	0	23	22,4	0,67	0,7	0,7
30.08.2025	-	0,133	-0,015	21,97	22,42	21,65	22,16	-0,51	24	0	0	55,8	48,5	7,29	0,7	0,7
31.08.2025	-	0,63	-0,079	117,75	119,01	115,13	116,77	-1,64	24	0	0	70,6	64,2	6,37	0,7	0,7
01.09.2025	-	0,585	-0,077	124,29	125,44	121,42	122,95	-1,53	24	0	0	72,2	66,5	5,68	0,7	0,7
02.09.2025	-	0,569	-0,068	124,71	125,74	121,82	123,2	-1,38	24	0	0	72,2	66,8	5,41	0,7	0,7
03.09.2025	-	0,548	-0,057	117,97	118,91	115,22	116,49	-1,27	24	0	0	72,3	66,8	5,48	0,7	0,7
04.09.2025	-	0,538	-0,063	124,54	125,51	121,68	122,98	-1,3	24	0	0	72,2	67	5,14	0,7	0,7
05.09.2025	-	0,062	-0,005	22,86	22,96	22,34	22,48	-0,14	4	20	1	71,2	68	3,2	0,7	0,7
06.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	72	67,1	4,84	0,7	0,7
07.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,9	66,9	4,96	0,7	0,7
08.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	72,1	67,5	4,68	0,7	0,7
09.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,9	67,1	4,79	0,7	0,7
10.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,7	66,8	4,92	0,7	0,7
11.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,4	66,9	4,54	0,7	0,7
12.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,2	66,4	4,81	0,7	0,7
13.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,4	66,4	5,01	0,7	0,7
14.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,4	66,2	5,25	0,7	0,7
15.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,6	66,7	4,92	0,7	0,7
16.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,7	66,8	4,9	0,7	0,7
17.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,6	66,2	5,46	0,7	0,7
18.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,6	66,6	5,03	0,7	0,7
19.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,7	66,4	5,29	0,7	0,7
20.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,5	66,5	5,08	0,7	0,7
21.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,6	66,2	5,4	0,7	0,7
22.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	58,3	56,5	1,84	0,7	0,7
23.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	26,2	26	0,16	0,7	0,7
24.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	39,3	37,7	1,68	0,7	0,7
25.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,6	68,6	2,93	0,7	0,7
26.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,6	68,7	2,92	0,7	0,7
27.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,4	68,4	2,98	0,7	0,7
Итого:	-	3,651	-0,465	802,88	810,3	784,99	794,66	-9,67	292	548	-	62,74	59,07	3,68	0,7	0,7

Общее время работы системы

840 час.

Период нормальной работы системы

292 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2025	1732,08	134779,67	139479,8	131837,01	137556,63
27.09.2025	1735,731	135582,55	140290,1	132622	138351,29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения