

#149948#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.09.2025 по 18.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Коммунистическая 48А-Г, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 00091849	Показания прибора, Гкал 18.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 30.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1756,667	1735,731	20.936

Подпись исполнителя _____



с 09.10.25 по 174



#149947#

Отчёт за период с 30.09.2025 по 18.10.2025.

Номер абонента 4342
Порядковый номер 4970
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091849
Номер системы 1
Отчёт сформирован 20.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,6	67,9	3,67	0,7	0,7
02.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,5	57,1	14,34	0,7	0,7
03.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	72	43,8	28,2	0,7	0,7
04.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	72,3	44,4	27,91	0,7	0,7
05.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	72	41,7	30,34	0,7	0,7
06.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	72,2	41,7	30,54	0,7	0,7
07.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	72,1	41,9	30,2	0,7	0,7
08.10.2025	-	0,717	-0,064	25,86	27,31	25,27	27,11	-1,84	11	13	1	71,9	40,6	31,36	0,7	0,7
09.10.2025	-	1,242	-0,109	47,96	50,43	46,85	50,02	-3,17	24	0	1	71,8	42,3	29,43	0,7	0,7
10.10.2025	-	1,754	-0,156	65,47	68,74	63,93	68,19	-4,26	24	0	1	72,2	41,9	30,29	0,7	0,7
11.10.2025	-	1,721	-0,148	64,46	67,65	62,97	67,08	-4,11	24	0	1	72	41,9	30,09	0,7	0,7
12.10.2025	-	1,799	-0,163	67,85	71,21	66,27	70,65	-4,38	24	0	1	72	42,1	29,94	0,7	0,7
13.10.2025	-	1,975	-0,184	77,43	81,12	75,65	80,44	-4,79	24	0	1	72,2	43,3	28,85	0,7	0,7
14.10.2025	-	1,999	-0,186	80,25	83,98	78,39	83,21	-4,82	24	0	1	72,1	43,9	28,27	0,7	0,7
15.10.2025	-	1,898	-0,173	73,66	77,13	71,96	76,47	-4,51	24	0	1	72,2	43,1	29,09	0,7	0,7
16.10.2025	-	1,827	-0,158	68,38	71,71	66,8	71,12	-4,32	24	0	1	72,1	42,1	30,08	0,7	0,7
17.10.2025	-	1,879	-0,165	71,21	74,58	69,57	73,97	-4,4	24	0	1	72,3	42,5	29,73	0,7	0,7
18.10.2025	-	2,002	-0,215	82,73	86,87	80,79	86,07	-5,28	22	2	1	72,5	44,8	27,78	0,7	0,7
Итого:	-	18,813	-1,721	725,26	760,73	708,45	754,33	-45,88	249	183	-	72,06	44,83	27,23	0,7	0,7

Общее время работы системы 432 час.

Период нормальной работы системы 249 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
30.09.2025	1735,731	135582,55	140290,1	132622	138351,29
18.10.2025	1756,667	136395,29	141142,62	133415,91	139196,56

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____