

#162039#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 08.10.2025 по 23.10.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК  
Коммунистическая 48А-Г, Калининград  
4342

Заводской номер счётчика 00091849	Показания прибора, Гкал 23.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 08.10.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1765,704	1736,448	29.256

Подпись исполнителя



#162038#

Отчёт за период с 08.10.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 4342  
Порядковый номер 4970  
Тип теплосчёта BKT-7  
Заводской номер 00091849  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 31.10.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнап, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
09.10.2025	-	1,242	-0,109	47,96	50,43	46,85	50,02	-3,17	24	0	1	71,8	42,3	29,43	0,7	0,7
10.10.2025	-	1,754	-0,156	65,47	68,74	63,93	68,19	-4,26	24	0	1	72,2	41,9	30,29	0,7	0,7
11.10.2025	-	1,721	-0,148	64,46	67,65	62,97	67,08	-4,11	24	0	1	72	41,9	30,09	0,7	0,7
12.10.2025	-	1,799	-0,163	67,85	71,21	66,27	70,65	-4,38	24	0	1	72	42,1	29,94	0,7	0,7
13.10.2025	-	1,975	-0,184	77,43	81,12	75,65	80,44	-4,79	24	0	1	72,2	43,3	28,85	0,7	0,7
14.10.2025	-	1,999	-0,186	80,25	83,98	78,39	83,21	-4,82	24	0	1	72,1	43,9	28,27	0,7	0,7
15.10.2025	-	1,898	-0,173	73,66	77,13	71,96	76,47	-4,51	24	0	1	72,2	43,1	29,09	0,7	0,7
16.10.2025	-	1,827	-0,158	68,38	71,71	66,8	71,12	-4,32	24	0	1	72,1	42,1	30,08	0,7	0,7
17.10.2025	-	1,879	-0,165	71,21	74,58	69,57	73,97	-4,4	24	0	1	72,3	42,5	29,73	0,7	0,7
18.10.2025	-	2,002	-0,215	82,73	86,87	80,79	86,07	-5,28	22	2	1	72,5	44,8	27,78	0,7	0,7
19.10.2025	-	2,123	-0,22	87,48	91,79	85,46	90,94	-5,48	24	0	1	72,3	44,5	27,74	0,7	0,7
20.10.2025	-	2,365	-0,259	105,96	110,67	103,47	109,54	-6,07	24	0	1	72,4	46,8	25,62	0,7	0,7
21.10.2025	-	2,468	-0,261	113,01	117,63	110,35	116,36	-6,01	24	0	1	72,6	47,6	24,96	0,7	0,7
22.10.2025	-	2,23	-0,221	96,9	100,95	94,65	99,94	-5,29	24	0	1	72,3	46,1	26,18	0,7	0,7
23.10.2025	-	1,974	-0,179	77,84	81,42	76,03	80,68	-4,65	24	0	1	72,2	43,6	28,64	0,7	0,7
Итого:	-	29,256	-2,797	1180,59	1235,88	1153,14	1224,68	-71,54	358	2	-	72,21	43,77	28,45	0,7	0,7

Общее время работы системы

360 час.

Период нормальной работы системы

358 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
08.10.2025	1736,448	135608,41	140317,41	132647,27	138378,4
23.10.2025	1765,704	136789	141553,29	133800,41	139603,08

Подпись абонента

---

Представитель теплоснабжения

---