

#163360#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Шторм, ЖСК, УК  
Баграмяна 28-32, Калининград  
63  
4985  
ВКТ-7  
00123412  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.09.2025 | 0,744       | -0,515       | 127,78     | 135,73     | 0          | 124,73  | 133,26  | -8,53     | 24          | 0          | 0      | 73,2      | 62,9      | 10,27 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 25.09.2025 | 0,753       | -0,491       | 126,68     | 134,34     | 0          | 123,71  | 131,94  | -8,23     | 24          | 0          | 0      | 72,8      | 62,6      | 10,26 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 26.09.2025 | 0,79        | -0,462       | 125,61     | 132,88     | 0          | 122,69  | 130,53  | -7,84     | 24          | 0          | 0      | 72,4      | 62        | 10,41 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 27.09.2025 | 0,775       | -0,478       | 123,49     | 130,96     | 0          | 120,58  | 128,6   | -8,02     | 24          | 0          | 0      | 73,1      | 62,6      | 10,58 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 28.09.2025 | 0,774       | -0,461       | 117,43     | 124,67     | 0          | 114,68  | 122,48  | -7,8      | 24          | 0          | 0      | 72,7      | 61,8      | 10,95 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 29.09.2025 | 0,807       | -0,42        | 117,2      | 123,86     | 0          | 114,5   | 121,71  | -7,21     | 24          | 0          | 0      | 72,4      | 61,5      | 10,92 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 30.09.2025 | 0,801       | -0,327       | 101,66     | 106,83     | 0          | 99,3    | 105,04  | -5,74     | 24          | 0          | 0      | 71,8      | 60,2      | 11,56 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 01.10.2025 | 0,816       | -0,359       | 138,23     | 143,79     | 0          | 135,23  | 141,38  | -6,15     | 24          | 0          | 0      | 69,3      | 60,5      | 8,78  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 02.10.2025 | 1,04        | -0,473       | 165,27     | 172,44     | 0          | 161,45  | 169,37  | -7,92     | 24          | 0          | 0      | 72,1      | 62,6      | 9,51  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 03.10.2025 | 2,209       | -0,189       | 182,4      | 184,55     | 0          | 178,24  | 181,68  | -3,44     | 24          | 0          | 0      | 71,8      | 58,3      | 13,53 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 04.10.2025 | 4,597       | -0,146       | 268,59     | 269,12     | 0          | 262,38  | 265,52  | -3,14     | 24          | 0          | 0      | 71,9      | 53,8      | 18,18 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 05.10.2025 | 4,044       | -0,149       | 248,97     | 249,83     | 0          | 243,26  | 246,44  | -3,18     | 23          | 1          | 1      | 71,7      | 54,3      | 17,35 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 06.10.2025 | 4,048       | -0,119       | 238,88     | 239,25     | 0          | 233,36  | 236,04  | -2,68     | 24          | 0          | 0      | 72        | 54        | 17,98 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 07.10.2025 | 4,032       | -0,144       | 239,6      | 240,42     | 0          | 234,06  | 237,13  | -3,07     | 24          | 0          | 0      | 72,1      | 54,2      | 17,94 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 08.10.2025 | 4,092       | -0,128       | 243,46     | 244,05     | 0          | 237,88  | 240,73  | -2,85     | 24          | 0          | 0      | 71,8      | 53,9      | 17,86 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 09.10.2025 | 3,648       | -0,185       | 235,61     | 237,32     | 0          | 230,26  | 234,09  | -3,83     | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 54,4      | 16,75 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 10.10.2025 | 3,827       | -0,173       | 236,71     | 238,14     | 0          | 231,3   | 234,89  | -3,59     | 24          | 0          | 0      | 71,6      | 54,2      | 17,4  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 11.10.2025 | 3,672       | -0,203       | 235,85     | 237,81     | 0          | 230,4   | 234,49  | -4,09     | 24          | 0          | 0      | 72        | 55        | 16,93 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 12.10.2025 | 3,873       | -0,208       | 247,91     | 249,95     | 0          | 242,23  | 246,45  | -4,22     | 24          | 0          | 0      | 71,9      | 54,9      | 16,95 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 13.10.2025 | 4,254       | -0,218       | 266,14     | 268,19     | 0          | 260,06  | 264,53  | -4,47     | 24          | 0          | 0      | 71,5      | 54,2      | 17,3  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 14.10.2025 | 4,375       | -0,155       | 262,63     | 263,48     | 0          | 256,59  | 259,89  | -3,3      | 24          | 0          | 0      | 71,8      | 54,1      | 17,74 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 15.10.2025 | 4,168       | -0,158       | 250,36     | 251,29     | 0          | 244,55  | 247,85  | -3,3      | 24          | 0          | 0      | 72,2      | 54,4      | 17,79 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 16.10.2025 | 4,021       | -0,16        | 243,42     | 244,5      | 0          | 237,78  | 241,13  | -3,35     | 24          | 0          | 0      | 72,2      | 54,5      | 17,69 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 17.10.2025 | 4,047       | -0,144       | 240,97     | 241,75     | 0          | 235,4   | 238,48  | -3,08     | 24          | 0          | 0      | 72,2      | 54,2      | 17,91 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 18.10.2025 | 4,87        | -0,176       | 298,57     | 299,46     | 0          | 291,73  | 295,36  | -3,63     | 24          | 0          | 0      | 71,6      | 54,2      | 17,38 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 19.10.2025 | 4,803       | -0,226       | 294,08     | 295,84     | 0          | 287,3   | 291,82  | -4,52     | 24          | 0          | 0      | 71,8      | 54,2      | 17,58 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 20.10.2025 | 4,432       | -0,147       | 317,45     | 318,36     | 0          | 311,69  | 315,01  | -3,32     | 24          | 0          | 0      | 61,4      | 46,6      | 14,82 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 21.10.2025 | 5,127       | -0,135       | 296,14     | 296,19     | 0          | 289,19  | 292,14  | -2,95     | 24          | 0          | 0      | 72,6      | 54,3      | 18,29 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 22.10.2025 | 4,756       | -0,129       | 279,16     | 279,25     | 0          | 272,64  | 275,39  | -2,75     | 24          | 0          | 0      | 72,5      | 54,5      | 18    | 0,7        | 0,7        | -              |
| 23.10.2025 | 4,044       | -0,107       | 232,61     | 232,65     | 0          | 227,06  | 229,39  | -2,33     | 24          | 0          | 0      | 73,3      | 55        | 18,38 | 0,7        | 0,7        | -              |
| Итого:     | 94,239      | 0            | 6502,86    | 6586,9     | 0          | 6354,23 | 6492,76 | 0         | 719         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 94,239      |              |            |            |            |         |         |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 23.09.2025 | 1108,795 | 63819,94 | 65085,65 | 0       | 62251,51 | 64170,43 |
| 23.10.2025 | 1203,034 | 70322,8  | 71672,55 | 0       | 68605,74 | 70663,19 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2025 16:22:59