

#166794#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Шторм, ЖСК, УК
Баграмяна 28-32, Калининград
63
4985
ВКТ-7
00123412
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	4,016	-0,157	228,25	229,27	0	222,75	226,06	-3,31	24	0	0	73,8	55	18,86	0,7	0,7	-
25.10.2025	4,318	-0,206	244,85	246,52	0	238,93	243,1	-4,17	24	0	0	73,8	54,7	19,05	0,7	0,7	-
26.10.2025	4,507	-0,193	254,38	255,69	0	248,2	252,1	-3,9	24	0	0	74	55	19,03	0,7	0,7	-
27.10.2025	4,771	-0,183	264,69	265,72	0	258,29	262,05	-3,76	24	0	0	73,9	54,7	19,27	0,7	0,7	-
28.10.2025	4,366	-0,22	247,23	249,08	0	241,19	245,57	-4,38	24	0	0	74,2	55,1	19,11	0,7	0,7	-
29.10.2025	4,178	-0,355	261,69	265,86	0	255,31	261,96	-6,65	24	0	0	74,2	56,4	17,84	0,7	0,7	-
30.10.2025	4,27	-0,3	279,35	282,47	0	272,61	278,25	-5,64	24	0	0	73,8	57	16,84	0,7	0,7	-
31.10.2025	4,606	-0,238	260,87	262,98	0	254,55	259,32	-4,77	24	0	0	73,8	54,7	19,13	0,7	0,7	-
01.11.2025	4,805	-0,174	262,14	262,96	0	255,7	259,28	-3,58	24	0	0	74,5	54,9	19,56	0,7	0,7	-
02.11.2025	4,307	-0,218	252,39	254,25	0	246,32	250,67	-4,35	24	0	0	73,7	55,2	18,46	0,7	0,7	-
03.11.2025	4,009	-0,278	238,77	241,86	0	233	238,46	-5,46	24	0	0	73,8	55,3	18,52	0,7	0,7	-
04.11.2025	4,457	-0,21	256,3	257,92	0	250,04	254,25	-4,21	24	0	0	74,1	55,4	18,77	0,7	0,7	-
05.11.2025	3,969	-0,178	227,85	229,22	0	222,33	225,98	-3,65	24	0	0	74	55,2	18,77	0,7	0,7	-
06.11.2025	4,076	-0,199	235,37	237,02	0	229,62	233,65	-4,03	24	0	0	74	55,3	18,73	0,7	0,7	-
07.11.2025	4,653	-0,131	257,25	257,43	0	251,02	253,85	-2,83	24	0	0	74	54,8	19,17	0,7	0,7	-
08.11.2025	5,122	-0,144	284,33	284,41	0	277,42	280,45	-3,03	24	0	0	74	54,9	19,07	0,7	0,7	-
09.11.2025	5,295	-0,154	295,45	295,66	0	288,3	291,54	-3,24	24	0	0	73,8	54,8	19	0,7	0,7	-
10.11.2025	5,198	-0,145	284,04	284,17	0	277,18	280,25	-3,07	24	0	0	73,9	54,5	19,36	0,7	0,7	-
11.11.2025	4,841	-0,184	268,99	269,95	0	262,43	266,18	-3,75	24	0	0	74,2	55	19,24	0,7	0,7	-
12.11.2025	4,718	-0,13	262,22	262,35	0	255,87	258,7	-2,83	24	0	0	73,8	54,8	19,05	0,7	0,7	-
13.11.2025	4,351	-0,107	237,02	236,94	0	231,23	233,63	-2,4	24	0	0	74,3	54,9	19,39	0,7	0,7	-
14.11.2025	4,356	-0,207	245,68	247,42	0	239,76	243,98	-4,22	24	0	0	73,7	54,6	19,14	0,7	0,7	-
15.11.2025	5,174	-0,13	271,19	271,06	0	264,46	267,29	-2,83	24	0	0	74,8	54,6	20,16	0,7	0,7	-
16.11.2025	5,909	-0,323	282,97	285,47	0	275,17	281,24	-6,07	24	0	0	79,4	56,7	22,72	0,7	0,7	-
17.11.2025	5,862	-0,253	296,53	297,98	0	288,78	293,69	-4,91	24	0	0	77	55,8	21,25	0,7	0,7	-
18.11.2025	5,972	-0,238	310,39	311,54	0	302,45	307,08	-4,63	24	0	0	76,2	55,6	20,6	0,7	0,7	-
19.11.2025	5,843	-0,206	295,08	295,8	0	287,45	291,58	-4,13	24	0	0	76,7	55,6	21,14	0,7	0,7	-
20.11.2025	5,872	-0,32	288,95	291,57	0	281,2	287,3	-6,1	24	0	0	78,3	56,2	22,1	0,7	0,7	-
21.11.2025	5,72	-0,247	277,31	278,75	0	269,89	274,74	-4,85	24	0	0	78,1	55,9	22,21	0,7	0,7	-
22.11.2025	5,745	-0,374	285,5	289,11	0	277,87	284,9	-7,03	24	0	0	78,2	56,1	22,1	0,7	0,7	-
23.11.2025	6,294	-0,374	275,99	278,99	0	267,85	274,7	-6,85	24	0	0	82,6	57,7	24,96	0,7	0,7	-
Итого:	151,58	0	8233,02	8279,42	0	8027,17	8161,8	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	151,58																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	1203,034	70322,8	71672,55	0	68605,74	70663,19
23.11.2025	1354,614	78555,82	79951,97	0	76632,91	78824,99

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 12:15:11