

#190897#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Шторм, ЖСК, УК
Баграмяна 28-32, Калининград
63
4985
ВКТ-7
00123412
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	6,08	-0,44	263,26	267,51	0	255,38	263,43	-8,05	24	0	0	83,2	57,6	25,61	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	6,072	-0,416	275,35	279,33	0	267,43	275,09	-7,66	24	0	0	81,5	57,2	24,33	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	6,065	-0,41	279,93	283,78	0	271,96	279,51	-7,55	24	0	0	80,9	57	23,88	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	5,999	-0,374	281,2	284,52	0	273,32	280,3	-6,98	24	0	0	80,1	56,7	23,4	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	5,66	-0,367	264,6	268,05	0	257,26	264,15	-6,89	24	0	0	79,8	56,2	23,51	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	5,907	-0,354	279	282,07	0	271,28	277,93	-6,65	24	0	0	79,6	56,4	23,16	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	6,19	-0,356	291,57	294,49	0	283,45	290,09	-6,64	24	0	0	80	56,8	23,17	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	5,791	-0,303	275,9	278,24	0	268,42	274,23	-5,81	24	0	0	78,8	56	22,8	0,7	0,7	-
02.12.2025	6,3	-0,267	281,81	283,2	0	273,88	279,02	-5,14	24	0	0	80,4	56,4	24,05	0,7	0,7	-
03.12.2025	5,955	-0,142	289,26	288,72	0	281,76	284,71	-2,95	24	0	0	76,7	55	21,72	0,7	0,7	-
04.12.2025	5,89	-0,121	305,64	304,92	0	298,07	300,69	-2,62	24	0	0	74,8	54,6	20,25	0,7	0,7	-
05.12.2025	5,498	-0,108	289,18	288,49	0	282,11	284,52	-2,41	24	0	0	74,3	54,3	19,95	0,7	0,7	-
06.12.2025	5,104	-0,212	277,07	278,45	0	270,34	274,62	-4,28	24	0	0	74,1	54,4	19,76	0,7	0,7	-
07.12.2025	5,697	-0,255	316,7	318,43	0	309,02	314,04	-5,02	24	0	0	74	54,7	19,33	0,7	0,7	-
08.12.2025	5,355	-0,264	289,81	291,9	0	282,69	287,87	-5,18	24	0	0	74,6	54,6	19,96	0,7	0,7	-
09.12.2025	3,7	-0,282	284,52	288,29	0	279,55	285,42	-5,87	24	0	0	59	44,7	14,31	0,7	0,7	-
10.12.2025	4,508	-0,547	265,99	273,76	0	259,54	270,01	-10,47	24	0	0	74	54,4	19,59	0,7	0,7	-
11.12.2025	4,619	-0,329	262,03	265,8	0	255,67	262,15	-6,48	24	0	0	74	54,5	19,46	0,7	0,7	-
12.12.2025	4,631	-0,209	247,1	248,81	0	241,1	245,45	-4,35	24	0	0	74,1	54	20,18	0,7	0,7	-
13.12.2025	5,354	-0,178	286,64	287,26	0	279,68	283,37	-3,69	24	0	0	74,1	54,2	19,87	0,7	0,7	-
14.12.2025	5,15	-0,176	277,63	278,35	0	270,88	274,54	-3,66	24	0	0	74,1	54,4	19,76	0,7	0,7	-
15.12.2025	5,556	-0,174	292,52	292,98	0	285,39	289,01	-3,62	24	0	0	74,2	54	20,16	0,7	0,7	-
16.12.2025	5,628	-0,205	279,79	280,72	0	272,66	276,84	-4,18	24	0	0	76,1	54,6	21,49	0,7	0,7	-
17.12.2025	5,839	-0,229	266,37	267,45	0	259,06	263,63	-4,57	24	0	0	79,2	55,7	23,52	0,7	0,7	-
18.12.2025	5,861	-0,173	275,3	275,38	0	267,94	271,49	-3,55	24	0	0	77,9	55,3	22,6	0,7	0,7	-
19.12.2025	5,499	-0,18	284,16	284,76	0	277,11	280,86	-3,75	24	0	0	74,9	54,3	20,6	0,7	0,7	-
20.12.2025	5,093	-0,234	273,53	275,37	0	266,91	271,67	-4,76	24	0	0	73,9	53,9	20,04	0,7	0,7	-
21.12.2025	5,022	-0,28	268,46	271,11	0	261,87	267,46	-5,59	24	0	0	74,3	54	20,34	0,7	0,7	-
22.12.2025	5,038	-0,242	264,2	266,19	0	257,7	262,6	-4,9	24	0	0	74,6	54	20,58	0,7	0,7	-
23.12.2025	5,906	-0,201	255,18	255,67	0	247,91	251,95	-4,04	24	0	0	80,8	56,1	24,74	0,7	0,7	-
Итого:	164,967	0	8343,7	8404	0	8129,34	8286,65	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	164,967																

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	1354,614	78555,82	79951,97	0	76632,91	78824,99
23.12.2025	1519,581	86899,52	88355,97	0	84762,25	87111,64

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.12.2025 7:39:57