

#194511#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Шторм, ЖСК, УК
Баграмяна 28-32, Калининград
63
4985
ВКТ-7
00123412
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	6,944	-0,143	251,61	250,18	0	243,43	246,33	-2,9	24	0	0	87,2	58	29,19	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	6,864	-0,158	268,87	267,97	0	260,69	263,93	-3,24	24	0	0	84,1	57	27,03	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	5,377	-0,158	262,88	263,16	0	256,21	259,58	-3,37	24	0	0	75,8	54,1	21,7	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	5,561	-0,161	287,25	287,53	0	280,25	283,67	-3,42	24	0	0	74,3	53,8	20,51	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	5,867	-0,211	307	307,97	0	299,5	303,8	-4,3	24	0	0	74,3	54	20,36	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	5,857	-0,195	275,39	275,95	0	268,11	272,1	-3,99	24	0	0	77,5	54,8	22,67	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	6,423	-0,169	263,27	262,84	0	255,56	258,97	-3,41	24	0	0	82,3	56,4	25,87	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	6,886	-0,179	267,06	266,34	0	258,73	262,21	-3,48	24	0	0	85,2	57,8	27,37	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	6,881	-0,108	268,77	266,97	0	260,66	262,99	-2,33	24	0	0	83,6	56,7	26,9	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	6,329	-0,101	264,25	262,73	0	256,72	258,96	-2,24	24	0	0	81	55,8	25,13	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	6,556	-0,111	272,12	270,57	0	264,25	266,59	-2,34	24	0	0	81,6	56,3	25,31	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	6,866	-0,119	269,04	267,36	0	260,86	263,34	-2,48	24	0	0	83,9	57,1	26,86	0,7	0,7	-4
05.01.2026	6,761	-0,109	261,17	259,39	0	253,19	255,51	-2,32	24	0	0	84,2	56,9	27,22	0,7	0,7	-3
06.01.2026	6,95	-0,118	250,23	248,38	0	242,14	244,57	-2,43	24	0	0	86,9	57,7	29,25	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	7,444	-0,133	259,68	257,75	0	250,99	253,7	-2,71	24	0	0	88,5	58,2	30,26	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	8,009	-0,2	276,49	275,19	0	267	270,77	-3,77	24	0	0	90	59,2	30,8	0,7	0,7	-11
09.01.2026	7,662	-0,135	262,69	260,63	0	253,77	256,51	-2,74	24	0	0	89,4	58,6	30,79	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	7,101	-0,129	258,38	256,64	0	250,09	252,75	-2,66	24	0	0	86,6	57,6	29	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	7,145	-0,135	268,77	267,15	0	260,27	263,03	-2,76	24	0	0	85,7	57,7	28,04	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	7,308	-0,147	261,97	260,36	0	253,41	256,33	-2,92	24	0	0	87,4	58	29,47	0,7	0,7	-
13.01.2026	7,85	-0,265	282,93	282,87	0	273,47	278,38	-4,91	24	0	0	88,5	58,8	29,73	0,7	0,7	-
14.01.2026	7,559	-0,253	274,35	274,34	0	265,31	270,03	-4,72	24	0	0	87,8	58,4	29,49	0,7	0,7	-
15.01.2026	6,814	-0,201	276,15	276,07	0	268,01	272,03	-4,02	24	0	0	82,6	56,3	26,27	0,7	0,7	-
16.01.2026	7,224	-0,207	273,17	272,76	0	264,6	268,61	-4,01	24	0	0	85,6	57,4	28,16	0,7	0,7	-
17.01.2026	7,628	-0,26	271,23	271,28	0	262,14	266,99	-4,85	24	0	0	88,7	58,5	30,16	0,7	0,7	-
18.01.2026	7,843	-0,301	270,96	271,46	0	261,62	267,1	-5,48	24	0	0	90,2	59	31,18	0,7	0,7	-
19.01.2026	7,99	-0,3	272,88	273,21	0	263,41	268,83	-5,42	24	0	0	90,5	59	31,52	0,7	0,7	-
20.01.2026	7,779	-0,233	263,7	263,07	0	254,6	258,93	-4,33	24	0	0	90,1	58,6	31,52	0,7	0,7	-
21.01.2026	7,769	-0,227	263,56	262,88	0	254,45	258,7	-4,25	24	0	0	90,3	58,8	31,49	0,7	0,7	-
22.01.2026	8,45	-0,361	294,53	295,48	0	284,27	290,68	-6,41	24	0	0	90,6	59,5	31,04	0,7	0,7	-
23.01.2026	7,762	-0,255	263,98	263,81	0	254,95	259,71	-4,76	24	0	0	89,7	58,2	31,5	0,7	0,7	-
Итого:	219,459	0	8364,33	8342,29	0	8102,66	8215,63	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	219,459																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	1519,581	86899,52	88355,97	0	84762,25	87111,64
23.01.2026	1739,04	95263,85	96698,26	0	92864,91	95327,27

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 8:27:31