

#147580#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/08/25г.-23/09/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Согласия, 7-9

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00104162

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

Т3=2

КС=0хА2ВС

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.08.2025	69,79	64,24	5,55	348,01	340,43	346,72	340,24	0	0	0	7	7	1,889	0	24	0	
23.08.2025	69,81	64,28	5,53	345,29	337,74	344,22	337,76	0	0	0	7	7	1,869	0	24	0	
24.08.2025	69,88	63,82	6,06	337,27	329,89	336,52	330,28	0	0	0	7	7	1,995	0	24	0	
25.08.2025	69,64	63,21	6,43	313,04	306,24	313,41	307,72	0	0	0	7	7	1,969	0	24	0	
26.08.2025	70,02	63,95	6,07	333,73	326,41	333,45	327,22	0	0	0	7	7	1,979	0	24	0	
27.08.2025	70,25	66,09	4,16	465,32	455,07	458,71	449,66	0	0	0	7	7	1,89	0	24	0	
28.08.2025	70,96	67,37	3,59	561,16	548,52	550,18	538,93	0	0	0	7	7	1,89	0	24	0	
29.08.2025	71,07	67,68	3,39	590,21	576,9	577,91	565,98	0	0	0	7	7	1,959	0	24	0	
30.08.2025	70,31	67,02	3,29	581,48	568,63	570,2	558,66	0	0	0	7	7	1,872	0	24	0	
31.08.2025	70,34	66,71	3,63	572,61	559,97	561,72	550,45	0	0	0	7	7	2,031	0	24	0	
01.09.2025	70,54	67,17	3,37	581,21	568,29	571,5	559,88	0	0	0	7	7	1,911	0	24	0	
02.09.2025	70,4	67,01	3,39	577,27	564,49	568,91	557,39	0	0	0	7	7	1,914	0	24	0	
03.09.2025	70,36	67,01	3,35	580,99	568,13	571,65	560,05	0	0	0	7	7	1,906	0	24	0	
04.09.2025	70,08	66,87	3,21	581,23	568,46	571,23	559,71	0	0	0	7	7	1,819	0	24	0	
05.09.2025	70,68	67,47	3,21	579,2	566,28	568,75	557,09	0	0	0	7	7	1,82	0	24	0	
06.09.2025	70,69	67,5	3,19	588,34	575,22	577,43	565,58	0	0	0	7	7	1,832	0	24	0	
07.09.2025	70,51	66,95	3,56	583,38	570,41	572,44	560,87	0	0	0	7	7	2,029	0	24	0	
08.09.2025	70,57	67,33	3,24	594,18	580,99	582,86	570,94	0	0	0	7	7	1,878	0	24	0	
09.09.2025	70,7	67,6	3,1	596,8	583,48	585,2	573,14	0	0	0	7	7	1,815	0	24	0	
10.09.2025	70,75	67,52	3,23	584,71	571,64	573,46	561,67	0	0	0	7	7	1,852	0	24	0	
11.09.2025	70,44	67,07	3,37	567,73	555,14	557,2	545,89	0	0	0	7	7	1,874	0	24	0	
12.09.2025	70,68	67,45	3,23	572,62	559,84	561,88	550,35	0	0	0	7	7	1,811	0	24	0	
13.09.2025	70,68	67,41	3,27	565,93	553,29	555,43	544,06	0	0	0	7	7	1,81	0	24	0	
14.09.2025	70,68	67	3,68	559,54	547,05	549,17	538,05	0	0	0	7	7	2,016	0	24	0	
15.09.2025	70,96	67,49	3,47	570,45	557,64	559,62	548,14	0	0	0	7	7	1,936	0	24	0	
16.09.2025	71,41	68,02	3,39	573,21	560,18	562,24	550,56	0	0	0	7	7	1,896	0	24	0	
17.09.2025	71,64	68,12	3,52	578,98	565,74	567,67	555,82	0	0	0	7	7	1,989	0	24	0	
18.09.2025	71,88	68,29	3,59	582,13	568,74	570,63	558,66	0	0	0	7	7	2,043	0	24	0	
19.09.2025	71,55	68,04	3,51	579,89	566,65	568,4	556,56	0	0	0	7	7	1,99	0	24	0	
20.09.2025	71,66	68,25	3,41	580,93	567,63	569,47	557,53	0	0	0	7	7	1,934	0	24	0	
21.09.2025	71,79	68,29	3,5	580,73	567,39	569,31	557,36	0	0	0	7	7	1,987	0	24	0	
22.09.2025	71,77	68,27	3,5	585,23	571,78	573,82	561,79	0	0	0	7	7	2	0	24	0	
23.09.2025	71,61	67,96	3,65	579,57	566,33	568,21	556,45	0	0	0	7	7	2,069	0	24	0	
Итого:				17772	17374,5	17469	17114,4	0	0	0			63,556	0	792	0	
Средние:	70,73	66,92	3,8								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/08/2524:00	517702	505554,23	508789,53	498808,58	0	0	0	3429,422	0	16524	168
23/09/2524:00	535474,37	522928,82	526259,05	515923,02	0	0	0	3492,978	0	17316	168
Итого:	17772,37	17374,59	17469,52	17114,44	0	0	0	63,556	0	792	0

Период нормальной работы 792ч

Период отсутств. счета тепл. энергии

Время работы прибора после сброса

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

