

#161702#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Согласия,7-9

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00104162

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0x2BVC

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.2025	71,61	67,96	3,65	579,57	566,33	568,21	556,45	0	0	0	7	7	2,069	0	24	0	
24.09.2025	71,67	68,15	3,52	581,81	568,5	570,09	558,16	0	0	0	7	7	2,003	0	24	0	
25.09.2025	71,71	68,1	3,61	581,56	568,22	569,81	557,9	0	0	0	7	7	2,051	0	24	0	
26.09.2025	71,89	68,27	3,62	589,92	576,35	577,88	565,76	0	0	0	7	7	2,083	0	24	0	
27.09.2025	71,63	67,96	3,67	583,41	570,06	571,67	559,78	0	0	0	7	7	2,094	0	24	0	
28.09.2025	71,61	67,6	4,01	573,77	560,67	562,43	550,84	0	0	0	7	7	2,25	0	24	0	
29.09.2025	71,33	67,54	3,79	571,8	558,79	560,69	549,17	0	0	0	7	7	2,116	0	24	0	
30.09.2025	71,81	67,88	3,93	567,19	554,19	555,86	544,3	0	0	0	7	7	2,179	0	24	0	
01.10.2025	71,46	68,14	3,32	668,56	653,33	653,01	639,38	0	0	0	7	7	2,168	0	24	0	
02.10.2025	70,88	67,59	3,29	899,11	878,9	874,01	855,97	0	0	0	7	7	2,889	0	24	0	
03.10.2025	72,05	67,71	4,34	974,04	951,51	944,9	925,37	0	0	0	7	7	4,145	0	24	0	
04.10.2025	71,21	64,69	6,52	1001,1	978,53	967,04	948,68	0	0	0	7	7	6,377	0	24	0	
05.10.2025	71,72	65,14	6,58	980,58	958,09	949,55	931,29	0	0	0	7	7	6,308	0	24	0	
06.10.2025	71,98	65,95	6,03	984,31	961,61	955,28	936,5	0	0	0	7	7	5,794	0	24	0	
07.10.2025	72,42	66,54	5,88	999,48	976,14	969,57	950,21	0	0	0	7	7	5,742	0	24	0	
08.10.2025	72,01	66,15	5,86	995,58	972,6	965,68	946,58	0	0	0	7	7	5,7	0	24	0	
09.10.2025	72,3	66,09	6,21	903,16	882,15	877,24	859,93	0	0	0	7	7	5,474	0	24	0	
10.10.2025	72,33	65,56	6,77	817,6	798,55	795,08	779,58	0	0	0	7	7	5,401	0	24	0	
11.10.2025	72,29	65,59	6,7	815,2	796,26	792,93	777,48	0	0	0	7	7	5,333	0	24	0	
12.10.2025	72,12	64,82	7,3	813,19	794,34	790,91	775,87	0	0	0	7	7	5,807	0	24	0	
13.10.2025	72,25	64,77	7,48	814,9	795,98	792,31	777,23	0	0	0	7	7	5,961	0	24	0	
14.10.2025	72,21	64,6	7,61	818,15	799,17	795,19	780,14	0	0	0	7	7	6,088	0	24	0	
15.10.2025	72,39	65	7,39	824,7	805,47	801,56	786,22	0	0	0	7	7	5,953	0	24	0	
16.10.2025	72,21	64,85	7,36	826,72	807,53	803,59	788,27	0	0	0	7	7	5,946	0	24	0	
17.10.2025	72,21	64,84	7,37	825,28	806,16	801,91	786,63	0	0	0	7	7	5,941	0	24	0	
18.10.2025	72,3	64,32	7,98	823,91	804,75	800,58	785,56	0	0	0	7	7	6,425	0	24	0	
19.10.2025	72,31	64,07	8,24	822,65	803,51	799,12	784,23	0	0	0	7	7	6,622	0	24	0	
20.10.2025	72,1	63,52	8,58	810,55	791,78	787,27	772,81	0	0	0	7	7	6,788	0	24	0	
21.10.2025	72,24	63,56	8,68	805,03	786,35	781,82	767,46	0	0	0	7	7	6,821	0	24	0	
22.10.2025	72,43	64,22	8,21	813,93	794,91	790,44	775,6	0	0	0	7	7	6,527	0	24	0	
23.10.2025	72,36	64,99	7,37	813,29	794,36	790,38	775,24	0	0	0	7	7	5,855	0	24	0	
Итого:				24480	23915	23816	23348,5	0	0	0			146,91	0	744	0	
Средние:	71,96	66	5,96								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/09/2524:00	534894,8	522362,49	525690,84	515366,57	0	0	0	3490,909	0	17292	168
23/10/2524:00	559374,93	546277,58	549506,85	538715,16	0	0	0	3637,819	0	18036	168
Итого:	24480,13	23915,09	23816,01	23348,59	0	0	0	146,91	0	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии

Время работы прибора после сброса 18339ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

