

#194424#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Согласия 7-9, Калининград
5346
4157
ВКТ-7
00104162
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	9,681	0	790,08	766,5	0	765,89	748,94	0	0	24	0	0	84,3	71,7	12,62	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	9,159	0	806,36	782,23	0	783,07	765,09	0	0	24	0	0	81,6	69,9	11,68	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	7,51	0	836,54	811,62	0	815,98	795,94	0	0	24	0	0	74,6	65,4	9,2	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	7,42	0	832,5	807,15	0	812,64	792,08	0	0	24	0	0	73,3	64,2	9,13	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	7,813	0	824,97	799,96	0	805,24	785,24	0	0	24	0	0	73,4	63,6	9,7	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	7,991	0	822,62	797,43	0	802,37	782,3	0	0	24	0	0	74,6	64,6	9,96	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	8,774	0	819,98	794,16	0	797,3	777,39	0	0	24	0	0	79,6	68,6	10,99	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	9,889	0	813,31	787,19	0	789,46	770	0	0	24	0	0	82,3	69,8	12,51	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	9,118	0	820,22	794,63	0	796,53	777,15	0	0	24	0	0	81,5	70,1	11,43	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	8,352	0	824,26	798,88	0	801,94	782,17	0	0	24	0	0	78,6	68,2	10,4	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	8,673	0	817,36	792,51	0	794,98	775,93	0	0	24	0	0	79,2	68,3	10,9	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	9,281	0	811,95	786,93	0	788,79	769,99	0	0	24	0	0	81	69,2	11,75	0,7	0,7	-4
05.01.2026	9,15	0	817,51	792,13	0	793,73	774,59	0	0	24	0	0	81,9	70,4	11,51	0,7	0,7	-3
06.01.2026	9,818	0	819,96	793,53	0	795	775,39	0	0	24	0	0	84	71,6	12,33	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	10,267	0	811,74	785,19	0	785,95	766,58	0	0	24	0	0	86,1	73	13,04	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	11,16	0	807,84	780,96	0	781,5	762,39	0	0	24	0	0	87,4	73,1	14,25	0,7	0,7	-11
09.01.2026	10,84	0	811,86	784,86	0	785,42	766,04	0	0	24	0	0	87,3	73,5	13,77	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	9,789	0	821,75	795,24	0	796,7	776,95	0	0	24	0	0	84,1	71,8	12,27	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	9,913	0	823,93	797,14	0	799,16	779,2	0	0	24	0	0	83,4	71	12,38	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	10,275	0	820,96	793,69	0	795,74	775,56	0	0	24	0	0	84,4	71,6	12,89	0,7	0,7	-
13.01.2026	10,956	0	819	791,34	0	792,79	772,74	0	0	24	0	0	86,5	72,7	13,79	0,7	0,7	-
14.01.2026	10,546	0	817,72	790,76	0	792,15	772,53	0	0	24	0	0	85,2	72	13,29	0,7	0,7	-
15.01.2026	9,378	0	827,19	800,8	0	803,96	783,86	0	0	24	0	0	80,3	68,7	11,65	0,7	0,7	-
16.01.2026	10,159	0	821,99	795,28	0	797,56	777,77	0	0	24	0	0	82,8	70,1	12,72	0,7	0,7	-
17.01.2026	10,787	0	826,86	799,48	0	800,7	780,84	0	0	24	0	0	85,8	72,4	13,45	0,7	0,7	-
18.01.2026	11,498	0	820,01	792,13	0	793,31	773,48	0	0	24	0	0	87,3	72,8	14,46	0,7	0,7	-
19.01.2026	11,224	0	822,05	794,12	0	794,73	774,78	0	0	24	0	0	88,2	74,2	14,09	0,7	0,7	-
20.01.2026	11,008	0	829,75	801,33	0	802,81	782,15	0	0	24	0	0	87,1	73,4	13,68	0,7	0,7	-
21.01.2026	11,017	0	832,28	803,58	0	804,67	783,79	0	0	24	0	0	88,2	74,5	13,66	0,7	0,7	-
22.01.2026	11,9	0	822,69	793,94	0	795,53	775,13	0	0	24	0	0	88	73	14,93	0,7	0,7	-
23.01.2026	11,018	0	830,35	801,92	0	803,03	782,39	0	0	24	0	0	87,8	74,1	13,69	0,7	0,7	-
Итого:	304,364	0	25425,59	24606,61	0	24668,63	24058,38	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	304,364																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2025	4081,653	608842	597518,49	0	594541,83	585810,21	0
23.01.2026	4386,017	634267,59	622125,1	0	619210,46	609868,59	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 8:08:39