

# #283383#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Шкиль Олег Павлович, ИП  
Адрес потребителя Ленинский проспект 18, Калининград (бывшая Якитория)  
Номер абонента 4882  
Порядковый номер 4780  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122838  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	0,094	25,36	25,82	24,65	25,13	-0,48	24	0	0	81,9	78	3,9	0,7	0,7	-
22.02.2026	0,081	27,89	28,47	27,17	27,75	-0,58	24	0	0	78,2	75,1	3,12	0,7	0,7	-
23.02.2026	0,056	19,95	20,36	19,43	19,86	-0,43	24	0	0	77,1	74,1	3,04	0,7	0,7	-
24.02.2026	0,042	24,09	24,63	23,44	23,98	-0,54	24	0	0	76,6	74,8	1,85	0,7	0,7	-
25.02.2026	0,034	23,25	23,72	22,6	23,07	-0,47	24	0	0	78,8	77	1,75	0,7	0,7	-
26.02.2026	0,054	24,64	25,18	23,96	24,54	-0,58	24	0	0	76,8	74,4	2,42	0,7	0,7	-
27.02.2026	0,062	27,01	27,64	26,33	26,98	-0,65	24	0	0	74,2	71,9	2,33	0,7	0,7	-
28.02.2026	0,076	25,75	26,3	25,13	25,72	-0,59	24	0	0	74,2	71,1	3,05	0,7	0,7	-
01.03.2026	0,078	22,09	22,55	21,53	22,02	-0,49	24	0	0	74	70,2	3,75	0,7	0,7	-
02.03.2026	0,04	26,2	26,79	25,54	26,13	-0,59	24	0	0	74,1	72,4	1,7	0,7	0,7	-
03.03.2026	0,045	26,92	27,54	26,26	26,88	-0,62	24	0	0	74,1	72,4	1,78	0,7	0,7	-
04.03.2026	0,055	27,04	27,64	26,36	26,98	-0,62	24	0	0	73,9	71,7	2,22	0,7	0,7	-
05.03.2026	0,061	26,44	27,01	25,78	26,41	-0,63	24	0	0	74,1	71,6	2,44	0,7	0,7	-
06.03.2026	0,05	28	28,64	27,28	27,95	-0,67	24	0	0	74,5	72,6	1,91	0,7	0,7	-
07.03.2026	0,058	23,86	24,4	23,26	23,83	-0,57	24	0	0	74	71,4	2,58	0,7	0,7	-
08.03.2026	0,074	29,89	30,57	29,19	29,89	-0,7	24	0	0	73,8	71,3	2,56	0,7	0,7	-
09.03.2026	0,078	29,89	30,55	29,17	29,86	-0,69	24	0	0	73,7	71	2,75	0,7	0,7	-
10.03.2026	0,047	31,56	32,36	30,84	31,64	-0,8	24	0	0	73,6	72	1,6	0,7	0,7	-
11.03.2026	0,047	32,9	33,75	32,15	33,01	-0,86	24	0	0	73,7	72,2	1,48	0,7	0,7	-
12.03.2026	0,053	31,83	32,64	31,07	31,91	-0,84	24	0	0	73,9	72,2	1,74	0,7	0,7	-
13.03.2026	0,058	33,48	34,35	32,66	33,56	-0,9	24	0	0	73,9	72,1	1,83	0,7	0,7	-
14.03.2026	0,091	31,22	31,97	30,45	31,25	-0,8	24	0	0	73,5	70,4	3,04	0,7	0,7	-
15.03.2026	0,087	25,47	26,08	24,88	25,49	-0,61	24	0	0	73	69,3	3,64	0,7	0,7	-
16.03.2026	0,041	30,44	31,27	29,74	30,57	-0,83	24	0	0	74	72,5	1,51	0,7	0,7	-
17.03.2026	0,034	31,61	32,45	30,9	31,74	-0,84	24	0	0	73,6	72,4	1,26	0,7	0,7	-
18.03.2026	0,04	30,37	31,22	29,65	30,5	-0,85	24	0	0	73,5	72,1	1,43	0,7	0,7	-
19.03.2026	0,049	26,62	27,53	26	26,91	-0,91	24	0	0	72,9	70,9	1,97	0,7	0,7	-
20.03.2026	0,048	27,99	29,24	27,33	28,58	-1,25	24	0	0	73,7	72	1,74	0,7	0,7	-
Итого:	1,633	771,76	790,67	752,75	772,14	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,633														

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2026	56,807	5278,91	5325,58	5176,65	5263,1
20.03.2026	58,44	6050,67	6116,25	5929,4	6035,24

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2026 15:45:55