

#144581#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Шкиль Олег Павлович, ИП
Ленинский проспект 18, Калининград (бывшая Якитория)
4882

Заводской номер счётчика 00122838	Показания прибора, Гкал 20.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	38,89	37,512	1.378

Подпись исполнителя _____



#144580#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 4882
Порядковый номер 4780
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122838
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	0,054	2,88	2,66	2,88	2,66	0,22	24	0	0	69,8	51,4	18,38	0,7	0,7
22.07.2025	-	0,05	2,75	2,54	2,75	2,54	0,21	24	0	0	69,7	51,7	18	0,7	0,7
23.07.2025	-	0,05	2,87	2,66	2,87	2,66	0,21	24	0	0	69,9	51,9	18	0,7	0,7
24.07.2025	-	0,066	3,33	3,11	3,32	3,11	0,21	24	0	0	70	50,6	19,43	0,7	0,7
25.07.2025	-	0,061	3,09	2,87	3,09	2,87	0,22	24	0	0	70,6	51,5	19,09	0,7	0,7
26.07.2025	-	0,064	3,48	3,26	3,47	3,26	0,21	24	0	0	69,8	50,8	18,92	0,7	0,7
27.07.2025	-	0,069	3,44	3,22	3,43	3,22	0,21	24	0	0	70,2	50,4	19,82	0,7	0,7
28.07.2025	-	0,052	2,68	2,46	2,68	2,46	0,22	24	0	0	69,8	51,3	18,46	0,7	0,7
29.07.2025	-	0,054	2,9	2,71	2,9	2,71	0,19	24	0	0	70	51,6	18,43	0,7	0,7
30.07.2025	-	0,059	3,23	3,07	3,23	3,07	0,16	24	0	0	70,1	51,9	18,17	0,7	0,7
31.07.2025	-	0,054	3,09	2,92	3,09	2,92	0,17	24	0	0	70,5	52,3	18,14	0,7	0,7
01.08.2025	-	0,057	3,21	3,02	3,2	3,02	0,18	24	0	0	70,2	52	18,19	0,7	0,7
02.08.2025	-	0,077	3,77	3,57	3,72	3,57	0,15	24	0	0	70,7	50,4	20,35	0,7	0,7
03.08.2025	-	0,069	3,64	3,45	3,61	3,45	0,16	24	0	0	70	51,1	18,91	0,7	0,7
04.08.2025	-	0,051	3	2,81	3	2,81	0,19	24	0	0	70,6	52,6	17,98	0,7	0,7
05.08.2025	-	0,058	3,12	2,94	3,11	2,94	0,17	24	0	0	70,7	52,1	18,62	0,7	0,7
06.08.2025	-	0,053	3,16	2,98	3,16	2,98	0,18	24	0	0	70,1	52,7	17,43	0,7	0,7
07.08.2025	-	0,064	3,59	3,44	3,58	3,44	0,14	24	0	0	70,1	52,1	18,03	0,7	0,7
08.08.2025	-	0,06	3,53	3,36	3,53	3,36	0,17	24	0	0	69,8	52,3	17,46	0,7	0,7
09.08.2025	-	0,069	3,8	3,65	3,77	3,65	0,12	24	0	0	70,2	51,7	18,48	0,7	0,7
10.08.2025	-	0,071	3,89	3,73	3,84	3,73	0,11	24	0	0	69,7	51,1	18,59	0,7	0,7
11.08.2025	-	0,053	3,24	3,07	3,24	3,07	0,17	24	0	0	69,8	52,9	16,91	0,7	0,7
12.08.2025	-	0,049	3,12	2,93	3,12	2,93	0,19	24	0	0	69	52,4	16,61	0,7	0,7
13.08.2025	-	0,014	2,46	2,79	2,46	2,79	-0,33	24	0	0	52,8	46,6	6,21	0,7	0,7
14.08.2025	-	0	0	0,33	0	0,33	-0,33	24	0	0	30,8	37,4	-6,6	0,7	0,7
15.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	29,4	29,6	-0,17	0,7	0,7
16.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28,6	28,6	0,02	0,7	0,7
17.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,5	26,7	-0,14	0,7	0,7
18.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,4	25,7	-0,31	0,7	0,7
19.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,5	24,8	-0,32	0,7	0,7
20.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,7	24,8	-0,08	0,7	0,7
Итого:	-	1,378	77,27	73,55	77,05	73,55	3,5	744	0	-	59,81	46,23	13,58	0,7	0,7

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы -

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
20.07.2025	37,512	2571,66	2588,33	2537,14	2585,02
20.08.2025	38,89	2648,93	2661,88	2614,19	2658,57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения