

#166709#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Шкиль Олег Павлович, ИП
Ленинский проспект 18, Калининград (бывшая Якитория)
4882
4780
ВКТ-7
00122838
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.10.2025	0,05	3,01	2,91	3,01	2,91	0,1	24	0	0	70,4	53,2	17,18	0,7	0,7	-
21.10.2025	0,051	3,11	3,06	3,11	3,06	0,05	24	0	0	69,9	53,3	16,62	0,7	0,7	-
22.10.2025	0,053	3,26	3,2	3,26	3,2	0,06	24	0	0	69,8	53,2	16,56	0,7	0,7	-
23.10.2025	0,053	2,97	2,89	2,97	2,89	0,08	24	0	0	70,7	53	17,66	0,7	0,7	-
24.10.2025	0,062	3,16	3,1	3,15	3,1	0,05	24	0	0	71,2	51,6	19,57	0,7	0,7	-
25.10.2025	0,085	4,02	3,95	3,96	3,95	0,01	24	0	0	71,3	50,1	21,22	0,7	0,7	-
26.10.2025	0,08	3,93	3,86	3,86	3,86	0	24	0	0	71,4	50,2	21,21	0,7	0,7	-
27.10.2025	0,051	2,88	2,8	2,88	2,8	0,08	24	0	0	71,2	52,6	18,55	0,7	0,7	-
28.10.2025	0,052	2,82	2,74	2,82	2,74	0,08	24	0	0	71,4	53	18,43	0,7	0,7	-
29.10.2025	0,059	3,18	3,12	3,18	3,12	0,06	24	0	0	71,5	52,4	19,09	0,7	0,7	-
30.10.2025	0,057	3,19	3,11	3,19	3,11	0,08	24	0	0	71,2	52,6	18,54	0,7	0,7	-
31.10.2025	0,068	3,58	3,52	3,55	3,52	0,03	24	0	0	71,3	52	19,33	0,7	0,7	-
01.11.2025	0,088	4,13	4,07	4,06	4,07	-0,01	24	0	0	72	50,6	21,36	0,7	0,7	-
02.11.2025	0,09	4,29	4,23	4,21	4,23	-0,02	24	0	0	71,4	50	21,42	0,7	0,7	-
03.11.2025	0,072	3,65	3,59	3,62	3,59	0,03	24	0	0	71,3	51,1	20,17	0,7	0,7	-
04.11.2025	0,052	2,99	2,92	2,99	2,92	0,07	24	0	0	71,5	53,3	18,2	0,7	0,7	-
05.11.2025	0,049	2,8	2,72	2,8	2,72	0,08	24	0	0	71,4	53,7	17,74	0,7	0,7	-
06.11.2025	0,056	2,99	2,93	2,99	2,93	0,06	24	0	0	71,4	52,7	18,73	0,7	0,7	-
07.11.2025	0,064	3,31	3,26	3,3	3,26	0,04	24	0	0	71,4	52	19,38	0,7	0,7	-
08.11.2025	0,076	3,86	3,82	3,81	3,82	-0,01	24	0	0	71,5	51,3	20,17	0,7	0,7	-
09.11.2025	0,091	4,35	4,29	4,28	4,29	-0,01	24	0	0	71,6	49,9	21,68	0,7	0,7	-
10.11.2025	0,061	3,25	3,19	3,25	3,19	0,06	24	0	0	71,4	52,5	18,91	0,7	0,7	-
11.11.2025	0,055	2,99	2,93	2,99	2,93	0,06	24	0	0	71,5	52,8	18,66	0,7	0,7	-
12.11.2025	0,056	3,97	3,96	3,92	3,92	0	24	0	0	71,4	57	14,45	0,7	0,7	-
13.11.2025	0,083	14,53	14,81	14,16	14,45	-0,29	24	0	0	72,1	66,3	5,74	0,7	0,7	-
14.11.2025	0,104	27,52	27,89	26,83	27,36	-0,53	24	0	0	71,8	67,8	3,96	0,7	0,7	-
15.11.2025	0,144	27,65	27,87	26,98	27,3	-0,32	24	0	0	72,9	67,5	5,37	0,7	0,7	-
16.11.2025	0,14	23,74	23,89	23,13	23,31	-0,18	24	0	0	77,3	71,2	6,06	0,7	0,7	-
17.11.2025	0,107	26,18	26,43	25,52	25,84	-0,32	24	0	0	75,1	71	4,03	0,7	0,7	-
18.11.2025	0,113	25,63	25,88	25,01	25,33	-0,32	24	0	0	74,1	69,6	4,42	0,7	0,7	-
19.11.2025	0,104	26,71	27	26,02	26,36	-0,34	24	0	0	74,6	70,7	3,96	0,7	0,7	-
20.11.2025	0,084	19,7	19,92	19,17	19,45	-0,28	24	0	0	76,3	71,9	4,41	0,7	0,7	-
Итого:	2,41	273,35	273,86	267,98	269,53	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,41														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

768
768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
19.10.2025	42,606	2883,52	2893,14	2847,68	2889,81
20.11.2025	45,016	3156,87	3167	3115,66	3159,34

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 13:32:42