

#190811#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Шкиль Олег Павлович, ИП
Ленинский проспект 18, Калининград (бывшая Якитория)
4882
4780
ВКТ-7
00122838
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	0,075	14,11	14,49	13,73	14,17	-0,44	24	0	0	76,2	70,8	5,44	0,7	0,7	2,2
22.11.2025	0,15	25,09	25,44	24,41	24,94	-0,53	24	0	0	76,1	70	6,08	0,7	0,7	1,3
23.11.2025	0,146	21,68	21,84	21,09	21,3	-0,21	24	0	0	80,4	73,3	7,08	0,7	0,7	-3,3
24.11.2025	0,126	24,77	25,06	24,07	24,4	-0,33	24	0	0	81,1	75,8	5,34	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	0,106	24,87	25,19	24,16	24,51	-0,35	24	0	0	79,4	74,9	4,53	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	0,11	25,2	25,54	24,48	24,9	-0,42	24	0	0	78,8	74,2	4,61	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	0,115	25,06	25,39	24,36	24,76	-0,4	24	0	0	78,1	73,4	4,66	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	0,134	24,59	24,9	23,92	24,33	-0,41	24	0	0	77,6	71,9	5,7	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	0,156	21,4	21,62	20,81	21,11	-0,3	24	0	0	77,5	70	7,48	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	0,146	21,52	21,76	20,93	21,22	-0,29	24	0	0	78	71	6,96	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	0,107	24,68	25,06	24,03	24,47	-0,44	24	0	0	76,8	72,3	4,46	0,7	0,7	-
02.12.2025	0,105	24,42	24,81	23,74	24,17	-0,43	24	0	0	78,2	73,7	4,48	0,7	0,7	-
03.12.2025	0,101	26,79	27,24	26,08	26,6	-0,52	24	0	0	74,6	70,7	3,86	0,7	0,7	-
04.12.2025	0,107	26,05	26,51	25,44	25,98	-0,54	24	0	0	72,8	68,8	4,07	0,7	0,7	-
05.12.2025	0,107	25,48	25,93	24,85	25,45	-0,6	24	0	0	72,1	67,9	4,24	0,7	0,7	-
06.12.2025	0,125	22,21	22,58	21,65	22,18	-0,53	24	0	0	72	66	6,03	0,7	0,7	-
07.12.2025	0,132	22,87	23,21	22,28	22,74	-0,46	24	0	0	72	66	6,08	0,7	0,7	-
08.12.2025	0,1	25,94	26,41	25,31	25,89	-0,58	24	0	0	72,5	68,6	3,87	0,7	0,7	-
09.12.2025	0,097	26,98	27,47	26,33	26,9	-0,57	24	0	0	71,9	68,3	3,64	0,7	0,7	-
10.12.2025	0,095	26,72	27,24	26,11	26,67	-0,56	24	0	0	72,1	68,4	3,7	0,7	0,7	-
11.12.2025	0,093	25,6	26,1	24,99	25,56	-0,57	24	0	0	72	68,3	3,69	0,7	0,7	-
12.12.2025	0,115	24,37	24,84	23,77	24,39	-0,62	24	0	0	72,2	67,3	4,92	0,7	0,7	-
13.12.2025	0,125	18,07	18,4	17,65	18,05	-0,4	24	0	0	71,8	64,6	7,16	0,7	0,7	-
14.12.2025	0,126	25,29	25,82	24,7	25,32	-0,62	24	0	0	72,2	67	5,17	0,7	0,7	-
15.12.2025	0,122	24,89	25,39	24,3	24,91	-0,61	24	0	0	72,2	67,2	4,96	0,7	0,7	-
16.12.2025	0,104	23,91	24,4	23,31	23,88	-0,57	24	0	0	74,2	69,8	4,41	0,7	0,7	-
17.12.2025	0,116	23,4	23,86	22,76	23,3	-0,54	24	0	0	77,2	72	5,17	0,7	0,7	-
18.12.2025	0,113	23,24	23,69	22,64	23,14	-0,5	24	0	0	75,9	70,9	4,97	0,7	0,7	-
19.12.2025	0,106	23,13	23,65	22,55	23,18	-0,63	24	0	0	73	68,3	4,74	0,7	0,7	-
20.12.2025	0,12	21,23	21,74	20,75	21,37	-0,62	24	0	0	72	66,1	5,89	0,7	0,7	-
Итого:	3,48	713,56	725,58	695,2	709,79	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,48														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.11.2025	45,016	3156,87	3167	3115,66	3159,34
20.12.2025	48,496	3870,43	3892,58	3810,86	3869,13

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 7:35:12