

#207925#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 16.02.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Мастер, ООО, УК  
Великолукская 24-30, Калининград  
4342  
6827  
ВКТ-7  
00247966  
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	0,673	0,438	38,85	30,85	38,19	30,37	7,82	24	0	0	62	55,8	6,18	0,42	0,38	-9,4
25.01.2026	0,665	0,429	38,81	30,94	38,14	30,46	7,68	24	0	0	62	55,8	6,16	0,42	0,38	-7,3
26.01.2026	0,664	0,433	38,91	30,98	38,22	30,5	7,72	24	0	0	62	55,9	6,07	0,42	0,38	-4,4
27.01.2026	0,611	0,384	38,08	30,99	37,38	30,51	6,87	24	0	0	62	55,9	6,04	0,42	0,38	-3,8
28.01.2026	0,614	0,392	38,12	30,95	37,44	30,47	6,97	24	0	0	62	55,9	6,04	0,42	0,38	-6
29.01.2026	0,669	0,432	38,91	30,98	38,21	30,5	7,71	24	0	0	62	55,7	6,27	0,42	0,38	-9,7
30.01.2026	0,603	0,373	37,81	30,91	37,13	30,43	6,7	24	0	0	61,9	55,8	6,11	0,42	0,38	-12,4
31.01.2026	0,616	0,387	38,06	30,93	37,38	30,45	6,93	24	0	0	61,9	55,7	6,21	0,42	0,38	-13,8
01.02.2026	0,699	0,459	39,42	31,01	38,74	30,53	8,21	24	0	0	61,8	55,6	6,28	0,42	0,38	-18,9
02.02.2026	0,707	0,457	39,58	31,12	38,9	30,64	8,26	24	0	0	61,7	55,2	6,5	0,42	0,38	-20,1
03.02.2026	0,656	0,41	38,62	31	37,92	30,52	7,4	24	0	0	61,8	55,2	6,55	0,42	0,38	-18
04.02.2026	0,716	0,472	39,55	30,87	38,85	30,39	8,46	24	0	0	61,9	55,6	6,29	0,42	0,38	-12,3
05.02.2026	0,621	0,39	38,06	30,83	37,37	30,35	7,02	24	0	0	61,9	55,7	6,23	0,42	0,38	-7,6
06.02.2026	0,697	0,464	39,27	30,78	38,58	30,3	8,28	24	0	0	62	55,9	6,11	0,42	0,38	-3,2
07.02.2026	0,665	0,433	38,8	30,86	38,12	30,38	7,74	24	0	0	62	55,9	6,07	0,42	0,38	-3,3
08.02.2026	0,695	0,462	39,31	30,84	38,62	30,36	8,26	24	0	0	62	56	6	0,42	0,38	-4,9
09.02.2026	0,583	0,357	37,45	30,87	36,77	30,39	6,38	24	0	0	61,8	55,6	6,19	0,42	0,38	-12,1
10.02.2026	0,669	0,432	38,76	30,8	38,07	30,32	7,75	24	0	0	61,8	55,6	6,2	0,42	0,38	-12,4
11.02.2026	0,666	0,435	38,83	30,85	38,14	30,37	7,77	24	0	0	61,9	55,8	6,08	0,42	0,38	-3,8
12.02.2026	0,587	0,366	37,61	30,9	36,93	30,42	6,51	24	0	0	61,9	55,9	6	0,42	0,38	-0,7
13.02.2026	0,58	0,362	37,52	30,86	36,84	30,38	6,46	24	0	0	61,9	55,9	5,97	0,42	0,38	-1,2
14.02.2026	0,602	0,379	37,8	30,86	37,15	30,38	6,77	24	0	0	61,9	55,8	6,05	0,42	0,38	-6,7
15.02.2026	0,713	0,48	39,58	30,84	38,91	30,36	8,55	24	0	0	62	55,9	6,02	0,42	0,38	-11,2
16.02.2026	0,62	0,396	38,09	30,86	37,42	30,38	7,04	24	0	0	61,9	55,8	6,09	0,42	0,38	-17,4
Итого:	15,591	0	925,8	741,68	909,42	730,16	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,591															

Общее время работы системы, ч576

Период нормальной работы системы, ч576

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	103,072	6777,05	5539,72	6659,82	5458,25
16.02.2026	118,663	7702,85	6281,4	7569,24	6188,41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 9:39:32