

#21062#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Великолукская 24-30, Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 6827
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00247966
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.02.2021	0,765	0,52	46,43	36,95	45,61	36,47	9,14	24	0	0	62,1	56,6	5,43	0,42	0,38	2,8
21.02.2021	0,811	0,565	47,37	37,08	46,5	36,6	9,9	24	0	0	62,1	56,8	5,32	0,42	0,38	4,5
22.02.2021	0,786	0,545	47,01	37,1	46,16	36,62	9,54	24	0	0	62,2	56,9	5,28	0,42	0,38	4,6
23.02.2021	0,802	0,558	47,19	37,08	46,35	36,6	9,75	24	0	0	62,1	56,8	5,3	0,42	0,38	4,6
24.02.2021	0,756	0,52	46,56	37,15	45,75	36,67	9,08	24	0	0	62,1	56,9	5,23	0,42	0,38	8,2
25.02.2021	0,792	0,552	47,35	37,3	46,49	36,82	9,67	24	0	0	62,2	57	5,17	0,42	0,38	10,7
26.02.2021	0,713	0,476	46,03	37,33	45,22	36,85	8,37	24	0	0	62,1	56,9	5,19	0,42	0,38	4,9
27.02.2021	0,743	0,504	46,44	37,22	45,63	36,74	8,89	24	0	0	62	56,8	5,22	0,42	0,38	3,2
28.02.2021	0,785	0,545	47,1	37,15	46,26	36,67	9,59	24	0	0	61,9	56,6	5,29	0,42	0,38	3
01.03.2021	0,738	0,498	46,23	37,12	45,43	36,64	8,79	24	0	0	61,9	56,6	5,29	0,42	0,38	2,5
02.03.2021	0,731	0,489	45,99	37,06	45,17	36,58	8,59	24	0	0	62	56,6	5,39	0,42	0,38	3,2
03.03.2021	0,746	0,506	46,32	37,09	45,52	36,61	8,91	24	0	0	62,1	56,8	5,33	0,42	0,38	1,3
04.03.2021	0,8	0,555	47,19	37,05	46,35	36,57	9,78	24	0	0	62	56,7	5,28	0,42	0,38	1,3
05.03.2021	0,767	0,522	46,54	37	45,73	36,52	9,21	24	0	0	62	56,7	5,32	0,42	0,38	-0,7
06.03.2021	0,807	0,558	47,09	36,98	46,28	36,5	9,78	24	0	0	62,1	56,7	5,38	0,42	0,38	1,4
07.03.2021	0,81	0,554	47,04	36,85	46,19	36,37	9,82	24	0	0	62	56,5	5,52	0,42	0,38	1,7
08.03.2021	0,835	0,577	47,48	36,91	46,63	36,43	10,2	24	0	0	62	56,6	5,47	0,42	0,38	0
09.03.2021	0,798	0,55	47,01	36,98	46,18	36,5	9,68	24	0	0	62,1	56,7	5,36	0,42	0,38	-1,7
10.03.2021	0,698	0,461	45,39	37	44,6	36,52	8,08	24	0	0	62	56,7	5,35	0,42	0,38	-0,7
11.03.2021	0,746	0,504	46,24	37,02	45,44	36,54	8,9	24	0	0	62,1	56,8	5,31	0,42	0,38	-0,8
12.03.2021	0,741	0,5	46,05	36,96	45,26	36,48	8,78	24	0	0	62,1	56,8	5,3	0,42	0,38	4,6
13.03.2021	0,735	0,496	46,03	36,96	45,22	36,48	8,74	24	0	0	62,1	56,8	5,27	0,42	0,38	4,9
14.03.2021	0,722	0,49	45,87	36,95	45,06	36,47	8,59	24	0	0	62	56,8	5,22	0,42	0,38	3,7
15.03.2021	0,751	0,514	46,25	36,92	45,45	36,44	9,01	24	0	0	62,1	56,9	5,24	0,42	0,38	3,2
16.03.2021	0,733	0,5	45,99	36,9	45,16	36,42	8,74	24	0	0	62,1	56,8	5,22	0,42	0,38	2,5
17.03.2021	0,665	0,432	43,05	35,12	42,29	34,67	7,62	24	0	0	62	56,5	5,5	0,42	0,38	1,6
18.03.2021	0,715	0,47	45,21	36,59	44,41	36,11	8,3	24	0	0	62	56,4	5,56	0,42	0,38	1
19.03.2021	0,738	0,493	46,35	37,34	45,55	36,86	8,69	24	0	0	62,1	56,7	5,37	0,42	0,38	-1,1
20.03.2021	0,729	0,489	46,44	37,5	45,62	37,02	8,6	24	0	0	62	56,8	5,26	0,42	0,38	-1,1
21.03.2021	0,744	0,504	46,65	37,46	45,83	36,98	8,85	24	0	0	62,1	56,8	5,24	0,42	0,38	1,8
22.03.2021	0,783	0,54	47,25	37,41	46,4	36,93	9,47	24	0	0	62	56,8	5,24	0,42	0,38	-
Итого:	23,485	0	1439,14	1147,53	1413,74	1132,68	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,485															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
19.02.2021	173,485	9963,61	7800,54	9783,35	7683,58
22.03.2021	196,97	11402,75	8948,07	11197,09	8816,26

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.03.2021 10:18:38