

#125676#

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ООО Мастер

Адрес: Великолукская, 24-30

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00247966

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хBDCF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2025	53,61	43,84	9,77	213,26	210,4	217,47	215,5	-5,1	6	4	1,837	-0,2	24	0	
24.03.2025	54,37	44,28	10,09	212,99	210,07	217,18	215,12	-5,05	6	4	1,901	-0,198	24	0	
25.03.2025	54,83	44,72	10,11	213,32	210,3	217,49	215,43	-5,13	6	4	1,899	-0,203	24	0	
26.03.2025	53,41	43,65	9,76	212,66	209,86	216,86	214,91	-5,05	6	4	1,833	-0,195	24	0	
27.03.2025	54,07	44,13	9,94	212,41	209,56	216,57	214,53	-4,97	6	4	1,867	-0,195	24	0	
28.03.2025	51,78	42,87	8,91	211,67	209	216,01	214,14	-5,14	6	4	1,645	-0,195	24	0	
29.03.2025	51,15	42,64	8,51	211,52	208,92	215,85	213,96	-5,04	6	4	1,57	-0,19	24	0	
30.03.2025	53,54	43,96	9,58	203,25	200,54	207,36	205,43	-4,89	6	4	1,71	-0,19	23	0	
31.03.2025	53,4	43,88	9,52	211,64	208,83	215,92	213,95	-5,12	6	4	1,768	-0,202	24	0	
01.04.2025	54,24	44,21	10,03	211,68	208,77	215,9	213,86	-5,09	6	4	1,873	-0,199	24	0	
02.04.2025	52,9	43,57	9,33	211,25	208,51	215,53	213,59	-5,08	6	4	1,728	-0,2	24	0	
03.04.2025	51,85	43,06	8,79	210,82	208,14	215,18	213,27	-5,13	6	4	1,61	-0,197	24	0	
04.04.2025	52,8	43,44	9,36	210,92	208,18	215,21	213,28	-5,1	6	4	1,728	-0,198	24	0	
05.04.2025	58,09	46,58	11,51	212,02	208,72	216,05	213,82	-5,1	6	4	2,168	-0,213	24	0	
06.04.2025	58,87	46,84	12,03	212,08	208,7	216,06	213,81	-5,11	6	4	2,274	-0,217	24	0	
07.04.2025	56,62	45,72	10,9	218,82	215,58	222,73	220,52	-4,94	6	4	2,126	-0,203	24	0	
08.04.2025	56,58	45,74	10,84	219,29	216,06	223,29	221,08	-5,02	6	4	2,117	-0,203	24	0	
09.04.2025	56,23	45,51	10,72	218,88	215,66	222,99	220,81	-5,15	6	4	2,085	-0,212	24	0	
10.04.2025	57,86	46,47	11,39	218,35	214,95	222,31	220,02	-5,07	6	4	2,218	-0,212	24	0	
11.04.2025	54,21	44,27	9,94	217,1	214,12	221,25	219,18	-5,06	6	4	1,904	-0,202	24	0	
12.04.2025	53,03	43,62	9,41	215,97	213,12	220,19	218,19	-5,07	6	4	1,788	-0,196	24	0	
13.04.2025	49,73	41,84	7,89	215,02	212,55	219,4	217,56	-5,01	6	4	1,471	-0,187	24	0	
14.04.2025	47,91	40,88	7,03	214,37	212,05	218,87	217,13	-5,08	6	4	1,287	-0,184	24	0	
15.04.2025	50,04	42,32	7,72	94,75	93,65	96,81	95,98	-2,33	6	4	0,629	-0,086	24	0	*
16.04.2025	27,96	30,42	-2,46	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
17.04.2025	27,56	28,38	-0,82	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
18.04.2025	27,7	27,26	0,44	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
19.04.2025	28,06	28,88	-0,82	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
20.04.2025	27,67	26,95	0,72	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
21.04.2025	27,28	26,68	0,6	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
22.04.2025	26,88	26,18	0,7	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
23.04.2025	26,37	25,67	0,7	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
Итого:				5004	4936,24	5102,4	5055,07	-118,83			43,036	-4,677	767	0	
Средние:	47,2	39,95	7,25						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2524:00	12714,81	12516,66	12935,07	12803,01	-286,35	132,377	-11,877	1405	0
23/04/2524:00	17718,85	17452,9	18037,55	17858,08	-405,18	175,413	-16,554	2172	0
Итого:	5004,04	4936,24	5102,48	5055,07	-118,83	43,036	-4,677	767	0

Период нормальной работы 767ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2302ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

