

#166708#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Великолуцкая 24-30, Калининград

4342

6826

ВКТ-7

00247966

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,359	-0,141	212,11	215,76	209,93	214,11	-4,18	24	0	0	46,9	39,7	7,24	0,6	0,4	-
25.10.2025	1,552	-0,151	212,7	216,25	210,28	214,55	-4,27	24	0	0	49,3	41,1	8,19	0,6	0,4	-
26.10.2025	1,579	-0,133	208,78	211,91	206,38	210,19	-3,81	25	0	1	49,5	41,1	8,39	0,6	0,4	-
27.10.2025	1,636	-0,155	216,26	219,85	213,7	218	-4,3	24	0	0	50,3	41,8	8,47	0,6	0,4	-
28.10.2025	1,568	-0,161	214,11	217,93	211,67	216,13	-4,46	24	0	0	49,4	41,1	8,25	0,6	0,4	-
29.10.2025	1,551	-0,164	212,62	216,57	210,18	214,78	-4,6	24	0	0	49,4	41,1	8,26	0,6	0,4	-
30.10.2025	1,469	-0,171	211,59	215,71	209,22	213,96	-4,74	24	0	0	48,6	40,6	7,92	0,6	0,4	-
31.10.2025	1,603	-0,179	210,55	214,7	208,08	212,98	-4,9	24	0	0	49,8	41,1	8,65	0,6	0,4	-
01.11.2025	1,657	-0,17	214,76	218,53	212,16	216,69	-4,53	24	0	0	50,8	42,1	8,69	0,6	0,4	-
02.11.2025	1,593	-0,134	218,64	221,77	216,16	219,94	-3,78	24	0	0	49,6	41,5	8,07	0,6	0,4	-
03.11.2025	1,576	-0,136	217,41	220,6	214,92	218,79	-3,87	24	0	0	49,8	41,7	8,07	0,6	0,4	-
04.11.2025	1,509	-0,145	216,06	219,55	213,63	217,78	-4,15	24	0	0	49	41,1	7,84	0,6	0,4	-
05.11.2025	1,411	-0,152	215,32	218,99	212,96	217,31	-4,35	24	0	0	47,9	40,5	7,43	0,6	0,4	-
06.11.2025	1,496	-0,163	214,7	218,53	212,27	216,77	-4,5	24	0	0	49,3	41,4	7,9	0,6	0,4	-
07.11.2025	1,619	-0,17	212,03	215,88	209,45	214,05	-4,6	24	0	0	51	42,3	8,65	0,6	0,4	-
08.11.2025	1,766	-0,136	215,46	218,31	212,68	216,36	-3,68	24	0	0	52,4	43,4	9,03	0,6	0,4	-
09.11.2025	1,808	-0,134	226,84	229,71	224,02	227,7	-3,68	24	0	0	51,7	42,9	8,76	0,6	0,4	-
10.11.2025	1,695	-0,131	225,19	228,14	222,51	226,22	-3,71	24	0	0	50,4	42,1	8,29	0,6	0,4	-
11.11.2025	1,607	-0,13	224,16	227,16	221,59	225,3	-3,71	24	0	0	49,4	41,5	7,93	0,6	0,4	-
12.11.2025	1,679	-0,131	223,41	226,41	220,79	224,53	-3,74	24	0	0	50,2	41,9	8,3	0,6	0,4	-
13.11.2025	1,547	-0,133	222,88	226,01	220,4	224,22	-3,82	24	0	0	48,8	41,1	7,71	0,6	0,4	-
14.11.2025	1,556	-0,13	222,37	225,49	219,89	223,72	-3,83	24	0	0	48,6	40,9	7,76	0,6	0,4	-
15.11.2025	2,092	-0,148	227,42	230,23	224,22	228,01	-3,79	24	0	0	55,1	45	10,08	0,6	0,4	-
16.11.2025	2,339	-0,151	227,58	230,25	224,04	227,79	-3,75	24	0	0	58,3	47,1	11,19	0,6	0,4	-
17.11.2025	2,063	-0,15	225,53	228,36	222,36	226,22	-3,86	24	0	0	54,9	44,8	10,04	0,6	0,4	-
18.11.2025	2,177	-0,149	224,46	227,25	221,2	225,01	-3,81	24	0	0	56,2	45,6	10,6	0,6	0,4	-
19.11.2025	2,058	-0,153	222,69	225,67	219,59	223,55	-3,96	24	0	0	54,5	44,4	10,15	0,6	0,4	-
20.11.2025	2,259	-0,161	222,12	225,07	218,77	222,8	-4,03	24	0	0	57,3	46,1	11,15	0,6	0,4	-
21.11.2025	2,14	-0,164	220,49	223,64	217,32	221,48	-4,16	24	0	0	55,5	44,8	10,68	0,6	0,4	-
22.11.2025	2,346	-0,175	220,44	223,61	217	221,3	-4,3	24	0	0	58,1	46,4	11,72	0,6	0,4	-
23.11.2025	2,715	-0,18	220,85	223,65	216,93	221,1	-4,17	24	0	0	62,5	49	13,45	0,6	0,4	-
Итого:	55,025	0	6779,53	6881,49	6694,3	6821,34	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,025															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	31,774	4505,88	4605,88	4454,92	4569,51
23.11.2025	86,799	11285,41	11487,37	11149,22	11390,85

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 7:33:49