

#190810#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Великолукская 24-30, Калининград

4342

6827

ВКТ-7

00247966

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	0,601	0,375	39,97	33,08	39,24	32,6	6,64	24	0	0	62,1	56,3	5,8	0,42	0,38	-3,9
25.11.2025	0,671	0,437	41,01	32,99	40,26	32,51	7,75	24	0	0	62,1	56,3	5,79	0,42	0,38	-0,9
26.11.2025	0,631	0,407	40,34	32,96	39,64	32,48	7,16	24	0	0	62,1	56,4	5,76	0,42	0,38	-0,4
27.11.2025	0,615	0,384	39,99	32,89	39,27	32,41	6,86	24	0	0	62	56,2	5,84	0,42	0,38	-1,3
28.11.2025	0,618	0,387	39,95	32,83	39,24	32,35	6,89	24	0	0	62	56,2	5,89	0,42	0,38	-0,4
29.11.2025	0,658	0,426	40,53	32,75	39,83	32,27	7,56	24	0	0	62,1	56,2	5,9	0,42	0,38	-0,3
30.11.2025	0,719	0,482	41,51	32,73	40,75	32,25	8,5	24	0	0	62,1	56,2	5,92	0,42	0,38	-0,5
01.12.2025	0,724	0,481	41,72	32,89	40,97	32,41	8,56	24	0	0	62,1	56,1	6,01	0,42	0,38	-
02.12.2025	0,694	0,449	41,13	32,88	40,4	32,4	8	24	0	0	62,1	56,1	6,02	0,42	0,38	-
03.12.2025	0,671	0,432	40,77	32,83	40,06	32,35	7,71	24	0	0	62,1	56,1	5,98	0,42	0,38	-
04.12.2025	0,605	0,372	39,61	32,78	38,9	32,3	6,6	24	0	0	62	56,1	5,99	0,42	0,38	-
05.12.2025	0,658	0,422	40,44	32,71	39,72	32,23	7,49	24	0	0	62,1	56,2	5,95	0,42	0,38	-
06.12.2025	0,628	0,398	39,9	32,66	39,2	32,18	7,02	24	0	0	62,1	56,2	5,95	0,42	0,38	-
07.12.2025	0,715	0,479	41,24	32,52	40,5	32,04	8,46	24	0	0	62,2	56,2	5,94	0,42	0,38	-
08.12.2025	0,615	0,385	39,52	32,47	38,82	31,99	6,83	24	0	0	62,1	56,1	5,97	0,42	0,38	-
09.12.2025	0,615	0,388	39,49	32,38	38,77	31,9	6,87	24	0	0	62,1	56,1	5,94	0,42	0,38	-
10.12.2025	0,655	0,421	40,06	32,3	39,34	31,82	7,52	24	0	0	62,1	56,2	5,91	0,42	0,38	-
11.12.2025	0,629	0,399	39,28	31,97	38,6	31,49	7,11	24	0	0	62	56	5,97	0,42	0,38	-
12.12.2025	0,626	0,396	39,35	32,09	38,65	31,61	7,04	24	0	0	62	56,1	5,98	0,42	0,38	-
13.12.2025	0,599	0,374	39,01	32,13	38,29	31,65	6,64	24	0	0	62,1	56,1	5,95	0,42	0,38	-
14.12.2025	0,679	0,445	40,26	32,14	39,54	31,66	7,88	24	0	0	62	56,1	5,97	0,42	0,38	-
15.12.2025	0,621	0,389	39,8	32,65	39,09	32,17	6,92	24	0	0	62	56,1	5,92	0,42	0,38	-
16.12.2025	0,628	0,399	39,7	32,38	38,98	31,9	7,08	24	0	0	62	56,1	5,91	0,42	0,38	-
17.12.2025	0,61	0,382	39,05	32,07	38,35	31,59	6,76	24	0	0	62,1	56,1	5,96	0,42	0,38	-
18.12.2025	0,64	0,41	39,44	31,95	38,74	31,47	7,27	24	0	0	62,1	56,1	6,02	0,42	0,38	-
19.12.2025	0,583	0,356	38,62	32,04	37,91	31,56	6,35	24	0	0	62	56,1	5,97	0,42	0,38	-
20.12.2025	0,598	0,374	38,89	32,05	38,19	31,57	6,62	24	0	0	62	56	6	0,42	0,38	-
Итого:	17,306	0	1080,58	878,12	1061,25	865,16	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,306															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

648

648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	63,698	4373,53	3598,16	4298,99	3545,97
20.12.2025	81,004	5454,11	4476,28	5360,24	4411,13

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.12.2025 12:22:15