

#194422#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Великолукская 24-30, Калининград
4342
6827
ВКТ-7
00247966
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	0,729	0,494	40,96	31,99	40,24	31,51	8,73	24	0	0	62,1	56,1	5,93	0,42	0,38	5,6
22.12.2025	0,622	0,397	39,28	32,04	38,6	31,56	7,04	24	0	0	62	56,1	5,9	0,42	0,38	3,7
23.12.2025	0,606	0,381	39,03	32,05	38,35	31,57	6,78	24	0	0	62,1	56,2	5,89	0,42	0,38	0
24.12.2025	0,659	0,424	39,83	32,01	39,12	31,53	7,59	24	0	0	62	56,1	5,96	0,42	0,38	-6,3
25.12.2025	0,659	0,422	39,56	31,78	38,87	31,3	7,57	24	0	0	62	55,9	6,06	0,42	0,38	-5,6
26.12.2025	0,629	0,397	38,97	31,68	38,29	31,2	7,09	24	0	0	62	55,8	6,11	0,42	0,38	4,4
27.12.2025	0,696	0,455	39,9	31,53	39,19	31,05	8,14	24	0	0	62	55,8	6,16	0,42	0,38	5,4
28.12.2025	0,728	0,483	40,34	31,5	39,64	31,02	8,62	24	0	0	61,9	55,7	6,21	0,42	0,38	3,8
29.12.2025	0,715	0,475	40,21	31,49	39,5	31,01	8,49	24	0	0	62	55,8	6,13	0,42	0,38	2,5
30.12.2025	0,677	0,435	39,41	31,39	38,72	30,91	7,81	24	0	0	61,9	55,6	6,32	0,42	0,38	-1,1
31.12.2025	0,755	0,513	40,7	31,34	40	30,86	9,14	24	0	0	62	56	6,04	0,42	0,38	-4,2
01.01.2026	0,577	0,348	37,95	31,5	37,25	31,02	6,23	24	0	0	61,9	55,8	6,1	0,42	0,38	-5,2
02.01.2026	0,572	0,346	37,81	31,42	37,13	30,94	6,19	24	0	0	61,9	55,8	6,11	0,42	0,38	1,2
03.01.2026	0,626	0,397	38,69	31,41	38,01	30,93	7,08	24	0	0	61,9	55,8	6,08	0,42	0,38	-0,6
04.01.2026	0,673	0,443	39,41	31,36	38,73	30,88	7,85	24	0	0	62	55,9	6,1	0,42	0,38	-4
05.01.2026	0,56	0,335	37,55	31,37	36,87	30,89	5,98	24	0	0	61,9	55,7	6,19	0,42	0,38	-3
06.01.2026	0,613	0,388	38,27	31,18	37,57	30,7	6,87	24	0	0	62	55,8	6,14	0,42	0,38	-5,5
07.01.2026	0,594	0,365	38,03	31,31	37,36	30,83	6,53	24	0	0	61,9	55,8	6,16	0,42	0,38	-7,8
08.01.2026	0,654	0,422	38,89	31,16	38,2	30,68	7,52	24	0	0	61,9	55,8	6,15	0,42	0,38	-11
09.01.2026	0,658	0,423	38,82	31,04	38,15	30,56	7,59	24	0	0	62	55,8	6,18	0,42	0,38	-9,6
10.01.2026	0,631	0,4	38,36	31,01	37,68	30,53	7,15	24	0	0	61,9	55,7	6,19	0,42	0,38	-5,2
11.01.2026	0,706	0,471	39,63	31,03	38,94	30,55	8,39	24	0	0	62	55,8	6,15	0,42	0,38	-5,2
12.01.2026	0,62	0,391	38,17	31	37,5	30,52	6,98	24	0	0	61,9	55,7	6,19	0,42	0,38	-
13.01.2026	0,629	0,397	38,32	30,99	37,64	30,51	7,13	24	0	0	61,9	55,7	6,21	0,42	0,38	-
14.01.2026	0,642	0,411	38,41	30,88	37,73	30,4	7,33	24	0	0	62	55,8	6,18	0,42	0,38	-
15.01.2026	0,677	0,444	38,96	30,85	38,28	30,37	7,91	24	0	0	62	55,8	6,15	0,42	0,38	-
16.01.2026	0,639	0,407	38,34	30,83	37,64	30,35	7,29	24	0	0	61,9	55,7	6,18	0,42	0,38	-
17.01.2026	0,666	0,431	38,76	30,87	38,09	30,39	7,7	24	0	0	62	55,7	6,22	0,42	0,38	-
18.01.2026	0,679	0,442	39,02	30,9	38,34	30,42	7,92	24	0	0	61,9	55,7	6,22	0,42	0,38	-
19.01.2026	0,667	0,425	38,8	30,98	38,1	30,5	7,6	24	0	0	61,9	55,4	6,49	0,42	0,38	-
20.01.2026	0,633	0,398	38,25	30,91	37,57	30,43	7,14	24	0	0	61,9	55,6	6,28	0,42	0,38	-
21.01.2026	0,582	0,352	37,42	30,92	36,76	30,44	6,32	24	0	0	61,9	55,6	6,29	0,42	0,38	-
22.01.2026	0,694	0,456	39,23	30,86	38,54	30,38	8,16	24	0	0	62	55,8	6,18	0,42	0,38	-
23.01.2026	0,601	0,368	37,66	30,86	36,98	30,38	6,6	24	0	0	62	55,7	6,29	0,42	0,38	-
Итого:	22,068	0	1322,94	1063,44	1299,58	1047,12	0	816	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,068															

Общее время работы системы, ч816

Период нормальной работы системы, ч816

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.12.2025	81,004	5454,11	4476,28	5360,24	4411,13
23.01.2026	103,072	6777,05	5539,72	6659,82	5458,25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2026 10:25:44