

#70426#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Беланова 39-49, поселок Чкаловск, Калининград
3403

Заводской номер счётчика 00247969	Показания прибора, Гкал 23.02.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.01.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	284,517	245,451	39.066
Количество тепловой энергии, система 2	265,07	241,876	23.194

с 10.02.24 откл от
плб

с 24.01.24 несправн
плб

Подпись исполнителя



#69775#

Отчёт за период с 23.01.2024 по 23.02.2024.

Номер абонента 3403
Порядковый номер 6411
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00247969
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.02.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2024	-	2,211	-0,636	365,19	377,69	359,83	373,52	-13,69	24	0	0	56,4	48,4	7,96	0,6	0,4
25.01.2024	-	2,215	-0,648	365,12	377,82	359,77	373,69	-13,92	24	0	0	56,2	48,2	8	0,6	0,4
26.01.2024	-	2,474	-0,67	365,57	378,11	359,8	373,68	-13,88	24	0	1	58,6	49,9	8,78	0,6	0,4
27.01.2024	-	2,281	-0,633	365,63	377,97	360,24	373,8	-13,56	24	0	0	56,5	48,4	8,13	0,6	0,4
28.01.2024	-	2,286	-0,629	365,65	377,93	360,29	373,79	-13,5	24	0	0	56,4	48,2	8,13	0,6	0,4
29.01.2024	-	2,361	-0,638	365,96	378,16	360,42	373,91	-13,49	24	0	0	57,2	48,9	8,35	0,6	0,4
30.01.2024	-	2,265	-0,638	365,64	378,04	360,23	373,86	-13,63	24	0	0	56,4	48,4	8,1	0,6	0,4
31.01.2024	-	2,078	-0,62	365,19	377,77	360,14	373,89	-13,75	24	0	0	54,2	46,7	7,53	0,6	0,4
01.02.2024	-	2,292	-0,618	367,46	379,54	362,08	375,39	-13,31	24	0	0	56,2	48,1	8,08	0,6	0,4
02.02.2024	-	2,313	-0,62	364,98	377,05	359,57	372,9	-13,33	24	0	0	56,6	48,4	8,2	0,6	0,4
03.02.2024	-	2,226	-0,613	365,29	377,39	360,01	373,31	-13,3	24	0	0	55,9	48	7,94	0,6	0,4
04.02.2024	-	2,14	-0,606	365,22	377,38	360,08	373,39	-13,31	24	0	0	54,9	47,3	7,66	0,6	0,4
05.02.2024	-	2,353	-0,644	365,26	377,53	359,66	373,29	-13,63	24	0	0	57,3	48,9	8,37	0,6	0,4
06.02.2024	-	2,7	-0,677	365,84	377,79	359,52	372,97	-13,45	24	0	0	61,4	52	9,43	0,6	0,4
07.02.2024	-	2,797	-0,692	366,2	378,02	359,58	373,05	-13,47	24	0	0	62,8	53,1	9,74	0,6	0,4
08.02.2024	-	3,07	-0,73	366,22	377,98	359,01	372,67	-13,66	24	0	0	65,7	55	10,63	0,6	0,4
09.02.2024	-	1,004	-0,239	116	119,83	113,65	118,08	-4,43	24	0	1	66,7	55,7	10,99	0,6	0,4
10.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	66,7	55,8	10,86	0,6	0,4
11.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	64,5	54,3	10,13	0,6	0,4
12.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	62,7	53,1	9,55	0,6	0,4
13.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	62,2	52,7	9,48	0,6	0,4
14.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	62,5	53	9,53	0,6	0,4
15.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	60,9	52,1	8,76	0,6	0,4
16.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	57,1	49,6	7,5	0,6	0,4
17.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	55,1	47,8	7,29	0,6	0,4
18.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	56,6	48,6	7,93	0,6	0,4
19.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	60	51	9,04	0,6	0,4
20.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	62,7	53,4	9,33	0,6	0,4
21.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	61,8	52,9	8,9	0,6	0,4
22.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	62,3	53,4	8,91	0,6	0,4
23.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	62,6	53,8	8,8	0,6	0,4
Итого:	-	39,066	-10,551	5966,42	6166	5873,88	6095,19	-221,31	744	0	-	59,58	50,81	8,78	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.
Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.01.2024	245,451	38566,13	40299,3	37944,73	39822,96
23.02.2024	284,517	44532,55	46465,3	43818,61	45918,15

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#69197#

Отчёт за период с 23.01.2024 по 23.02.2024.

Номер абонента 3403
Порядковый номер 6412
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00247969
Номер системы 2
Отчёт сформирован 28.02.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2024	-	1,317	0,275	112,01	106,78	109,54	105,05	4,49	24	0	0	69,6	60	9,54	0,42	0,38
25.01.2024	-	1,332	0,28	112,06	106,78	109,6	105,07	4,53	24	0	0	69,7	60	9,68	0,42	0,38
26.01.2024	-	1,402	0,309	112,46	106,78	109,91	104,91	5	24	0	0	71,2	61,3	9,94	0,42	0,38
27.01.2024	-	1,463	0,42	114,46	106,78	112	105,04	6,96	24	0	0	69,2	59,8	9,37	0,42	0,38
28.01.2024	-	1,543	0,501	115,93	106,78	113,49	105,07	8,42	24	0	0	68,4	59,3	9,16	0,42	0,38
29.01.2024	-	1,448	0,386	113,87	106,78	111,38	105,04	6,34	24	0	0	69,6	60	9,55	0,42	0,38
30.01.2024	-	1,484	0,405	114,05	106,79	111,51	104,9	6,61	24	0	0	70,6	60,9	9,72	0,42	0,38
31.01.2024	-	1,446	0,375	113,57	106,78	111,04	104,92	6,12	24	0	0	70,4	60,7	9,66	0,42	0,38
01.02.2024	-	1,409	0,346	113,21	106,78	110,71	105,04	5,67	24	0	0	69,8	60,2	9,64	0,42	0,38
02.02.2024	-	1,34	0,274	111,93	106,78	109,46	104,98	4,48	24	0	0	70,2	60,4	9,76	0,42	0,38
03.02.2024	-	1,493	0,418	114,47	106,78	111,93	105,04	6,89	24	0	0	69,9	60,3	9,62	0,42	0,38
04.02.2024	-	1,512	0,474	115,61	106,78	113,16	105,07	8,09	24	0	0	68,3	59,2	9,1	0,42	0,38
05.02.2024	-	1,374	0,32	112,78	106,78	110,3	105,05	5,25	24	0	0	69,7	60,1	9,6	0,42	0,38
06.02.2024	-	1,359	0,296	112,24	106,78	109,71	104,92	4,79	24	0	0	70,6	60,9	9,71	0,42	0,38
07.02.2024	-	1,333	0,264	111,73	106,78	109,22	104,98	4,24	24	0	0	70,6	60,8	9,84	0,42	0,38
08.02.2024	-	1,473	0,39	113,74	106,78	111,11	104,89	6,22	24	0	0	71,7	61,9	9,83	0,42	0,38
09.02.2024	-	0,466	0,119	35,98	33,85	35,11	33,24	1,87	24	0	1	72,8	62,9	9,9	0,42	0,38
10.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	72,3	62,3	9,99	0,42	0,38
11.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	69,6	60,2	9,32	0,42	0,38
12.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	69,7	60,3	9,4	0,42	0,38
13.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	70,5	60,9	9,62	0,42	0,38
14.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	70,9	61,3	9,62	0,42	0,38
15.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	71,1	61,4	9,71	0,42	0,38
16.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	71,3	61,6	9,7	0,42	0,38
17.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	70,8	61	9,83	0,42	0,38
18.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	71,1	61,5	9,56	0,42	0,38
19.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	71,6	61,8	9,9	0,42	0,38
20.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	70,7	61,2	9,57	0,42	0,38
21.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	69,7	60,2	9,44	0,42	0,38
22.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	70,4	60,8	9,61	0,42	0,38
23.02.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	70,6	61	9,57	0,42	0,38
Итого:	-	23,194	5,852	1850,1	1742,34	1809,18	1713,21	95,97	744	0	-	70,41	60,78	9,63	0,42	0,38

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.01.2024	241,876	18596,55	17328,96	18180,75	17027,79
23.02.2024	265,07	20446,65	19071,3	19989,93	18741

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения