

#21022#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
 Адрес потребителя Беланова 39-49, поселок Чкаловск, Калининград
 Номер абонента 3403
 Порядковый номер 6412
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00247969
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	1,281	0,368	120,29	113,54	117,81	111,66	6,15	24	0	0	67,3	59,6	7,75	0,42	0,38	4,8
25.03.2021	1,3	0,368	120,51	113,82	117,95	111,91	6,04	24	0	0	68,3	60,4	7,94	0,42	0,38	6,9
26.03.2021	1,307	0,358	120,66	114,24	118,03	112,26	5,77	24	0	0	69,4	61,3	8,07	0,42	0,38	5,1
27.03.2021	1,288	0,407	123,08	115,64	120,6	113,72	6,88	24	0	0	66,9	59,6	7,28	0,42	0,38	8,7
28.03.2021	1,343	0,445	123,48	115,4	121	113,57	7,43	24	0	0	66,1	58,6	7,49	0,42	0,38	5,8
29.03.2021	1,308	0,372	120,86	114,2	118,28	112,22	6,06	24	0	0	68,7	60,8	7,93	0,42	0,38	7,8
30.03.2021	1,266	0,381	119,93	112,99	117,44	111,07	6,37	24	0	0	67,6	60,1	7,55	0,42	0,38	9,8
31.03.2021	1,204	0,352	119,52	113,01	117,17	111,27	5,9	24	0	0	65,4	58,1	7,34	0,42	0,38	8,7
01.04.2021	1,248	0,392	119	111,78	116,71	110,05	6,66	24	0	0	65,2	57,8	7,38	0,42	0,38	4,7
02.04.2021	1,252	0,338	118,03	111,82	115,57	109,97	5,6	24	0	0	68	60	7,94	0,42	0,38	3,8
03.04.2021	1,341	0,426	119,81	112,02	117,3	110,19	7,11	24	0	0	67,5	59,6	7,82	0,42	0,38	3,8
04.04.2021	1,333	0,426	122	114,22	119,54	112,36	7,18	24	0	0	67	59,4	7,57	0,42	0,38	4,2
05.04.2021	0,911	0,269	86,32	81,33	84,58	80,04	4,54	17	7	1	66,4	58,7	7,62	0,42	0,38	2,7
06.04.2021	1,267	0,389	121,55	114,26	119,14	112,47	6,67	24	0	0	65,8	58,5	7,34	0,42	0,38	2,6
07.04.2021	1,261	0,398	121,63	114,16	119,26	112,41	6,85	24	0	0	65,1	57,9	7,23	0,42	0,38	2,8
08.04.2021	1,195	0,354	122,48	115,64	120,15	113,9	6,25	24	0	0	64,2	57,2	6,97	0,42	0,38	4,3
09.04.2021	1,275	0,366	121,29	114,5	118,84	112,67	6,17	24	0	0	66,4	58,7	7,68	0,42	0,38	7,2
10.04.2021	1,288	0,4	121,37	114	118,94	112,18	6,76	24	0	0	66,4	59	7,46	0,42	0,38	4,9
11.04.2021	1,308	0,4	121,36	114,18	118,86	112,29	6,57	24	0	0	67,4	59,7	7,71	0,42	0,38	10,3
12.04.2021	1,288	0,404	121,61	114,22	119,17	112,35	6,82	24	0	0	66,7	59,3	7,41	0,42	0,38	7,7
13.04.2021	1,245	0,365	119,41	112,65	117,04	110,81	6,23	24	0	0	66,4	58,9	7,49	0,42	0,38	4,7
14.04.2021	1,263	0,364	119,35	112,59	116,96	110,8	6,16	24	0	0	66,2	58,5	7,7	0,42	0,38	4,1
15.04.2021	1,31	0,376	119,37	112,58	116,89	110,7	6,19	24	0	0	68	60	8,02	0,42	0,38	5,8
16.04.2021	1,26	0,324	119,23	113,33	116,74	111,37	5,37	24	0	0	68,3	60,2	8,01	0,42	0,38	5,6
17.04.2021	1,317	0,372	119,85	113,19	117,28	111,24	6,04	24	0	0	68,9	60,8	8,09	0,42	0,38	8,3
18.04.2021	1,299	0,377	120,7	113,91	118,13	111,94	6,19	24	0	0	68,6	60,8	7,81	0,42	0,38	10,4
19.04.2021	1,213	0,349	118,78	112,27	116,36	110,44	5,92	24	0	0	66,5	59,1	7,41	0,42	0,38	11
20.04.2021	1,18	0,361	120,45	113,38	118,15	111,65	6,5	24	0	0	64,4	57,6	6,82	0,42	0,38	9,9
21.04.2021	1,159	0,311	118,85	113	116,51	111,24	5,27	24	0	0	65,9	58,6	7,29	0,42	0,38	8,6
22.04.2021	1,18	0,34	119,06	112,62	116,76	110,89	5,87	24	0	0	64,8	57,6	7,21	0,42	0,38	4,6
23.04.2021	1,175	0,334	119,94	113,6	117,64	111,86	5,78	24	0	0	64,7	57,5	7,18	0,42	0,38	-
Итого:	38,865	0	3699,77	3488,09	3624,8	3431,5	0	737	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,865															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 737

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	766,104	69550,26	65038,94	68168,36	64009,12
23.04.2021	804,969	73250,03	68527,03	71793,16	67440,62

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 20:11:32