

#21010#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
 Адрес потребителя Беланова 39-49, поселок Чкаловск, Калининград
 Номер абонента 3403
 Порядковый номер 6412
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00247969
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|------|------------|------------|----------------|
| 24.03.2022 | 1,349 | 0,434 | 117,57 | 109,58 | 115,18 | 107,81 | 7,37 | 24 | 0 | 0 | 67 | 59 | 7,93 | 0,42 | 0,38 | 3,9 |
| 25.03.2022 | 1,315 | 0,403 | 115,17 | 107,76 | 112,81 | 106,02 | 6,79 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 59 | 8,07 | 0,42 | 0,38 | 7 |
| 26.03.2022 | 1,357 | 0,453 | 119,03 | 110,66 | 116,65 | 108,91 | 7,74 | 24 | 0 | 0 | 66 | 58,3 | 7,77 | 0,42 | 0,38 | 6,2 |
| 27.03.2022 | 1,34 | 0,43 | 117,84 | 109,91 | 115,46 | 108,17 | 7,29 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 58,6 | 7,91 | 0,42 | 0,38 | 5,2 |
| 28.03.2022 | 1,392 | 0,456 | 115,84 | 107,54 | 113,44 | 105,79 | 7,65 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 59,5 | 8,23 | 0,42 | 0,38 | 7 |
| 29.03.2022 | 1,313 | 0,392 | 114,82 | 107,64 | 112,45 | 105,9 | 6,55 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 59,3 | 8,22 | 0,42 | 0,38 | 4 |
| 30.03.2022 | 1,396 | 0,47 | 119,26 | 110,77 | 116,81 | 108,95 | 7,86 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 59,4 | 7,95 | 0,42 | 0,38 | 0,2 |
| 31.03.2022 | 1,337 | 0,417 | 116,5 | 108,81 | 114,12 | 107,06 | 7,06 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 58,7 | 8,07 | 0,42 | 0,38 | - |
| 01.04.2022 | 1,331 | 0,391 | 115,1 | 107,86 | 112,74 | 106,13 | 6,61 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 58,7 | 8,37 | 0,42 | 0,38 | - |
| 02.04.2022 | 1,415 | 0,479 | 117,32 | 108,54 | 114,96 | 106,8 | 8,16 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 58,6 | 8,15 | 0,42 | 0,38 | - |
| 03.04.2022 | 1,426 | 0,484 | 121,82 | 113 | 119,37 | 111,19 | 8,18 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 58,8 | 7,91 | 0,42 | 0,38 | - |
| 04.04.2022 | 1,32 | 0,413 | 115,52 | 107,91 | 113,22 | 106,18 | 7,04 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 58,5 | 8,03 | 0,42 | 0,38 | - |
| 05.04.2022 | 1,103 | 0,314 | 99,61 | 93,84 | 97,62 | 92,34 | 5,28 | 21 | 4 | 1 | 66,4 | 58,2 | 8,15 | 0,42 | 0,38 | - |
| 06.04.2022 | 1,327 | 0,427 | 117,37 | 109,52 | 115,05 | 107,78 | 7,27 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 58,3 | 7,84 | 0,42 | 0,38 | - |
| 07.04.2022 | 1,402 | 0,436 | 119,26 | 111,48 | 116,7 | 109,55 | 7,15 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 60,8 | 8,28 | 0,42 | 0,38 | - |
| 08.04.2022 | 1,329 | 0,426 | 113,34 | 105,57 | 111 | 103,83 | 7,17 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 59,2 | 8,15 | 0,42 | 0,38 | - |
| 09.04.2022 | 1,353 | 0,476 | 116,46 | 107,74 | 114,13 | 106,02 | 8,11 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 58,3 | 7,72 | 0,42 | 0,38 | - |
| 10.04.2022 | 1,302 | 0,411 | 120,26 | 112,78 | 117,86 | 110,98 | 6,88 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 58,7 | 7,62 | 0,42 | 0,38 | - |
| 11.04.2022 | 1,298 | 0,395 | 127,52 | 120,21 | 124,95 | 118,31 | 6,64 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 59,2 | 7,23 | 0,42 | 0,38 | - |
| 12.04.2022 | 1,327 | 0,441 | 113,33 | 105,25 | 111,07 | 103,57 | 7,5 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 58,2 | 8 | 0,42 | 0,38 | - |
| 13.04.2022 | 1,319 | 0,405 | 115,85 | 108,46 | 113,45 | 106,69 | 6,76 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 59,5 | 8,1 | 0,42 | 0,38 | - |
| 14.04.2022 | 1,256 | 0,363 | 116,2 | 109,55 | 113,83 | 107,76 | 6,07 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 59,5 | 7,87 | 0,42 | 0,38 | - |
| 15.04.2022 | 1,33 | 0,413 | 121,71 | 114,25 | 119,21 | 112,35 | 6,86 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 60 | 7,7 | 0,42 | 0,38 | - |
| 16.04.2022 | 1,364 | 0,459 | 116,02 | 107,56 | 113,71 | 105,85 | 7,86 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 58,3 | 7,96 | 0,42 | 0,38 | - |
| 17.04.2022 | 1,351 | 0,461 | 117,12 | 108,67 | 114,76 | 106,94 | 7,82 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 58,6 | 7,77 | 0,42 | 0,38 | - |
| 18.04.2022 | 1,268 | 0,416 | 115,83 | 108,22 | 113,5 | 106,48 | 7,02 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 59,1 | 7,49 | 0,42 | 0,38 | - |
| 19.04.2022 | 1,312 | 0,424 | 113,6 | 105,75 | 111,28 | 104,08 | 7,2 | 23 | 1 | 1 | 66,8 | 58,8 | 7,95 | 0,42 | 0,38 | - |
| 20.04.2022 | 1,281 | 0,378 | 117,14 | 110,16 | 114,77 | 108,42 | 6,35 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 58,9 | 7,89 | 0,42 | 0,38 | - |
| 21.04.2022 | 1,426 | 0,488 | 120,4 | 111,63 | 117,85 | 109,78 | 8,07 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 60,3 | 7,96 | 0,42 | 0,38 | - |
| 22.04.2022 | 1,378 | 0,443 | 114,07 | 106,16 | 111,61 | 104,36 | 7,25 | 24 | 0 | 0 | 69 | 60,6 | 8,4 | 0,42 | 0,38 | - |
| 23.04.2022 | 1,37 | 0,483 | 121,67 | 112,97 | 119,2 | 111,17 | 8,03 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 59,4 | 7,51 | 0,42 | 0,38 | - |
| Итого: | 41,387 | 0 | 3622,55 | 3379,75 | 3548,76 | 3325,17 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 41,387 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.03.2022 | 1175,726 | 109337,2 | 102435,89 | 107187,39 | 100825,69 |
| 23.04.2022 | 1217,113 | 112959,75 | 105815,64 | 110736,15 | 104150,86 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.04.2022 7:33:09