

#283380#

Отчёт по теплоснабжению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 122-128, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6402
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00247962
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	4,032	-0,15	208,33	208,52	201,94	204,66	-2,72	24	0	0	84,4	63,7	20,77	0,6	0,4	-
19.02.2026	3,74	-0,144	205,59	206,06	199,75	202,48	-2,73	24	0	0	80,8	61,2	19,5	0,6	0,4	-
20.02.2026	3,726	-0,157	210,28	210,92	204,33	207,24	-2,91	24	0	0	80,6	61,5	19,06	0,6	0,4	-
21.02.2026	3,59	-0,155	203,67	204,42	198,04	200,98	-2,94	24	0	0	79,4	60,4	18,98	0,6	0,4	-
22.02.2026	3,403	-0,181	216,67	218,06	211,04	214,45	-3,41	24	0	0	76,9	59,8	17,04	0,6	0,4	-
23.02.2026	3,256	-0,15	209,31	210,45	204,11	207,15	-3,04	24	0	0	74,8	58,1	16,78	0,6	0,4	-
24.02.2026	2,97	-0,092	174,37	174,68	170,22	172,22	-2	24	0	0	73,1	55	18,07	0,6	0,4	-
25.02.2026	3,343	-0,11	188,24	188,63	183,43	185,74	-2,31	24	0	0	76,2	57,3	18,9	0,6	0,4	-
26.02.2026	3,24	-0,125	195,95	196,67	191,09	193,69	-2,6	24	0	0	75,1	57,4	17,7	0,6	0,4	-
27.02.2026	3,062	-0,152	208,75	210,13	203,89	207	-3,11	24	0	0	72,2	56,4	15,84	0,6	0,4	-
28.02.2026	3,069	-0,167	216,75	218,37	211,72	215,13	-3,41	24	0	0	72	56,6	15,37	0,6	0,4	-
01.03.2026	3,017	-0,158	205,75	207,31	201,03	204,33	-3,3	24	0	0	71,4	55,5	15,89	0,6	0,4	-
02.03.2026	3,023	-0,168	207,83	209,53	203,01	206,42	-3,41	24	0	0	72,2	56,4	15,81	0,6	0,4	-
03.03.2026	3,075	-0,178	213,68	215,5	208,76	212,33	-3,57	24	0	0	71,9	56,2	15,66	0,6	0,4	-
04.03.2026	3,03	-0,155	201,72	203,19	197,09	200,28	-3,19	24	0	0	71,8	55,5	16,24	0,6	0,4	-
05.03.2026	3,05	-0,144	199	200,34	194,45	197,49	-3,04	24	0	0	71,7	55,2	16,54	0,6	0,4	-
06.03.2026	3,053	-0,16	205,55	207,07	200,74	203,99	-3,25	24	0	0	72,4	56,4	16,09	0,6	0,4	-
07.03.2026	3,063	-0,177	210,63	212,45	205,77	209,35	-3,58	24	0	0	71,8	56	15,81	0,6	0,4	-
08.03.2026	2,991	-0,194	221,7	223,81	216,59	220,42	-3,83	24	0	0	71,8	57,1	14,78	0,6	0,4	-
09.03.2026	3,042	-0,19	223,88	225,95	218,71	222,5	-3,79	24	0	0	71,9	57,1	14,85	0,6	0,4	-
10.03.2026	2,982	-0,212	232,52	234,81	227,12	231,15	-4,03	24	0	0	72,1	58	14,13	0,6	0,4	-
11.03.2026	3,049	-0,213	237,88	240,19	232,36	236,45	-4,09	24	0	0	72	57,9	14,11	0,6	0,4	-
12.03.2026	3,027	-0,208	234,68	236,96	229,25	233,29	-4,04	24	0	0	71,9	57,7	14,18	0,6	0,4	-
13.03.2026	3,039	-0,213	237,19	239,53	231,72	235,81	-4,09	24	0	0	72	57,9	14,1	0,6	0,4	-
14.03.2026	2,901	-0,229	232,12	234,8	226,76	231,12	-4,36	24	0	0	71,9	58	13,88	0,6	0,4	-
15.03.2026	2,975	-0,216	231,59	234,03	226,22	230,4	-4,18	24	0	0	72	57,8	14,18	0,6	0,4	-
16.03.2026	2,994	-0,198	223,97	226,17	218,79	222,69	-3,9	24	0	0	71,9	57,2	14,67	0,6	0,4	-
17.03.2026	3,02	-0,193	222,89	225,04	217,74	221,59	-3,85	24	0	0	72	57,1	14,86	0,6	0,4	-
18.03.2026	2,988	-0,178	214,4	216,25	209,45	212,99	-3,54	24	0	0	71,9	56,7	15,2	0,6	0,4	-
Итого:	91,75	0	6194,89	6239,84	6045,12	6143,34	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	91,75															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	482,294	39542,59	39762,42	38556,15	39063,86
18.03.2026	574,044	45737,48	46002,26	44601,27	45207,2

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:25:36