

#30572#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/23г.-23/09/23г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Московский, 122-128

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

Тхв = 0.00°C

Пределы измерений:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00247962

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x3E62

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2023	71,55	68,12	3,43	198,51	193,98	199,09	194,89	-0,91	6	4	0,611	-0,039	24	0	
24.08.2023	72,23	68,85	3,38	200,54	195,87	201,28	196,96	-1,09	6	4	0,598	-0,051	24	0	
25.08.2023	72,32	68,73	3,59	200,58	195,9	201,42	197,13	-1,23	6	4	0,627	-0,058	24	0	
26.08.2023	72,08	68,28	3,8	198,94	194,33	199,84	195,64	-1,31	6	4	0,658	-0,062	24	0	
27.08.2023	72,83	69,12	3,71	202,34	197,56	203,24	198,85	-1,29	6	4	0,65	-0,063	24	0	
28.08.2023	71,01	67,42	3,59	194,44	190,06	195,1	191,04	-0,98	6	4	0,622	-0,044	24	0	
29.08.2023	71	67,28	3,72	192,88	188,53	193,3	189,35	-0,82	6	4	0,654	-0,033	24	0	
30.08.2023	69,74	65,79	3,95	169,57	165,87	169,94	166,58	-0,71	6	4	0,617	-0,024	24	0	
31.08.2023	69,89	66,21	3,68	193,07	188,85	194,01	190,16	-1,31	6	4	0,615	-0,063	24	0	
01.09.2023	69,8	66,16	3,64	193,54	189,28	194,34	190,49	-1,21	6	4	0,616	-0,056	24	0	
02.09.2023	70,7	66,89	3,81	196,73	192,32	197,35	193,34	-1,02	6	4	0,673	-0,048	24	0	
03.09.2023	70,87	67,09	3,78	198,4	193,95	198,94	194,86	-0,91	6	4	0,679	-0,037	24	0	
04.09.2023	70,12	66,17	3,95	194,28	189,99	194,67	190,8	-0,81	6	4	0,706	-0,032	24	0	
05.09.2023	70,59	66,91	3,68	195,86	191,48	196,2	192,21	-0,73	6	4	0,664	-0,024	24	0	
06.09.2023	70,95	67,23	3,72	196,28	191,86	196,54	192,5	-0,64	6	4	0,678	-0,017	24	0	
07.09.2023	71,36	67,57	3,79	197,12	192,65	197,32	193,25	-0,6	6	4	0,699	-0,014	24	0	
08.09.2023	70,95	67,38	3,57	190,22	185,93	190,38	186,46	-0,53	6	4	0,637	-0,011	23	1	*
09.09.2023	71,03	67,09	3,94	193,99	189,58	194,12	190,17	-0,59	6	4	0,716	-0,016	24	0	
10.09.2023	71,17	67,47	3,7	195,05	190,63	195,26	191,25	-0,62	6	4	0,673	-0,016	24	0	
11.09.2023	71,14	67,65	3,49	197,01	192,53	197,5	193,42	-0,89	6	4	0,62	-0,038	24	0	
12.09.2023	71,61	67,91	3,7	197,12	192,6	197,9	193,76	-1,16	6	4	0,643	-0,052	24	0	
13.09.2023	71,14	67,47	3,67	193,81	189,42	194,52	190,51	-1,09	6	4	0,629	-0,047	24	0	
14.09.2023	70,2	66,46	3,74	190,44	186,23	191,1	187,26	-1,03	6	4	0,638	-0,048	24	0	
15.09.2023	70,89	67,32	3,57	191,56	187,24	192,29	188,37	-1,13	6	4	0,601	-0,048	24	0	
16.09.2023	71,75	67,94	3,81	191,85	187,42	192,61	188,59	-1,17	6	4	0,642	-0,053	24	0	
17.09.2023	71,52	67,47	4,05	190,89	186,53	191,55	187,6	-1,07	6	4	0,692	-0,047	24	0	
18.09.2023	71,46	67,51	3,95	193,2	188,76	193,91	189,9	-1,14	6	4	0,679	-0,049	24	0	
19.09.2023	68,48	64,06	4,42	114,65	112,22	114,89	112,71	-0,49	6	4	0,47	-0,019	24	0	*
20.09.2023	71,18	67,3	3,88	196,74	192,26	197,6	193,51	-1,25	6	4	0,668	-0,058	24	0	
21.09.2023	73,58	69,65	3,93	202,09	197,23	202,95	198,5	-1,27	6	4	0,694	-0,063	24	0	
22.09.2023	72,58	68,68	3,9	195,5	190,92	196,34	192,14	-1,22	6	4	0,672	-0,056	24	0	
23.09.2023	71,87	67,95	3,92	193,05	188,6	194,2	190,15	-1,55	6	4	0,642	-0,083	24	0	
Итого:				6150,2	6010,58	6169,7	6042,35	-31,77			20,683	-1,369	767	1	
Средние:	71,17	67,41	3,76						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2324:00	35200,7	34402,96	35118,26	34467,32	-64,36	262,284	-2,636	4205	9
23/09/2324:00	41350,95	40413,54	41287,96	40509,67	-96,13	282,967	-4,005	4972	10
Итого:	6150,25	6010,58	6169,7	6042,35	-31,77	20,683	-1,369	767	1

Период нормальной работы 767ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 5041ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_



проведено с селге

