

#82226#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/24г.-23/05/24г.

Абонент: УКЛРАдрес: Трибуца,53

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

М сет.воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00261221

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хА456

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Мг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.2024	71,74	58,07	13,67	420,39	410,71	416,18	409,7	1,01	6,18	6,15	5,61	24	0	
24.04.2024	69,89	57,33	12,56	425,48	416,16	421,5	415,09	1,07	6,19	6,18	5,223	24	0	
25.04.2024	70,85	58,58	12,27	449,69	439,6	444,99	437,95	1,65	6,2	6,17	5,387	24	0	
26.04.2024	70,6	59,25	11,35	487,24	476,36	481,64	473,84	2,52	6,23	6,19	5,404	24	0	
27.04.2024	71,23	61,49	9,74	592,15	578,73	584,07	573,98	4,75	6,35	6,28	5,632	24	0	
28.04.2024	71,27	62,53	8,74	651,62	636,83	642,28	630,83	6	6,36	6,26	5,564	24	0	
29.04.2024	71,16	62,81	8,35	666,9	651,82	657,29	645,45	6,37	6,33	6,24	5,444	24	0	
30.04.2024	71,12	63,18	7,94	689,33	673,74	679,33	666,95	6,79	6,37	6,25	5,351	24	0	
01.05.2024	68,75	60,57	8,18	590,8	578,25	583,42	573,56	4,69	6,1	6,04	4,721	24	0	
02.05.2024	71,16	66,46	4,7	639,7	625,19	632,52	619,85	5,34	5,81	5,71	2,94	24	0	
03.05.2024	71,84	69,66	2,18	713,19	696,75	705,05	689,67	7,08	5,82	5,68	1,519	24	0	
04.05.2024	70,12	67,85	2,27	666,82	652,1	659,58	645,88	6,22	5,75	5,63	1,481	24	0	
05.05.2024	70,04	67,82	2,22	672,04	657,25	665,5	651,67	5,58	5,75	5,63	1,466	24	0	
06.05.2024	70,18	67,8	2,38	609,08	595,63	605,29	592,75	2,88	5,74	5,65	1,416	24	0	
07.05.2024	70,99	68,34	2,65	568,25	555,41	565,41	553,52	1,89	5,74	5,68	1,475	24	0	
08.05.2024	70,15	67,41	2,74	543,57	531,57	540,3	529,22	2,35	5,72	5,67	1,459	24	0	
09.05.2024	70,86	68,07	2,79	552,66	540,26	547,95	536,5	3,76	5,73	5,67	1,509	24	0	
10.05.2024	70,24	67,48	2,76	540,62	528,67	535,55	524,54	4,13	5,72	5,66	1,463	24	0	
11.05.2024	70,54	67,68	2,86	542,13	530,05	536,09	524,99	5,06	5,71	5,64	1,515	24	0	
12.05.2024	70,4	67,47	2,93	540,98	528,95	533,79	522,82	6,13	5,71	5,66	1,551	24	0	
13.05.2024	70,48	67,64	2,84	545	532,86	536,77	525,67	7,19	5,72	5,67	1,513	24	0	
14.05.2024	69,91	67,15	2,76	537,4	525,59	528,91	518,15	7,44	5,71	5,66	1,451	24	0	
15.05.2024	70,66	67,86	2,8	548,8	536,55	540,24	529,01	7,54	5,73	5,67	1,504	24	0	
16.05.2024	70,44	67,69	2,75	551,58	539,31	542,96	531,72	7,59	5,76	5,7	1,483	24	0	
17.05.2024	70,69	67,98	2,71	555,27	542,85	546,63	535,23	7,62	5,77	5,71	1,475	24	0	
18.05.2024	70,06	67,39	2,67	551,6	539,44	543,52	532,36	7,08	5,77	5,71	1,445	24	0	
19.05.2024	70,25	67,59	2,66	557,19	544,85	549,65	538,31	6,54	5,76	5,72	1,451	24	0	
20.05.2024	70,12	67,54	2,58	559,58	547,22	553,09	541,69	5,53	5,78	5,72	1,413	24	0	
21.05.2024	70,58	68	2,58	569,89	557,2	563,86	552,11	5,09	5,78	5,74	1,442	24	0	
22.05.2024	70,02	67,46	2,56	550,57	538,45	545,61	534,39	4,06	5,75	5,71	1,382	24	0	
23.05.2024	70,46	67,88	2,58	545,57	533,42	541,04	529,77	3,65	5,74	5,71	1,376	24	0	
Итого:				17635	17241,7	17430	17087,1	154,6			82,065	744	0	
Средние:	70,54	65,61	4,92						5,89	5,83				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2424:00	46474,5	45383,12	46125,83	45385,03	-1,91	616,64	2819	337
23/05/2424:00	64109,59	62624,89	63555,84	62472,2	152,69	698,705	3563	337
Итого:	17635,09	17241,77	17430,01	17087,17	154,6	82,065	744	0

Период нормальной работы 721ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3966ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 24 » « 05 » 20 24 г.

проверено с сайта