

#207548#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Лесопильная 57-63, Калининград
5346
8783
ВКТ-7
00289302
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,693	0,059	164,65	160,8	159,56	158,5	1,06	24	0	0	84,8	55,8	29,01	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	4,276	0,049	138,09	134,66	133,86	132,92	0,94	24	0	0	84,2	52,6	31,57	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	3,887	0,041	126,41	123,41	122,72	121,95	0,77	24	0	0	81,9	50,5	31,36	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	3,833	0,039	123,98	121,03	120,39	119,61	0,78	24	0	0	81,5	50	31,53	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	4,173	0,051	142,19	138,91	138,02	137,12	0,9	24	0	0	82,3	52,4	29,88	0,7	0,7	-6
29.01.2026	4,551	0,053	156,75	153,06	151,81	150,87	0,94	24	0	0	85,5	55,9	29,61	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	4,855	0,059	172,07	168,1	166,52	165,5	1,02	24	0	0	86,7	58	28,78	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	5,061	0,061	181,42	177,26	175,48	174,42	1,06	24	0	0	87,5	59	28,45	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	5,556	0,064	218,65	214,12	211,41	210,36	1,05	24	0	0	88	62,1	25,94	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	5,444	0,053	205,25	200,99	198,23	197,39	0,84	24	0	0	89,7	62,6	27,16	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	5,038	0,046	167,41	163,45	161,62	160,8	0,82	24	0	0	90,2	59,4	30,84	0,7	0,7	-18
04.02.2026	4,792	0,051	151,01	147,21	145,88	145	0,88	24	0	0	89,5	57	32,48	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	4,245	0,044	124,62	121,32	120,55	119,76	0,79	24	0	0	87,5	52,7	34,84	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	3,702	0,036	111,87	109,08	108,53	107,84	0,69	24	0	0	83,3	49,6	33,76	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	3,733	0,032	115,11	112,32	111,7	111,06	0,64	24	0	0	82,7	49,6	33,13	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	4,037	0,035	129,65	126,63	125,73	125,06	0,67	24	0	0	83,5	51,7	31,82	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	4,78	0,047	169,16	165,46	163,74	162,94	0,8	24	0	0	86,4	57,6	28,89	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	4,572	0,045	163,13	159,6	157,96	157,18	0,78	24	0	0	85,8	57,1	28,62	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	3,63	0,024	115,26	112,65	111,89	111,38	0,51	24	0	0	82	49,8	32,21	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	3,368	0,018	110,63	108,29	107,62	107,13	0,49	24	0	0	78,7	47,6	31,09	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	3,639	0,04	127,66	124,79	124,28	123,39	0,89	24	0	0	77,8	48,8	28,93	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	4,093	0,05	134,23	130,93	130,16	129,23	0,93	24	0	0	83,7	52,6	31,07	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	4,584	0,059	146,88	143,06	142,07	141,02	1,05	24	0	0	87,3	55,5	31,83	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	4,945	0,077	164,34	160	158,75	157,44	1,31	24	0	0	89,6	59	30,64	0,7	0,7	-
17.02.2026	4,706	0,076	150,74	146,6	145,73	144,42	1,31	24	0	0	88,3	56,6	31,74	0,7	0,7	-
Итого:	110,193	0	3711,16	3623,73	3594,21	3572,29	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	110,193															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	1240,874	63448,66	65823,17	61957	65032,56
17.02.2026	1351,067	67159,82	69446,9	65551,21	68604,85

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

19.02.2026 8:49:54