

#283018#

Отчёт по теплоснабжению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Лесопильная 57-63, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8783
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00289302
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	4,084	0,062	128,3	124,78	124,35	123,23	1,12	24	0	0	84,5	52,1	32,38	0,7	0,7	-
19.02.2026	3,783	0,053	123,63	120,43	120,12	119,03	1,09	24	0	0	80,9	49,8	31,03	0,7	0,7	-
20.02.2026	3,629	0,051	117,51	114,4	114,17	113,09	1,08	24	0	0	80,5	49,2	31,32	0,7	0,7	-
21.02.2026	3,751	0,057	129,81	126,58	126,2	125,06	1,14	24	0	0	79,6	50,4	29,28	0,7	0,7	-
22.02.2026	3,171	0,042	104,81	102,12	102,07	101,11	0,96	24	0	0	76,9	46,2	30,66	0,7	0,7	-
23.02.2026	3,21	0,045	112,43	109,75	109,65	108,62	1,03	24	0	0	75	46,1	28,84	0,7	0,7	-
24.02.2026	3,159	0,04	131,58	128,98	128,66	127,72	0,94	24	0	0	70,2	45,9	24,3	0,7	0,7	-
25.02.2026	3,414	0,033	120,79	118,09	117,7	116,85	0,85	24	0	0	76,2	47,5	28,69	0,7	0,7	-
26.02.2026	3,394	0,045	124,25	121,53	121,1	120,2	0,9	24	0	0	75,7	48	27,68	0,7	0,7	-
27.02.2026	2,76	0,033	98,86	96,66	96,57	95,78	0,79	24	0	0	72,3	44,1	28,27	0,7	0,7	-
28.02.2026	2,467	0,028	85,81	83,92	83,83	83,19	0,64	24	0	0	72	42,8	29,15	0,7	0,7	-
01.03.2026	2,822	0,034	101,36	99,13	99,06	98,27	0,79	24	0	0	71,5	43,3	28,18	0,7	0,7	-
02.03.2026	2,808	0,029	100,02	97,86	97,69	96,97	0,72	24	0	0	72,2	43,7	28,45	0,7	0,7	-
03.03.2026	2,642	0,029	92,47	90,45	90,35	89,66	0,69	24	0	0	71,9	43	28,93	0,7	0,7	-
04.03.2026	2,857	0,026	103,27	101,13	100,91	100,26	0,65	24	0	0	71,8	43,8	28,02	0,7	0,7	-
05.03.2026	2,937	0,029	106,7	104,46	104,28	103,55	0,73	24	0	0	71,7	43,8	27,88	0,7	0,7	-
06.03.2026	2,824	0,028	100,06	97,89	97,71	97,01	0,7	24	0	0	72,5	43,9	28,6	0,7	0,7	-
07.03.2026	2,649	0,028	94,58	92,6	92,4	91,77	0,63	24	0	0	71,8	43,4	28,38	0,7	0,7	-
08.03.2026	2,402	0,025	83,33	81,53	81,44	80,84	0,6	24	0	0	71,7	42,5	29,21	0,7	0,7	-
09.03.2026	2,524	0,024	86,56	84,69	84,55	83,95	0,6	24	0	0	71,8	42,2	29,56	0,7	0,7	-
10.03.2026	2,23	0,021	73,85	72,21	72,15	71,64	0,51	24	0	0	71,9	41,2	30,67	0,7	0,7	-
11.03.2026	2,107	0,02	68,8	67,24	67,22	66,72	0,5	24	0	0	71,9	40,9	31,08	0,7	0,7	-
12.03.2026	2,314	0,017	75,21	73,53	73,47	72,98	0,49	24	0	0	71,9	40,6	31,25	0,7	0,7	-
13.03.2026	2,222	0,019	73,32	71,73	71,64	71,14	0,5	24	0	0	71,8	41	30,79	0,7	0,7	-
14.03.2026	1,903	0,016	63,74	62,36	62,31	61,9	0,41	24	0	0	70,6	40,2	30,36	0,7	0,7	-
15.03.2026	2,307	0,017	74,47	72,78	72,75	72,22	0,53	24	0	0	72	40,5	31,43	0,7	0,7	-
16.03.2026	2,608	0,022	88,98	87,05	86,93	86,35	0,58	24	0	0	71,8	42	29,77	0,7	0,7	-
17.03.2026	2,593	0,025	87,8	85,91	85,77	85,16	0,61	24	0	0	72	42	29,95	0,7	0,7	-
18.03.2026	2,724	0,025	98,01	96,01	95,72	95,16	0,56	24	0	0	71,8	43,6	28,26	0,7	0,7	-
Итого:	82,295	0	2850,31	2785,8	2780,77	2759,43	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	82,295															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	1351,067	67159,82	69446,9	65551,21	68604,85
18.03.2026	1433,362	70010,13	72232,7	68331,98	71364,28

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:23:07