

#141896#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Лесопильная 57-63, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00289302	Показания прибора, Гкал 23.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	861,43	850,09	11.34

Подпись исполнителя



#141895#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8783
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00289302
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	ТекErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,8	35,2	-10,39	0,7	0,7
25.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,8	29,8	-6,06	0,7	0,7
26.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,4	23,8	-1,41	0,7	0,7
27.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,7	22,1	-0,34	0,7	0,7
28.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,9	20,8	0,11	0,7	0,7
29.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,8	20,7	0,12	0,7	0,7
30.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,1	19,6	0,49	0,7	0,7
01.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,1	19,7	0,39	0,7	0,7
02.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,5	20,1	0,37	0,7	0,7
03.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,1	23,4	-2,32	0,7	0,7
04.07.2025	-	0,343	0,055	11,18	9,8	10,91	9,7	1,21	24	0	1	71,3	44,9	26,4	0,7	0,7
05.07.2025	-	0,765	0,145	24,62	21,17	24,06	20,93	3,13	24	0	1	71,8	46	25,83	0,7	0,7
06.07.2025	-	0,746	0,147	24,65	21,21	24,1	20,97	3,13	24	0	1	71,6	46,5	25,02	0,7	0,7
07.07.2025	-	0,704	0,137	22,99	19,76	22,47	19,52	2,95	24	0	1	72,1	46,8	25,31	0,7	0,7
08.07.2025	-	0,665	0,116	22,76	20,02	22,24	19,78	2,46	24	0	1	71,7	46,9	24,81	0,7	0,7
09.07.2025	-	0,673	0,089	23,4	21,18	22,86	20,94	1,92	24	0	1	71,9	46,5	25,37	0,7	0,7
10.07.2025	-	0,598	0,044	22,28	20,98	21,77	20,74	1,03	24	0	1	72,2	46,9	25,25	0,7	0,7
11.07.2025	-	0,58	0,012	23,17	22,55	22,65	22,31	0,34	24	0	0	71,6	46,6	24,99	0,7	0,7
12.07.2025	-	0,564	0,003	22,94	22,62	22,41	22,38	0,03	24	0	0	71,6	46,6	25,04	0,7	0,7
13.07.2025	-	0,585	0	24,06	23,9	23,49	23,66	-0,17	24	0	0	71,4	46,2	25,23	0,7	0,7
14.07.2025	-	0,544	0	22,82	22,82	22,29	22,58	-0,29	24	0	0	71,8	46,7	25,05	0,7	0,7
15.07.2025	-	0,519	-0,002	22,12	22,22	21,61	21,98	-0,37	24	0	1	71,9	47,1	24,81	0,7	0,7
16.07.2025	-	0,486	-0,002	21,21	21,41	20,73	21,17	-0,44	24	0	1	71,9	47,4	24,49	0,7	0,7
17.07.2025	-	0,512	-0,001	22,47	22,68	21,96	22,44	-0,48	24	0	1	71,5	47,2	24,28	0,7	0,7
18.07.2025	-	0,499	-0,001	22,72	22,91	22,21	22,67	-0,46	24	0	1	71	47,5	23,5	0,7	0,7
19.07.2025	-	0,524	0	23,81	24,01	23,28	23,77	-0,49	24	0	0	70,5	47	23,49	0,7	0,7
20.07.2025	-	0,526	0	22,58	22,79	22,08	22,55	-0,47	24	0	0	71,6	46,3	24,83	0,7	0,7
21.07.2025	-	0,499	-0,001	22,28	22,51	21,76	22,27	-0,51	24	0	1	71,3	47,2	24,06	0,7	0,7
22.07.2025	-	0,52	-0,003	23,17	23,38	22,66	23,14	-0,48	24	0	1	70,8	46,8	23,96	0,7	0,7
23.07.2025	-	0,488	-0,003	22,42	22,68	21,93	22,44	-0,51	24	0	1	70,8	47,5	23,31	0,7	0,7
Итого:	-	11,34	0,735	447,65	430,6	437,47	425,94	11,53	720	0	-	54,88	39,01	15,87	0,7	0,7

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.06.2025	850,09	49770,6	52578,81	48621,59	51927,21
23.07.2025	861,43	50218,25	53009,41	49059,06	52353,15

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения