

#162918#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Лесопильная 57-63, Калининград
5346
8783
ВКТ-7
00289302
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,523	0,004	20,4	20,11	19,96	19,87	0,09	24	0	0	71,2	45,1	26,1	0,7	0,7	-
25.09.2025	0,581	0	21,78	21,44	21,29	21,2	0,09	24	0	0	71,1	43,9	27,16	0,7	0,7	-
26.09.2025	0,586	0,002	22,31	22	21,84	21,76	0,08	24	0	0	70,6	44	26,63	0,7	0,7	-
27.09.2025	0,584	0,003	21,63	21,3	21,18	21,06	0,12	24	0	0	71,4	44	27,34	0,7	0,7	-
28.09.2025	0,635	0,003	23,75	23,4	23,24	23,16	0,08	24	0	0	70,8	43,7	27,1	0,7	0,7	-
29.09.2025	0,625	0,033	23,82	23	23,27	22,76	0,51	24	0	1	70,8	45	25,86	0,7	0,7	-
30.09.2025	0,681	0,087	23,95	21,72	23,42	21,48	1,94	24	0	1	70,2	44,8	25,4	0,7	0,7	-
01.10.2025	0,716	0,092	24,12	21,8	23,58	21,56	2,02	24	0	1	70,9	44,4	26,52	0,7	0,7	-
02.10.2025	1,363	0,115	43,92	40,6	42,91	40,25	2,66	24	0	1	70,9	41,7	29,22	0,7	0,7	-
03.10.2025	2,591	0,174	85,11	79,68	83,16	79,01	4,15	24	0	1	71,7	42,6	29,06	0,7	0,7	-
04.10.2025	2,486	0,168	81,61	76,43	79,76	75,78	3,98	24	0	1	71,6	42,5	29,07	0,7	0,7	-
05.10.2025	2,228	0,156	68,39	63,42	66,82	62,94	3,88	24	0	1	71,8	40,8	30,99	0,7	0,7	-
06.10.2025	2,081	0,162	63,33	58,41	61,88	57,93	3,95	24	0	1	71,9	40,8	31,08	0,7	0,7	-
07.10.2025	2,151	0,174	67,07	61,82	65,54	61,32	4,22	24	0	1	71,7	41,5	30,15	0,7	0,7	-
08.10.2025	2,233	0,183	69,74	64,28	68,16	63,73	4,43	24	0	1	71,6	41,5	30,08	0,7	0,7	-
09.10.2025	1,95	0,181	57,34	51,91	56,01	51,49	4,52	24	0	1	71,9	40,3	31,63	0,7	0,7	-
10.10.2025	1,951	0,182	58,51	53,13	57,17	52,7	4,47	24	0	1	71,8	40,8	31	0,7	0,7	-
11.10.2025	1,85	0,171	54,76	49,68	53,47	49,29	4,18	24	0	1	72	40,5	31,46	0,7	0,7	-
12.10.2025	2,037	0,173	60,9	55,65	59,49	55,21	4,28	24	0	1	71,6	40,2	31,38	0,7	0,7	-
13.10.2025	2,2	0,185	68,39	62,89	66,82	62,38	4,44	24	0	1	71,6	41,5	30,17	0,7	0,7	-
14.10.2025	2,33	0,196	72,87	67,05	71,19	66,49	4,7	24	0	1	71,8	41,8	30	0,7	0,7	-
15.10.2025	2,213	0,205	67,61	61,62	66,08	61,13	4,95	24	0	1	71,7	41,3	30,44	0,7	0,7	-
16.10.2025	2,192	0,201	65,14	59,17	63,66	58,69	4,97	24	0	1	72	40,7	31,31	0,7	0,7	-
17.10.2025	2,162	0,208	64,77	58,76	63,26	58,28	4,98	24	0	1	72	41,1	30,97	0,7	0,7	-
18.10.2025	2,47	0,206	77,6	71,58	75,8	70,99	4,81	24	0	1	72,1	42,2	29,93	0,7	0,7	-
19.10.2025	2,552	0,175	88,61	83,24	86,67	82,55	4,12	24	0	1	69,9	42,4	27,51	0,7	0,7	-
20.10.2025	2,774	0,163	98,5	93,4	96,27	92,57	3,7	24	0	1	71,4	44,2	27,16	0,7	0,7	-
21.10.2025	2,72	0,187	93,59	87,98	91,45	87,17	4,28	24	0	1	71,8	44	27,74	0,7	0,7	-
22.10.2025	2,409	0,186	78,22	72,66	76,45	72,05	4,4	24	0	1	71,4	42,3	29,08	0,7	0,7	-
23.10.2025	2,13	0,189	63,01	57,39	61,55	56,91	4,64	24	0	1	71,9	40,3	31,6	0,7	0,7	-
Итого:	54,004	0	1730,75	1605,52	1691,35	1591,71	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,004															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	893,264	51527,29	54324,71	50338,75	53653,57
23.10.2025	947,268	53258,04	55930,23	52030,1	55245,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

31.10.2025 9:16:08