

#194012#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Лесопильная 57-63, Калининград
5346
8783
ВКТ-7
00289302
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	3,964	0,014	130,24	127,79	126,39	126,2	0,19	24	0	0	82,7	51,4	31,29	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	3,868	0,014	136,74	134,33	132,93	132,72	0,21	24	0	0	79,9	50,9	29,03	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	2,74	0,001	94,88	93,35	92,64	92,53	0,11	24	0	0	73	43,5	29,54	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	2,757	0,002	100,2	98,65	97,91	97,77	0,14	24	0	0	71,5	43,4	28,14	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	2,947	0,008	112,61	110,83	110,09	109,82	0,27	24	0	0	71	44,3	26,71	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	3,029	0,01	112,73	110,86	110,09	109,78	0,31	24	0	0	72,9	45,5	27,39	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	3,551	0,021	121,51	119,05	118,34	117,8	0,54	24	0	0	77,4	47,6	29,81	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	3,963	0,021	134,5	131,83	130,74	130,3	0,44	24	0	0	80,1	50	30,15	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	3,718	0,023	133,68	131,17	129,98	129,54	0,44	24	0	0	79,8	51,4	28,42	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	3,213	0,01	109,77	107,75	106,92	106,63	0,29	24	0	0	76,6	46,7	29,96	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	3,455	0,011	123,03	120,82	119,79	119,46	0,33	24	0	0	77,2	48,5	28,73	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	3,778	0,024	132,78	130,22	129,12	128,67	0,45	24	0	0	79,4	50,3	29,09	0,7	0,7	-4
05.01.2026	3,689	0,019	123,96	121,48	120,47	120,09	0,38	24	0	0	80	49,6	30,48	0,7	0,7	-3
06.01.2026	3,978	0,03	136,96	134,25	133,11	132,61	0,5	24	0	0	80,6	50,9	29,71	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	4,303	0,036	148,99	145,86	144,47	143,87	0,6	24	0	0	83,9	54,3	29,56	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	4,637	0,04	162,98	159,56	157,87	157,21	0,66	24	0	0	85,4	56,3	29,11	0,7	0,7	-11
09.01.2026	4,416	0,041	148,11	144,77	143,51	142,75	0,76	24	0	0	85,1	54,6	30,48	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	3,973	0,036	129,58	126,67	125,74	125,12	0,62	24	0	0	82,4	51	31,35	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	3,997	0,031	130,68	127,81	126,93	126,31	0,62	24	0	0	81,6	50,3	31,28	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	4,109	0,037	138,49	135,49	134,36	133,75	0,61	24	0	0	82,8	52,5	30,34	0,7	0,7	-
13.01.2026	4,537	0,041	162,69	159,27	157,69	157,01	0,68	24	0	0	84,3	55,8	28,52	0,7	0,7	-
14.01.2026	4,31	0,041	150,88	147,63	146,3	145,59	0,71	24	0	0	83,8	54,6	29,18	0,7	0,7	-
15.01.2026	3,706	0,031	130,32	127,65	126,77	126,16	0,61	24	0	0	79	50	29,02	0,7	0,7	-
16.01.2026	4,138	0,036	149,72	146,72	145,47	144,82	0,65	24	0	0	80,8	52,6	28,19	0,7	0,7	-
17.01.2026	4,34	0,044	146,84	143,55	142,38	141,62	0,76	24	0	0	84	53,8	30,18	0,7	0,7	-
18.01.2026	4,619	0,047	158,58	154,99	153,61	152,77	0,84	24	0	0	85,2	55,4	29,75	0,7	0,7	-
19.01.2026	4,708	0,049	158,38	154,65	153,33	152,43	0,9	24	0	0	86,2	55,9	30,35	0,7	0,7	-
20.01.2026	4,519	0,052	154,96	151,43	150,1	149,26	0,84	24	0	0	85,3	55,6	29,78	0,7	0,7	-
21.01.2026	4,595	0,051	155,05	151,39	150,11	149,2	0,91	24	0	0	86,2	55,9	30,25	0,7	0,7	-
22.01.2026	4,774	0,055	169,23	165,3	163,84	162,82	1,02	24	0	0	85,9	57,1	28,77	0,7	0,7	-
23.01.2026	4,435	0,055	144,66	141,05	140,12	139,13	0,99	24	0	0	85,4	54,1	31,27	0,7	0,7	-
Итого:	122,766	0	4243,73	4156,17	4121,12	4103,74	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	122,766															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	1118,108	59204,93	61667	57835,88	60928,82
23.01.2026	1240,874	63448,66	65823,17	61957	65032,56

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:50:10