

#145863#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 31.08.2025 по 14.09.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер


Ленинградского района, ООО, УК  
Лесопильная 65-71, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика 00289542	Показания прибора, Гкал 14.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 31.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1091,648	1083,001	8.647

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



с 01.09.25 по 17.09



#145862#

Отчёт за период с 31.08.2025 по 14.09.2025.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 8776  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00289542  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 16.09.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQг, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.09.2025	-	0,586	-0,105	134,36	135,97	131,34	133,33	-1,99	24	0	0	70,8	65,4	5,46	0,7	0,7
02.09.2025	-	0,572	-0,102	138,77	140,28	135,67	137,57	-1,9	24	0	0	70,5	65,4	5,13	0,7	0,7
03.09.2025	-	0,58	-0,113	147,21	148,89	143,89	145,98	-2,09	24	0	0	71	66	4,98	0,7	0,7
04.09.2025	-	0,597	-0,119	151,47	153,19	148,02	150,17	-2,15	24	0	0	71,4	66,4	5	0,7	0,7
05.09.2025	-	0,573	-0,116	154,5	156,25	151,03	153,15	-2,12	24	0	0	71,2	66,5	4,74	0,7	0,7
06.09.2025	-	0,55	-0,113	153,05	154,78	149,63	151,71	-2,08	24	0	0	70,8	66,2	4,6	0,7	0,7
07.09.2025	-	0,639	-0,111	149,78	151,45	146,41	148,47	-2,06	24	0	0	71,1	65,8	5,29	0,7	0,7
08.09.2025	-	0,547	-0,116	153,55	155,29	150,05	152,17	-2,12	24	0	0	71,5	66,9	4,59	0,7	0,7
09.09.2025	-	0,542	-0,115	154,47	156,21	151	153,11	-2,11	24	0	0	70,8	66,3	4,53	0,7	0,7
10.09.2025	-	0,56	-0,116	157,27	159,02	153,77	155,9	-2,13	24	0	0	70,4	65,9	4,55	0,7	0,7
11.09.2025	-	0,588	-0,113	151,46	153,14	148,06	150,15	-2,09	24	0	0	70,8	65,8	4,9	0,7	0,7
12.09.2025	-	0,573	-0,112	147,5	149,19	144,17	146,24	-2,07	24	0	0	71,1	66,2	4,92	0,7	0,7
13.09.2025	-	0,556	-0,116	147,78	149,5	144,41	146,53	-2,12	24	0	0	71,1	66,3	4,83	0,7	0,7
14.09.2025	-	0,604	-0,113	145,16	146,83	141,94	144,04	-2,1	24	0	0	70,4	65,1	5,24	0,7	0,7
Итого:	-	8,067	-1,58	2086,33	2109,99	2039,39	2068,52	-29,13	336	0	-	70,92	66,01	4,91	0,7	0,7

Общее время работы системы 336 час.

Период нормальной работы системы 336 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
31.08.2025	1083,001	97292	97581,56	95098,08	96003,22
14.09.2025	1091,648	99526,35	99841,28	97282,15	98218,53

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_