

#162917#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Лесопильная 65-71, Калининград
5346
8776
ВКТ-7
00289542
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,613	-0,112	139,64	141,35	136,52	138,62	-2,1	24	0	0	70,8	65,4	5,49	0,7	0,7	-
25.09.2025	0,61	-0,117	138,47	140,18	135,36	137,5	-2,14	24	0	0	70,6	65,1	5,52	0,7	0,7	-
26.09.2025	0,586	-0,108	136,45	138,15	133,48	135,51	-2,03	24	0	0	70,2	64,8	5,38	0,7	0,7	-
27.09.2025	0,644	-0,115	137,58	139,27	134,47	136,59	-2,12	24	0	0	71	65,2	5,81	0,7	0,7	-
28.09.2025	0,662	-0,113	134,93	136,59	131,94	134,03	-2,09	24	0	0	70,4	64,4	6,05	0,7	0,7	-
29.09.2025	0,603	-0,108	132,67	134,35	129,75	131,77	-2,02	24	0	0	70,4	64,7	5,67	0,7	0,7	-
30.09.2025	0,634	-0,113	130,15	131,79	127,28	129,37	-2,09	24	0	0	69,8	63,8	6,04	0,7	0,7	-
01.10.2025	0,646	-0,115	143,33	145,03	140,13	142,26	-2,13	24	0	0	70,5	64,9	5,61	0,7	0,7	-
02.10.2025	1,589	-0,126	190,62	192,11	186,38	188,81	-2,43	24	0	0	70,6	61,2	9,33	0,7	0,7	-
03.10.2025	2,898	-0,131	237,33	238,28	231,97	234,58	-2,61	24	0	0	71,3	58,1	13,15	0,7	0,7	-
04.10.2025	3,122	-0,128	234,67	235,53	229,34	231,98	-2,64	24	0	0	71,3	57	14,29	0,7	0,7	-
05.10.2025	3,191	-0,15	239,47	240,7	234,02	237,1	-3,08	24	0	0	71,4	57	14,38	0,7	0,7	-
06.10.2025	3,111	-0,157	243,93	245,2	238,35	241,44	-3,09	24	0	0	71,6	57,8	13,81	0,7	0,7	-
07.10.2025	3,084	-0,158	239,44	240,74	233,98	237,08	-3,1	24	0	0	71,4	57,4	13,94	0,7	0,7	-
08.10.2025	3,099	-0,148	237,49	238,74	232,1	235,13	-3,03	24	0	0	71,2	57,1	14,11	0,7	0,7	-
09.10.2025	3,079	-0,16	247,46	248,79	241,79	244,92	-3,13	24	0	0	71,6	58,1	13,49	0,7	0,7	-
10.10.2025	3,031	-0,149	244,31	245,58	238,75	241,77	-3,02	24	0	0	71,5	58	13,43	0,7	0,7	-
11.10.2025	3,057	-0,15	241,64	242,88	236,12	239,11	-2,99	24	0	0	71,7	58	13,7	0,7	0,7	-
12.10.2025	3,02	-0,15	236,57	237,8	231,17	234,17	-3	24	0	0	71,3	57,5	13,81	0,7	0,7	-
13.10.2025	3,097	-0,146	232,88	234,07	227,6	230,58	-2,98	24	0	0	71,3	56,9	14,36	0,7	0,7	-
14.10.2025	2,762	-0,119	235,82	236,7	230,45	232,93	-2,48	24	0	0	71,4	58,8	12,62	0,7	0,7	-
15.10.2025	2,992	-0,12	240,78	241,54	235,29	237,8	-2,51	24	0	0	71,4	58	13,33	0,7	0,7	-
16.10.2025	3,078	-0,122	239,9	240,63	234,41	236,92	-2,51	24	0	0	71,6	57,9	13,75	0,7	0,7	-
17.10.2025	3,126	-0,121	249,27	249,99	243,55	246,1	-2,55	24	0	0	71,7	58,3	13,44	0,7	0,7	-
18.10.2025	3,149	-0,124	245,93	246,7	240,3	242,85	-2,55	24	0	0	71,8	58	13,72	0,7	0,7	-
19.10.2025	2,961	-0,113	226,28	227,02	221,21	223,63	-2,42	24	0	0	70,9	56,9	14,01	0,7	0,7	-
20.10.2025	3,094	-0,119	238,55	239,27	233,17	235,64	-2,47	24	0	0	71,1	57,2	13,88	0,7	0,7	-
21.10.2025	3,167	-0,128	246,75	247,59	241,14	243,79	-2,65	24	0	0	71,5	57,7	13,77	0,7	0,7	-
22.10.2025	3,219	-0,136	258,04	258,94	252,16	254,93	-2,77	24	0	0	71,5	58	13,41	0,7	0,7	-
23.10.2025	3,238	-0,143	265,54	266,53	259,47	262,32	-2,85	24	0	0	71,6	58,5	13,12	0,7	0,7	-
Итого:	71,162	0	6365,89	6402,04	6221,65	6299,23	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,162															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	1096,351	100687,44	101016,29	98417,37	99370,6
23.10.2025	1167,513	107053,33	107418,33	104639,02	105669,83

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:44:13